

#145077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402
7101
ВКТ-7
00260917
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,234	0	59,69	0	0	58,36	0	0	0	24	0	0	70,4	66,4	4,03	0,54	0,48	-
25.07.2025	0,208	0	46,27	0	0	45,23	0	0	0	24	0	0	70,8	66,3	4,51	0,53	0,48	-
26.07.2025	0,236	0	60,99	0	0	59,63	0	0	0	24	0	0	70,2	66,3	3,92	0,53	0,48	-
27.07.2025	0,225	0	57,08	0	0	55,79	0	0	0	24	0	0	70,5	66,4	4,08	0,53	0,48	-
28.07.2025	0,257	0	55,93	0	0	54,69	0	0	0	24	0	0	70,4	65,6	4,8	0,54	0,47	-
29.07.2025	0,24	0	69,21	0	0	67,69	0	0	0	24	0	0	69,6	66	3,57	0,55	0,47	-
30.07.2025	0,211	0	69,79	0	0	68,29	0	0	0	24	0	0	68,1	65	3,15	0,55	0,47	-
31.07.2025	0,22	0	67,49	0	0	66,1	0	0	0	24	0	0	68	64,5	3,55	0,56	0,47	-
01.08.2025	0,222	0	55,54	0	0	54,37	0	0	0	24	0	0	68,5	64,2	4,27	0,55	0,48	-
02.08.2025	0,211	0	48,22	0	0	47,11	0	0	0	24	0	0	70,4	65,7	4,67	0,55	0,48	-
03.08.2025	0,249	0	56,07	0	0	54,83	0	0	0	24	0	0	70,1	65,5	4,56	0,55	0,47	-
04.08.2025	0,184	0	38,6	0	0	37,72	0	0	0	24	0	0	70,5	65,2	5,21	0,55	0,47	-
05.08.2025	0,207	0	40,01	0	0	39,13	0	0	0	24	0	0	70,6	65,2	5,4	0,55	0,47	-
06.08.2025	0,238	0	49,77	0	0	48,66	0	0	0	24	0	0	69,9	64,9	4,99	0,55	0,47	-
07.08.2025	0,226	0	55,47	0	0	54,28	0	0	0	24	0	0	68,9	64,6	4,27	0,55	0,47	-
08.08.2025	0,245	0	71,87	0	0	70,4	0	0	0	24	0	0	67,6	64,1	3,46	0,55	0,47	-
09.08.2025	0,25	0	73,68	0	0	72,16	0	0	0	24	0	0	67,8	64,2	3,51	0,55	0,47	-
10.08.2025	0,217	0	72,98	0	0	71,51	0	0	0	24	0	0	67,4	64,4	3,01	0,55	0,47	-
11.08.2025	0,239	0	75,67	0	0	74,1	0	0	0	24	0	0	67,5	64	3,5	0,54	0,47	-
12.08.2025	0,227	0	76,37	0	0	74,8	0	0	0	24	0	0	67,2	64,2	3,1	0,48	0,42	-
13.08.2025	0,133	0	27,3	0	0	26,77	0	0	0	24	0	1	65,5	47,4	18,13	0,44	0,43	-
14.08.2025	0,242	0	30,79	0	0	30,1	0	0	0	24	0	0	70,4	62,2	8,22	0,44	0,43	-
15.08.2025	0,199	0	24,36	0	0	23,81	0	0	0	24	0	0	70,2	62,1	8,08	0,44	0,43	-
16.08.2025	0,225	0	28,97	0	0	28,32	0	0	0	24	0	0	70,6	62,9	7,76	0,44	0,44	-
17.08.2025	0,19	0	29,02	0	0	28,39	0	0	0	24	0	0	70	63,4	6,62	0,45	0,43	-
18.08.2025	0,198	0	27,05	0	0	26,46	0	0	0	24	0	0	70,6	62,9	7,73	0,43	0,42	-
19.08.2025	0,195	0	30,19	0	0	29,53	0	0	0	24	0	0	69,9	63,2	6,71	0,43	0,42	-
20.08.2025	0,206	0	31,81	0	0	31,09	0	0	0	24	0	0	70,5	63,8	6,65	0,44	0,43	-
21.08.2025	0,218	0	32,91	0	0	32,17	0	0	0	24	0	0	70,5	63,8	6,74	0,44	0,43	-
22.08.2025	0,207	0	31,45	0	0	30,74	0	0	0	24	0	0	70,7	63,8	6,83	0,44	0,43	-
23.08.2025	0,202	0	31,44	0	0	30,72	0	0	0	24	0	0	70,1	63,6	6,45	0,43	0,43	-
Итого:	6,761	0	1525,99	0	0	1492,95	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,761																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	387,431	21306,92	0	440,9	20833,2	0	440,9
23.08.2025	394,192	22832,91	0	440,9	22326,15	0	440,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:43:37