

#148512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402
7101
ВКТ-7
00260917
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,209	0	33,33	0	0	32,6	0	0	0	24	0	0	70,3	63,9	6,39	0,43	0,43	-
25.08.2025	0,206	0	34,55	0	0	33,81	0	0	0	24	0	0	70	63,9	6,14	0,44	0,43	-
26.08.2025	0,185	0	30,2	0	0	29,52	0	0	0	24	0	0	70,7	64,5	6,26	0,43	0,43	-
27.08.2025	0,211	0	33,66	0	0	32,9	0	0	0	24	0	0	70,2	63,8	6,33	0,44	0,43	-
28.08.2025	0,228	0	36,26	0	0	35,45	0	0	0	24	0	0	70,2	63,5	6,77	0,44	0,43	-
29.08.2025	0,224	0	34,79	0	0	34	0	0	0	24	0	0	70,3	63,6	6,66	0,44	0,43	-
30.08.2025	0,237	0	38	0	0	37,16	0	0	0	24	0	0	70,8	64,3	6,46	0,44	0,43	-
31.08.2025	0,259	0	40,8	0	0	39,91	0	0	0	24	0	0	70,6	64,3	6,27	0,44	0,43	-
01.09.2025	0,205	0	32,52	0	0	31,79	0	0	0	24	0	0	70,6	64,1	6,51	0,43	0,43	-
02.09.2025	0,213	0	36,72	0	0	35,92	0	0	0	24	0	0	70,2	64,3	5,92	0,44	0,43	-
03.09.2025	0,208	0	33,69	0	0	32,97	0	0	0	24	0	0	70,7	64,4	6,31	0,48	0,48	-
04.09.2025	0,184	0	32,71	0	0	32	0	0	0	24	0	0	68,9	63,3	5,66	0,52	0,52	-
05.09.2025	0,181	0	40,45	0	0	39,64	0	0	0	24	0	0	65,1	60,7	4,4	0,51	0,52	-
06.09.2025	0,228	0	43,9	0	0	43,02	0	0	0	24	0	0	65	59,8	5,17	0,51	0,52	-
07.09.2025	0,211	0	42,09	0	0	41,26	0	0	0	24	0	0	64,6	59,7	4,89	0,51	0,43	-
08.09.2025	0,103	0	21,43	0	0	21,08	0	0	0	24	0	1	60,2	45,4	14,89	0,51	0,52	-
09.09.2025	0,217	0	26,27	0	0	25,79	0	0	0	24	0	0	62,1	52,5	9,61	0,51	0,52	-
10.09.2025	0,238	0	37,6	0	0	36,9	0	0	0	24	0	0	64,6	58,3	6,34	0,51	0,52	-
11.09.2025	0,223	0	38,83	0	0	38,11	0	0	0	24	0	0	64,5	58,6	5,84	0,51	0,52	-
12.09.2025	0,21	0	38,49	0	0	37,8	0	0	0	24	0	0	64,4	58,9	5,53	0,51	0,52	-
13.09.2025	0,184	0	40,23	0	0	39,45	0	0	0	24	0	0	64,7	60,2	4,53	0,51	0,52	-
14.09.2025	0,219	0	40,68	0	0	39,94	0	0	0	24	0	0	64,6	59,2	5,46	0,51	0,52	-
15.09.2025	0,193	0	34,09	0	0	33,47	0	0	0	24	0	0	64,3	58,4	5,91	0,52	0,53	-
16.09.2025	0,196	0	27,13	0	0	26,62	0	0	0	24	0	0	64,1	56,4	7,73	0,51	0,53	-
17.09.2025	0,207	0	27,9	0	0	27,35	0	0	0	24	0	0	63,9	56,4	7,5	0,52	0,52	-
18.09.2025	0,326	-0,002	39,66	0	2,11	38,88	0	2,11	2,11	24	0	0	65,1	59,8	5,31	0,49	0,5	-
19.09.2025	0,356	0	36,7	0	2,43	35,95	0	2,43	2,43	24	0	0	66,9	60,3	6,58	0,44	0,44	-
20.09.2025	0,377	0	34,91	0	2,4	34,16	0	2,4	2,4	24	0	0	70,6	63,4	7,19	0,44	0,44	-
21.09.2025	0,395	0	37,77	0	2,23	36,93	0	2,23	2,23	24	0	0	70,6	63,6	7,09	0,44	0,44	-
22.09.2025	0,387	0	40,65	0	2,17	39,75	0	2,17	2,17	24	0	0	70,1	63,6	6,55	0,48	0,41	-
23.09.2025	0,286	0	22,72	0	2,15	22,21	0	2,15	2,15	24	0	1	71	65,1	5,97	0,44	0,43	-
Итого:	7,306	0	1088,73	0	13,49	1066,34	0	13,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,306																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	394,192	22832,91	0	440,9	22326,15	0	440,9
23.09.2025	401,498	23921,64	0	454,39	23392,49	0	454,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:44:43