

#162766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402
7101
ВКТ-7
00260917
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,365	0	38,58	0	2,17	37,73	0	2,17	2,17	24	0	0	70,4	64,1	6,27	0,44	0,43	-
25.09.2025	0,414	0	44,08	0	2,19	43,1	0	2,19	2,19	24	0	0	70,5	64,1	6,4	0,43	0,43	-
26.09.2025	0,328	0	35,69	0	2,21	34,92	0	2,21	2,21	24	0	0	69,4	63,7	5,72	0,44	0,43	-
27.09.2025	0,377	0	39,35	0	2,27	38,45	0	2,27	2,27	24	0	0	70,6	64,3	6,27	0,44	0,43	-
28.09.2025	0,407	0	41,46	0	2,26	40,55	0	2,26	2,26	24	0	0	70	63,6	6,4	0,43	0,43	-
29.09.2025	0,391	0	38,89	0	2,28	38,03	0	2,28	2,28	24	0	0	70,1	63,4	6,69	0,43	0,43	-
30.09.2025	0,371	0	37,65	0	2,37	36,83	0	2,37	2,37	24	0	0	69,4	63,3	6,03	0,33	0,33	-
01.10.2025	0,319	0	43,23	0	1,96	42,4	0	1,96	1,96	24	0	0	66,4	59,2	7,23	0,35	0,33	-
02.10.2025	0,435	0	78,31	0	2,53	76,71	0	2,53	2,53	24	0	0	66,4	62,4	4,02	0,43	0,38	-
03.10.2025	0,724	0	92,47	0	2,36	90,5	0	2,36	2,36	24	0	0	68,9	63	5,81	0,65	0,47	-
04.10.2025	1,488	0	126,07	0	0,81	123,36	0	0,81	0,81	24	0	0	69	56,8	12,24	0,65	0,47	-
05.10.2025	1,408	0	115,99	0	0,5	113,48	0	0,5	0,5	24	0	0	69,7	55,9	13,8	0,65	0,47	-
06.10.2025	1,387	-0,001	124,74	0	0,57	122,02	0	0,57	0,57	24	0	0	69,4	55,9	13,55	0,65	0,47	-
07.10.2025	1,446	0	112,88	0	0,14	110,38	0	0,14	0,14	24	0	0	70,4	55,6	14,81	0,65	0,47	-
08.10.2025	1,408	0	92,91	0	0,16	90,77	0	0,16	0,16	24	0	0	71,8	54,9	16,86	0,65	0,47	-
09.10.2025	1,29	0	92,15	0	0,06	90,05	0	0,06	0,06	24	0	0	72,1	56,5	15,53	0,65	0,47	-
10.10.2025	1,23	0	81,1	0	0	79,23	0	0	0	24	0	0	71,9	55,4	16,51	0,65	0,47	-
11.10.2025	1,217	0	86,11	0	0,03	84,09	0	0,03	0,03	24	0	0	71,9	56,6	15,32	0,65	0,47	-
12.10.2025	1,356	0	103,02	0	0,15	100,65	0	0,15	0,15	24	0	0	71,8	56,5	15,26	0,65	0,47	-
13.10.2025	1,445	0	100,56	0	0,17	98,23	0	0,17	0,17	24	0	0	71,9	56,2	15,74	0,65	0,48	-
14.10.2025	1,509	0	102,56	0	0,41	100,2	0	0,41	0,41	24	0	0	72	56,3	15,64	0,65	0,48	-
15.10.2025	1,389	0	93,77	0	0,37	91,6	0	0,37	0,37	24	0	0	72,2	56	16,28	0,65	0,47	-
16.10.2025	1,376	0	91,94	0	0,26	89,8	0	0,26	0,26	24	0	0	72,1	55,2	16,89	0,65	0,47	-
17.10.2025	1,365	0	91,72	0	0,21	89,61	0	0,21	0,21	24	0	0	72,1	56	16,09	0,64	0,48	-
18.10.2025	1,632	0	109,4	0	0,48	106,85	0	0,48	0,48	24	0	0	72,3	56	16,3	0,64	0,48	-
19.10.2025	1,656	0	114,47	0	0,5	111,81	0	0,5	0,5	24	0	0	72,3	56,7	15,6	0,64	0,48	-
20.10.2025	1,757	0	120,13	0	0,64	117,37	0	0,64	0,64	24	0	0	71,9	56,3	15,6	0,64	0,48	-
21.10.2025	1,787	0	127,29	0	0,7	124,4	0	0,7	0,7	24	0	0	71,5	56,3	15,13	0,65	0,48	-
22.10.2025	1,532	0	125,4	0	0,67	122,65	0	0,67	0,67	24	0	0	70	56,2	13,8	0,65	0,47	-
Итого:	31,809	0	2501,92	0	29,43	2445,77	0	29,43	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,809																	

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	401,498	23921,64	0	454,39	23392,49	0	454,39
22.10.2025	434,838	26555,31	0	484,22	25967,16	0	484,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 7:51:06