

#282864#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 141-145, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9052  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20124214  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,576	0	83,156	0	0	81,345	0	0	24	0	69,5	50,2	0,39	0,37	-11,6
19.02.2026	5,759	0	83,806	0	0	82,241	0	0	24	0	64	47,2	0,39	0,37	-
20.02.2026	5,578	0	84,043	0	0	82,538	0	0	24	0	62,6	46,5	0,38	0,37	-
21.02.2026	5,57	0	82,834	0	0	81,329	0	0	24	0	62,9	46,6	0,38	0,37	-
22.02.2026	4,72	0	79,324	0	0	78,117	0	0	24	0	57,4	42,9	0,38	0,37	-
23.02.2026	4,745	0	79,78	0	0	78,568	0	0	24	0	57,4	43	0,38	0,37	-
24.02.2026	4,819	0	79,984	0	0	78,736	0	0	24	0	58,1	43,5	0,38	0,37	-
25.02.2026	4,942	0	80,828	0	0	79,555	0	0	24	0	58,4	43,5	0,38	0,37	-
26.02.2026	5,141	0	79,977	0	0	78,635	0	0	24	0	60,3	44,7	0,38	0,37	-
27.02.2026	4,549	0	78,689	0	0	77,518	0	0	24	0	56,6	42,6	0,38	0,37	-
28.02.2026	3,68	0	66,377	0	0	65,448	0	0	24	0	54,8	41,4	0,35	0,34	-
01.03.2026	4,013	0	77,255	0	0	76,094	0	0	24	0	57	44,4	0,38	0,36	-
02.03.2026	4,228	0	75,148	0	0	74,022	0	0	24	0	56,8	43,2	0,37	0,36	-
03.03.2026	4,692	0	80,148	0	0	78,925	0	0	24	0	57,4	43,2	0,38	0,36	-
04.03.2026	4,713	0	80,344	0	0	79,109	0	0	24	0	57,6	43,3	0,38	0,36	-
05.03.2026	4,66	0	79,512	0	0	78,317	0	0	24	0	57	42,8	0,38	0,36	-
06.03.2026	4,69	0	79,916	0	0	78,698	0	0	24	0	57,3	43,1	0,38	0,36	-
07.03.2026	4,903	0	80,074	0	0	78,792	0	0	24	0	58,9	44	0,38	0,37	-
08.03.2026	4,752	0	80,77	0	0	79,503	0	0	24	0	58,2	43,9	0,38	0,36	-
09.03.2026	4,643	0	81,412	0	0	80,163	0	0	24	0	57,6	43,7	0,38	0,36	-
10.03.2026	4,532	0	80,959	0	0	79,732	0	0	24	0	57,2	43,7	0,38	0,36	-
11.03.2026	4,613	0	86,876	0	0	85,539	0	0	24	0	57,8	44,9	0,37	0,35	-
12.03.2026	4,278	0	80,781	0	0	79,594	0	0	24	0	56,3	43,4	0,37	0,35	-
13.03.2026	4,365	0	80,857	0	0	79,661	0	0	24	0	56,4	43,3	0,37	0,36	-
14.03.2026	4,285	0	80,198	0	0	78,996	0	0	24	0	56,9	43,9	0,38	0,36	-
15.03.2026	4,205	0	79,397	0	0	78,245	0	0	24	0	56	43,1	0,37	0,36	-
16.03.2026	4,375	0	78,797	0	0	77,627	0	0	24	0	56,5	43,1	0,37	0,36	-
17.03.2026	4,484	0	79,211	0	0	78,013	0	0	24	0	57,2	43,4	0,37	0,36	-
18.03.2026	4,399	0	78,293	0	0	77,13	0	0	24	0	56,5	42,9	0,37	0,36	-
Итого:	136,909	0	2318,746	0	0	2282,19	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,7														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1726,008	33305,396	0	0	32754,482	0	0	14416	381
18.03.2026	1862,915	35624,14	0	0	35036,673	0	0	15112	381

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:54:08