

#162775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 141-145, Калининград

4817

9052

ТВ7 (ASCII)

20124214

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	2,023	0	57,79	0	0	56,931	0	0	24	0	56,6	48,1	0,35	0,34	-
03.10.2025	2,908	0	81,571	0	0	80,373	0	0	24	0	56,3	47,7	0,37	0,35	-
04.10.2025	3,21	0	76,215	0	0	75,132	0	0	23	1	55,4	45,2	0,37	0,36	-
05.10.2025	3,318	0	72,398	0	0	71,326	0	0	24	0	56,6	45,5	0,37	0,36	-
06.10.2025	3,782	0	75,578	0	0	74,405	0	0	24	0	58	45,8	0,37	0,36	-
07.10.2025	4,484	0	80,292	0	0	79,035	0	0	24	0	58,2	44,6	0,38	0,36	-
08.10.2025	4,194	0	85,659	0	0	84,429	0	0	24	0	55,7	43,8	0,38	0,36	-
09.10.2025	2,947	0	71,365	0	0	70,441	0	0	24	0	52,6	42,6	0,35	0,34	-
10.10.2025	3,303	0	74,238	0	0	73,157	0	0	24	0	56	45,2	0,38	0,36	-
11.10.2025	4,406	0	85,092	0	0	83,808	0	0	24	0	57,1	44,5	0,38	0,37	-
12.10.2025	4,189	0	84,706	0	0	83,486	0	0	24	0	55,8	43,8	0,38	0,37	-
13.10.2025	4,218	0	84,04	0	0	82,844	0	0	24	0	55,4	43,3	0,38	0,37	-
14.10.2025	4,417	0	83,046	0	0	81,807	0	0	24	0	56,8	43,9	0,38	0,37	-
15.10.2025	4,37	0	82,463	0	0	81,237	0	0	24	0	56,8	43,9	0,38	0,36	-
16.10.2025	4,387	0	84,084	0	0	82,835	0	0	24	0	56,7	44,1	0,38	0,37	-
17.10.2025	4,551	0	86,795	0	0	85,465	0	0	24	0	57,5	44,8	0,39	0,37	-
18.10.2025	4,624	0	86,72	0	0	85,39	0	0	24	0	57,6	44,6	0,39	0,37	-
19.10.2025	4,607	0	87,497	0	0	86,155	0	0	24	0	57,5	44,7	0,39	0,37	-
20.10.2025	4,591	0	86,615	0	0	85,314	0	0	24	0	57	44,1	0,39	0,37	-
21.10.2025	4,659	0	86,556	0	0	85,235	0	0	24	0	57,4	44,4	0,39	0,37	-
22.10.2025	4,604	0	86,612	0	0	85,271	0	0	24	0	57,8	44,9	0,39	0,37	-
23.10.2025	4,587	0	88,239	0	0	86,862	0	0	24	0	58,1	45,5	0,39	0,37	-
Итого:	88,379	0	1787,571	0	0	1760,938	0	0	527	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,109														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

527

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	976,221	21872,888	0	0	21528,425	0	0	11082	379
23.10.2025	1064,601	23660,458	0	0	23289,364	0	0	11609	380

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:08:11