

#144543#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1249700

Номер абонента:

Адрес установки:

Гайдара, 94 БАЛТДОМСЕРВИС

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	1,093	58,8	58,0	---	0,8	73,41	55,11	0,90	0,50	24,00
24.07	1,383	66,4	66,8	0,5	---	78,17	60,31	0,90	0,50	23,99
25.07	1,027	54,5	53,5	---	1,0	72,47	54,42	0,90	0,50	24,00
26.07	1,064	59,4	58,9	---	0,5	71,60	53,90	0,90	0,50	24,00
27.07	1,074	57,9	56,8	---	1,1	71,21	52,75	0,90	0,50	24,00
28.07	1,032	56,9	55,7	---	1,2	71,00	52,96	0,90	0,50	24,00
29.07	1,086	60,6	61,3	0,7	---	73,44	55,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,76	414,5	411,0	1,1	4,6	73,16	55,14	0,90	0,50	167,98
30.07	1,116	61,2	63,8	2,6	---	79,13	61,59	0,90	0,50	24,00
31.07	1,076	59,0	58,8	---	0,3	73,25	55,59	0,90	0,50	24,00
01.08	1,020	58,2	57,9	---	0,3	71,68	54,42	0,90	0,50	24,00
02.08	1,104	60,1	59,8	---	0,3	71,30	53,03	0,90	0,50	24,00
03.08	1,135	65,6	67,0	1,4	---	73,70	56,64	0,90	0,50	24,00
04.08	1,245	79,6	84,0	4,4	---	98,82	84,79	0,90	0,50	23,97
05.08	1,884	134,7	145,2	10,5	---	120,30	108,59	0,90	0,50	23,90
Итого:	8,58	518,6	536,6	18,8	0,8	89,75	74,26	0,90	0,50	167,87
06.08	1,166	67,2	68,8	1,6	---	80,09	63,23	0,90	0,50	24,00
07.08	1,812	110,2	116,7	6,6	---	110,04	95,32	0,90	0,50	23,95
08.08	2,552	200,9	219,4	18,6	---	128,26	118,07	0,90	0,50	23,93
09.08	1,178	64,0	66,8	2,8	---	80,16	62,30	0,90	0,50	24,00
10.08	1,150	62,8	62,7	---	0,0	71,76	53,71	0,90	0,50	24,00
11.08	1,229	70,4	70,9	0,5	---	78,02	60,79	0,90	0,50	24,00
12.08	1,044	62,2	62,5	0,3	---	69,76	53,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,13	637,5	667,9	30,4	0,0	98,39	83,76	0,90	0,50	167,86
13.08	1,136	68,9	70,4	1,5	---	81,00	65,54	0,90	0,50	24,00
14.08	1,920	131,3	141,5	10,3	---	118,86	106,45	0,90	0,50	23,98
15.08	1,077	67,1	68,6	1,4	---	75,29	59,81	0,90	0,50	24,00
16.08	1,140	75,1	78,2	3,1	---	90,15	75,88	0,90	0,50	23,98
17.08	1,119	65,4	66,0	0,5	---	69,73	52,71	0,90	0,50	24,00
18.08	1,093	64,7	65,0	0,4	---	70,40	53,94	0,90	0,50	24,00
19.08	1,187	70,7	72,7	2,1	---	77,99	61,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,67	543,2	562,4	19,3	0,0	87,70	72,71	0,90	0,50	167,95
20.08	1,076	65,1	64,9	---	0,2	69,48	53,04	0,90	0,50	24,00
21.08	1,116	66,0	65,8	---	0,2	69,67	52,84	0,90	0,50	24,00
22.08	1,188	70,3	70,9	0,5	---	69,54	52,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,38	201,4	201,5	0,5	0,4	69,56	52,86	0,90	0,50	72,00
Итого:	38,52	2315,2	2379,4	70,1	5,9	86,92	71,97	0,90	0,50	743,7
						dT=	14,95			


dT= 14,95

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,7	0,0	0,0	0,0	0,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	38,52						
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 17:00 26.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	249,52	288,04	38,52		292,54		
Расход теплоносителя M1, т	12448,0	14463,2	2315,2		14731,9		
Расход теплоносителя M2, т	12448,0	14377,3	2379,4		14652,2		
Время наработки, ч	13056,7	3799,4	743,7		3889,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tdt + Tтех.н, ч			0,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



с 01.08.25 по 17.08.25