

#147372#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1249700

Номер абонента:

Адрес установки:

Гайдара, 94 ООО БАЛТДОМСЕРВИС

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,207	70,8	70,9	0,2	---	69,65	52,83	0,90	0,50	24,00
24.08	1,239	72,8	73,9	1,1	---	72,63	56,28	0,90	0,50	24,00
25.08	1,235	76,1	79,5	3,4	---	73,97	58,02	0,90	0,50	23,97
26.08	1,248	72,5	74,9	2,4	---	74,51	58,00	0,90	0,50	23,99
27.08	1,183	73,1	74,3	1,2	---	68,64	52,54	0,90	0,50	24,00
28.08	1,124	58,8	57,8	---	1,0	71,16	52,14	0,90	0,50	24,00
29.08	1,158	60,4	59,6	---	0,8	71,17	52,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,39	484,5	490,9	8,3	1,8	71,72	54,72	0,90	0,50	167,96
30.08	1,233	66,6	66,7	0,1	---	70,47	52,03	0,90	0,50	24,00
31.08	1,263	67,7	67,9	0,2	---	70,50	51,92	0,90	0,50	24,00
01.09	1,175	63,4	63,0	---	0,4	70,71	52,25	0,90	0,50	24,00
02.09	1,122	62,0	61,2	---	0,7	70,54	52,51	0,90	0,50	24,00
03.09	1,067	60,0	58,9	---	1,1	70,50	52,80	0,90	0,50	24,00
04.09	1,127	66,4	66,3	---	0,1	69,81	52,92	0,90	0,50	24,00
05.09	1,032	57,2	55,8	---	1,4	70,80	52,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,02	443,2	439,8	0,4	3,7	70,47	52,45	0,90	0,50	168,00
06.09	1,073	58,9	57,8	---	1,1	70,81	52,67	0,90	0,50	24,00
07.09	1,216	65,3	65,2	---	0,1	70,66	52,14	0,90	0,50	24,00
08.09	1,087	59,9	58,9	---	1,0	70,70	52,63	0,90	0,50	24,00
09.09	1,154	62,6	62,0	---	0,5	70,84	52,49	0,90	0,50	24,00
10.09	1,152	62,5	61,9	---	0,6	70,86	52,51	0,90	0,50	24,00
11.09	1,124	62,7	62,2	---	0,5	70,56	52,73	0,90	0,50	24,00
12.09	1,110	61,1	60,3	---	0,8	70,85	52,77	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,92	433,0	428,4	0,0	4,6	70,75	52,56	0,90	0,50	168,00
13.09	1,158	63,2	62,8	---	0,4	70,82	52,58	0,90	0,50	24,00
14.09	1,263	67,7	67,9	0,3	---	70,75	52,17	0,90	0,50	24,00
15.09	1,172	62,1	61,5	---	0,6	71,13	52,33	0,90	0,50	24,00
16.09	1,162	60,5	59,6	---	0,8	71,53	52,40	0,90	0,50	24,00
17.09	1,176	60,1	59,2	---	0,9	71,76	52,28	0,90	0,50	24,00
18.09	1,235	61,8	61,1	---	0,6	71,97	52,06	0,90	0,50	24,00
19.09	1,168	59,8	58,9	---	0,9	71,69	52,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,33	435,0	431,0	0,3	4,2	71,36	52,29	0,90	0,50	168,00
20.09	1,144	58,3	57,1	---	1,1	71,78	52,24	0,90	0,50	24,00
21.09	1,238	61,3	60,6	---	0,7	71,95	51,85	0,90	0,50	24,00
22.09	1,135	57,7	56,4	---	1,3	71,83	52,23	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,52	177,2	174,1	0,0	3,2	71,86	52,10	0,90	0,50	72,00
Итого:	36,18	1972,9	1964,2	8,9	17,5	71,16	52,99	0,90	0,50	744,0
						dT=	18,17			

dT= 18,17

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		36,18					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 18:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	288,04	324,22	36,18		327,45		
Расход теплоносителя M1, т	14463,2	16436,1	1972,9		16600,1		
Расход теплоносителя M2, т	14377,3	16341,5	1964,2		16502,8		
Время наработки, ч	744,0	4543,3	744,0		4609,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин - Тдт - Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

