

#161270#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


БалтДомСервис, ООО, УК
Гайдара 94, г.Калининград
5670

Заводской номер счётчика 1249700	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	418,451	325,43	93.021

Подпись исполнителя



исполнитель неван



#161269#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5670
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1249700
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	1,207	62,367	60,92	60,943	60,156	24	24	0	0	71,8	52	9	5,1
25.09.2025	-	1,271	64,59	63,453	63,113	62,664	24	24	0	0	71,8	51,8	9	5,1
26.09.2025	-	1,283	64,287	63,092	62,814	62,312	24	24	0	0	71,9	51,6	9	5,1
27.09.2025	-	1,277	64,775	63,639	63,297	62,854	24	24	0	0	71,7	51,6	9	5,1
28.09.2025	-	1,443	71,58	71,389	69,945	70,521	24	24	0	0	71,8	51,2	9	5,1
29.09.2025	-	1,271	73,297	73,457	71,688	72,514	24	24	0	0	70,1	52,5	9	5,1
30.09.2025	-	1,392	69,754	69,242	68,166	68,398	24	24	0	0	71,6	51,3	9	5,1
01.10.2025	-	1,425	71,219	70,934	69,6	70,072	24	24	0	0	71,6	51,2	9	5,1
02.10.2025	-	3,032	184,631	200,953	180,74	198,418	24	24	0	0	68,5	51,8	9	5,1
03.10.2025	-	4,323	186,402	202,861	182,109	200,65	24	24	0	0	72,1	48,4	9	5,1
04.10.2025	-	3,972	174,484	189,568	170,545	187,533	24	24	0	0	71,3	48,1	9	5,1
05.10.2025	-	3,985	171,609	186,426	167,688	184,42	24	24	0	0	71,8	48,1	9	5,1
06.10.2025	-	3,771	161,52	174,779	157,803	172,891	24	24	0	0	72,1	48,2	9	5,1
07.10.2025	-	3,697	155,598	167,916	151,973	166,098	24	24	0	0	72,5	48,3	9	5,1
08.10.2025	-	3,657	157,775	170,051	154,145	168,197	24	24	0	0	72,1	48,4	9	5,1
09.10.2025	-	3,588	153,066	164,443	149,51	162,646	24	24	0	0	72,4	48,5	9	5,1
10.10.2025	-	3,467	148,318	158,893	144,869	157,146	24	24	0	0	72,5	48,6	9	5,1
11.10.2025	-	3,479	149,227	159,934	145,76	158,174	24	24	0	0	72,5	48,7	9	5,1
12.10.2025	-	3,729	161,521	173,85	157,791	171,938	24	24	0	0	72,2	48,7	9	5,1
13.10.2025	-	3,657	156,906	168,578	153,26	166,725	24	24	0	0	72,4	48,6	9	5,1
14.10.2025	-	3,633	156,105	167,766	152,486	165,922	24	24	0	0	72,4	48,6	9	5,1
15.10.2025	-	3,641	154,963	166,449	151,354	164,625	24	24	0	0	72,6	48,6	9	5,1
16.10.2025	-	3,67	156,975	168,652	153,328	166,803	24	24	0	0	72,4	48,6	9	5,1
17.10.2025	-	3,59	153,871	165,113	150,297	163,303	24	24	0	0	72,4	48,6	9	5,1
18.10.2025	-	3,688	156,734	168,359	153,092	166,521	24	24	0	0	72,5	48,4	9	5,1
19.10.2025	-	3,906	165,236	177,969	161,396	176,039	24	24	0	0	72,5	48,4	9	5,1
20.10.2025	-	4,112	184,223	199,723	179,982	197,463	24	24	0	0	72,1	49,3	9	5,1
21.10.2025	-	4,033	178,641	193,736	174,498	191,545	24	24	0	0	72,4	49,3	9	5,1
22.10.2025	-	3,854	161,328	173,51	157,57	171,641	24	24	0	0	72,5	48,2	9	5,1
23.10.2025	-	3,969	165,816	179,068	161,955	177,145	24	24	0	0	72,5	48,1	9	5,1
Итого:	-	93,022	4136,818	4414,723	4041,717	4365,334	720	720	-	-	71,97	49,46	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч
23.09.2025	325,43	16862,082	16596,221	16497,139	16401,785	4567,32	0,62
23.10.2025	418,451	20998,902	21010,943	20538,855	20767,119	5287,32	0,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения