

#282863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	9,432	0	72,982	0	0	70,62	0	0	24	0	87	55,1	0,34	0,26	-11,6
19.02.2026	8,849	0	74,467	0	0	72,227	0	0	24	0	83,3	54,1	0,34	0,26	-
20.02.2026	8,916	0	78,055	0	0	75,726	0	0	24	0	83	54,9	0,34	0,26	-
21.02.2026	8,675	0	76,322	0	0	74,077	0	0	24	0	82,3	54,4	0,34	0,26	-
22.02.2026	8,26	0	84,089	0	0	81,811	0	0	24	0	78,6	54,5	0,35	0,26	-
23.02.2026	7,946	0	82,163	0	0	79,984	0	0	24	0	77,6	53,9	0,35	0,26	-
24.02.2026	7,414	0	76,715	0	0	74,715	0	0	24	0	76,8	53,1	0,34	0,25	-
25.02.2026	7,735	0	75,202	0	0	73,151	0	0	24	0	78,9	53,6	0,34	0,26	-
26.02.2026	7,558	0	76,231	0	0	74,213	0	0	24	0	77,4	53,1	0,34	0,26	-
27.02.2026	7,417	0	84,785	0	0	82,695	0	0	24	0	74,5	53,1	0,35	0,26	-
28.02.2026	7,444	0	90,939	0	0	88,699	0	0	24	0	74,4	54,4	0,36	0,25	-
01.03.2026	7,354	0	91,783	0	0	89,539	0	0	24	0	74,1	54,5	0,35	0,24	-
02.03.2026	7,588	0	93,534	0	0	91,23	0	0	24	0	74,4	54,5	0,35	0,24	-
03.03.2026	7,735	0	100,013	0	0	97,55	0	0	24	0	74,4	55,5	0,37	0,24	-
04.03.2026	7,497	0	94,771	0	0	92,451	0	0	24	0	74,1	54,7	0,35	0,24	-
05.03.2026	7,687	0	97,088	0	0	94,705	0	0	24	0	74,3	54,9	0,36	0,24	-
06.03.2026	7,801	0	98,552	0	0	96,1	0	0	24	0	74,8	55,5	0,37	0,24	-
07.03.2026	7,722	0	99,812	0	0	97,366	0	0	24	0	74,2	55,3	0,36	0,24	-
08.03.2026	7,677	0	104,987	0	0	102,425	0	0	24	0	74,1	56,3	0,37	0,23	-
09.03.2026	7,643	0	107,14	0	0	104,527	0	0	24	0	74	56,6	0,38	0,23	-
10.03.2026	7,518	0	109,021	0	0	106,373	0	0	24	0	73,8	57	0,37	0,23	-
11.03.2026	7,528	0	112,871	0	0	110,12	0	0	24	0	74	57,7	0,38	0,22	-
12.03.2026	7,44	0	112,294	0	0	109,542	0	0	24	0	74,2	58	0,38	0,22	-
13.03.2026	7,629	0	115,9	0	0	113,066	0	0	24	0	74,2	58,2	0,39	0,23	-
14.03.2026	7,451	0	117,99	0	0	115,133	0	0	24	0	73,8	58,4	0,39	0,22	-
15.03.2026	7,254	0	112,289	0	0	109,578	0	0	24	0	73,5	57,7	0,38	0,22	-
16.03.2026	7,521	0	109,924	0	0	107,227	0	0	24	0	74,3	57,6	0,38	0,23	-
17.03.2026	7,531	0	112,907	0	0	110,158	0	0	24	0	73,9	57,6	0,39	0,23	-
18.03.2026	7,476	0	108,201	0	0	105,576	0	0	24	0	73,8	56,9	0,37	0,23	-
Итого:	225,698	0	2771,027	0	0	2700,584	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,907														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2437,671	28321,917	0	0	27612,805	0	0	13736	25
18.03.2026	2663,37	31092,945	0	0	30313,387	0	0	14432	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:54:01