

#166175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Генделя 8-16, Калининград

13

9036

ТВ7 (ASCII)

20111994

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 7,085   | 0         | 102,786  | 0       | 0       | 100,397  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 55,3   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 25.10.2025 | 7,051   | 0         | 100,876  | 0       | 0       | 98,544   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 54,9   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 26.10.2025 | 7,103   | 0         | 100,594  | 0       | 0       | 98,254   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 54,9   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 27.10.2025 | 7,109   | 0         | 98,314   | 0       | 0       | 96,033   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 54,4   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 28.10.2025 | 7,225   | 0         | 99,56    | 0       | 0       | 97,228   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 54,6   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 29.10.2025 | 7,258   | 0         | 99,782   | 0       | 0       | 97,448   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 54,6   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 30.10.2025 | 7,223   | 0         | 100,643  | 0       | 0       | 98,304   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 54,6   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 31.10.2025 | 7,216   | 0         | 99,033   | 0       | 0       | 96,731   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 54,3   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 01.11.2025 | 7,287   | 0         | 98,738   | 0       | 0       | 96,408   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 54,6   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 02.11.2025 | 7,103   | 0         | 100,544  | 0       | 0       | 98,214   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 54,7   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 03.11.2025 | 7,136   | 0         | 104,495  | 0       | 0       | 102,072  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 55,3   | 0,37    | 0,24    | -           |
| 04.11.2025 | 7,273   | 0         | 105,825  | 0       | 0       | 103,353  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 55,5   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 05.11.2025 | 7,314   | 0         | 108,986  | 0       | 0       | 106,437  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 56     | 0,37    | 0,23    | -           |
| 06.11.2025 | 7,252   | 0         | 109,185  | 0       | 0       | 106,629  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 56,1   | 0,37    | 0,23    | -           |
| 07.11.2025 | 7,138   | 0         | 103,02   | 0       | 0       | 100,625  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 55,2   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 08.11.2025 | 7,187   | 0         | 100,999  | 0       | 0       | 98,648   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 54,8   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 09.11.2025 | 7,208   | 0         | 99,41    | 0       | 0       | 97,105   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 54,3   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 10.11.2025 | 7,192   | 0         | 99,125   | 0       | 0       | 96,817   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 54,4   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 11.11.2025 | 7,208   | 0         | 99,72    | 0       | 0       | 97,382   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 54,7   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 12.11.2025 | 7,17    | 0         | 100,731  | 0       | 0       | 98,394   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 54,6   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 13.11.2025 | 7,256   | 0         | 101,385  | 0       | 0       | 99,002   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 55,1   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 14.11.2025 | 7,089   | 0         | 101,908  | 0       | 0       | 99,543   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 55     | 0,36    | 0,24    | -           |
| 15.11.2025 | 7,259   | 0         | 97,207   | 0       | 0       | 94,899   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 54,7   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 16.11.2025 | 7,982   | 0         | 91,572   | 0       | 0       | 89,15    | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,5   | 56,2   | 0,35    | 0,25    | -           |
| 17.11.2025 | 7,68    | 0         | 94,577   | 0       | 0       | 92,193   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 55,6   | 0,35    | 0,25    | -           |
| 18.11.2025 | 7,434   | 0         | 89,501   | 0       | 0       | 87,299   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,3   | 53,9   | 0,34    | 0,24    | -           |
| 19.11.2025 | 7,618   | 0         | 91,037   | 0       | 0       | 88,771   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,8   | 54,4   | 0,35    | 0,25    | -           |
| 20.11.2025 | 7,746   | 0         | 85,92    | 0       | 0       | 83,695   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,5   | 54,4   | 0,34    | 0,25    | -           |
| 21.11.2025 | 7,841   | 0         | 86,954   | 0       | 0       | 84,72    | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,2   | 54,2   | 0,34    | 0,25    | -           |
| 22.11.2025 | 7,682   | 0         | 84,759   | 0       | 0       | 82,578   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,3   | 54,1   | 0,34    | 0,25    | -           |
| 23.11.2025 | 8,351   | 0         | 81,895   | 0       | 0       | 79,562   | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,7   | 55,6   | 0,33    | 0,25    | -           |
| Итого:     | 227,676 | 0         | 3039,081 | 0       | 0       | 2966,435 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 54,379  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 1470,818 | 18367,155 | 0      | 0      | 17930,53  | 0     | 0     | 10928   | 25     |
| 23.11.2025 | 1698,491 | 21406,235 | 0      | 0      | 20896,965 | 0     | 0     | 11672   | 25     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:43:23