

#193857#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Генделя 8-16, Калининград
13
9036
ТВ7 (ASCII)
20111994
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	9,185	0	80,747	0	0	78,209	0	0	24	0	85,5	57,5	0,34	0,25	0
25.12.2025	8,71	0	81,35	0	0	78,94	0	0	24	0	82,6	56,3	0,34	0,25	-6,3
26.12.2025	7,696	0	93,5	0	0	91,202	0	0	24	0	74,2	54,1	0,36	0,25	-5,6
27.12.2025	7,338	0	92,359	0	0	90,185	0	0	24	0	72,5	53,1	0,35	0,25	4,4
28.12.2025	7,194	0	86,88	0	0	84,84	0	0	24	0	72,5	52,3	0,35	0,25	5,4
29.12.2025	7,738	0	89,525	0	0	87,267	0	0	24	0	75,4	54,3	0,35	0,25	3,8
30.12.2025	8,588	0	87,465	0	0	84,99	0	0	24	0	80,4	56,3	0,35	0,26	2,5
31.12.2025	8,765	0	82,514	0	0	80,033	0	0	24	0	83,3	57,2	0,34	0,26	-1,1
01.01.2026	8,661	0	82,049	0	0	79,645	0	0	24	0	82	56,1	0,34	0,25	-4,2
02.01.2026	8,505	0	91,04	0	0	88,528	0	0	24	0	79,3	56,4	0,36	0,26	-5,2
03.01.2026	8,409	0	86,095	0	0	83,679	0	0	24	0	80	56,1	0,35	0,25	1,2
04.01.2026	8,802	0	83,66	0	0	81,191	0	0	24	0	82,4	56,5	0,35	0,26	-0,6
05.01.2026	9,049	0	87,884	0	0	85,279	0	0	24	0	82,6	57,3	0,35	0,25	-4
06.01.2026	9,37	0	85,374	0	0	82,689	0	0	24	0	85,5	58,5	0,35	0,26	-3
07.01.2026	9,499	0	81,752	0	0	79,103	0	0	24	0	87	58,3	0,34	0,25	-5,5
08.01.2026	9,565	0	74,968	0	0	72,455	0	0	24	0	88,7	57,2	0,33	0,25	-7,8
09.01.2026	9,655	0	77,144	0	0	74,584	0	0	24	0	88,1	57,2	0,33	0,26	-11
10.01.2026	9,486	0	82,762	0	0	80,167	0	0	24	0	85,3	57,1	0,35	0,26	-9,6
11.01.2026	9,195	0	82,357	0	0	79,828	0	0	24	0	84,3	56,8	0,35	0,26	-5,2
12.01.2026	9,394	0	81,257	0	0	78,677	0	0	24	0	85,9	57,5	0,34	0,26	-5,2
13.01.2026	9,276	0	74,618	0	0	72,19	0	0	24	0	87,2	56,5	0,33	0,26	-
14.01.2026	9,217	0	72,805	0	0	70,462	0	0	24	0	86,6	55,4	0,33	0,26	-
15.01.2026	8,625	0	78,061	0	0	75,815	0	0	24	0	81,2	54	0,34	0,26	-
16.01.2026	9,002	0	75,48	0	0	73,174	0	0	24	0	84,1	54,8	0,33	0,26	-
17.01.2026	9,453	0	74,835	0	0	72,39	0	0	24	0	87,4	56,2	0,33	0,26	-
18.01.2026	9,551	0	72,952	0	0	70,503	0	0	24	0	88,7	56,4	0,33	0,26	-
19.01.2026	9,657	0	71,113	0	0	68,7	0	0	24	0	89,3	55,8	0,33	0,26	-
20.01.2026	9,653	0	72,33	0	0	69,901	0	0	24	0	88,8	55,9	0,33	0,26	-
21.01.2026	9,684	0	73,329	0	0	70,853	0	0	24	0	89	56,5	0,33	0,26	-
22.01.2026	9,572	0	69,284	0	0	66,928	0	0	24	0	89,4	55,3	0,33	0,26	-
23.01.2026	9,774	0	73,351	0	0	70,896	0	0	24	0	88,6	55,7	0,33	0,26	-
Итого:	278,268	0	2498,84	0	0	2423,303	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,463														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	1923,919	24068,809	0	0	23493,249	0	0	12392	25
23.01.2026	2202,189	26567,651	0	0	25916,553	0	0	13136	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:54:16