

#190276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Леонова 7Б, Калининград  
13  
9011  
ТВ7 (АСЦП)  
20120862  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 2,689   | 0         | 33,015   | 0       | 0       | 32,123   | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,4   | 58,4   | 0,34    | 0,24    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 2,642   | 0         | 33,265   | 0       | 0       | 32,396   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,9   | 57,4   | 0,34    | 0,24    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 2,612   | 0         | 33,127   | 0       | 0       | 32,272   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,3   | 57     | 0,34    | 0,24    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 2,531   | 0         | 33,031   | 0       | 0       | 32,194   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,6   | 56,8   | 0,34    | 0,24    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 2,545   | 0         | 33,027   | 0       | 0       | 32,198   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,2   | 56,3   | 0,34    | 0,24    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 2,558   | 0         | 33,331   | 0       | 0       | 32,499   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,9   | 56,2   | 0,35    | 0,24    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 2,563   | 0         | 33,256   | 0       | 0       | 32,419   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 56,5   | 0,35    | 0,24    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 2,483   | 0         | 33,95    | 0       | 0       | 33,114   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 56,5   | 0,35    | 0,24    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 2,56    | 0         | 33,136   | 0       | 0       | 32,291   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 56,9   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 03.12.2025 | 2,404   | 0         | 34,148   | 0       | 0       | 33,348   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 55,2   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 04.12.2025 | 2,378   | 0         | 34,342   | 0       | 0       | 33,571   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 53,8   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 05.12.2025 | 2,258   | 0         | 35,174   | 0       | 0       | 34,396   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 54,4   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 06.12.2025 | 2,286   | 0         | 35,83    | 0       | 0       | 35,04    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 54,5   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 07.12.2025 | 2,248   | 0         | 34,557   | 0       | 0       | 33,799   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 53,9   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 08.12.2025 | 2,264   | 0         | 35,269   | 0       | 0       | 34,486   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 54,6   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 09.12.2025 | 2,18    | 0         | 36,209   | 0       | 0       | 35,418   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 55     | 0,36    | 0,24    | -           |
| 10.12.2025 | 2,191   | 0         | 36,593   | 0       | 0       | 35,794   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 55     | 0,37    | 0,24    | -           |
| 11.12.2025 | 2,181   | 0         | 35,886   | 0       | 0       | 35,099   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 54,9   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 12.12.2025 | 2,187   | 0         | 35,608   | 0       | 0       | 34,827   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 54,8   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 13.12.2025 | 2,264   | 0         | 34,917   | 0       | 0       | 34,153   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 53,8   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 14.12.2025 | 2,228   | 0         | 35,621   | 0       | 0       | 34,842   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 54,5   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 15.12.2025 | 2,242   | 0         | 34,435   | 0       | 0       | 33,682   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 53,7   | 0,35    | 0,24    | -           |
| 16.12.2025 | 2,356   | 0         | 34,753   | 0       | 0       | 33,956   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 55     | 0,36    | 0,24    | -           |
| 17.12.2025 | 2,487   | 0         | 34,549   | 0       | 0       | 33,693   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,6   | 57     | 0,36    | 0,25    | -           |
| 18.12.2025 | 2,447   | 0         | 33,917   | 0       | 0       | 33,1     | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 56     | 0,35    | 0,25    | -           |
| 19.12.2025 | 2,275   | 0         | 34,638   | 0       | 0       | 33,857   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 54,8   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 20.12.2025 | 2,248   | 0         | 35,47    | 0       | 0       | 34,692   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 54,4   | 0,36    | 0,25    | -           |
| 21.12.2025 | 2,241   | 0         | 35,495   | 0       | 0       | 34,71    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 54,7   | 0,36    | 0,24    | -           |
| 22.12.2025 | 2,267   | 0         | 35,59    | 0       | 0       | 34,797   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 55     | 0,36    | 0,24    | -           |
| 23.12.2025 | 2,595   | 0         | 34,202   | 0       | 0       | 33,33    | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,9   | 57,4   | 0,35    | 0,24    | -           |
| Итого:     | 71,41   | 0         | 1036,341 | 0       | 0       | 1012,096 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 17,056  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 619,677 | 12038,57 | 0      | 0      | 11778,886 | 0     | 0     | 10147   | 565    |
| 23.12.2025 | 691,085 | 13074,91 | 0      | 0      | 12790,982 | 0     | 0     | 10867   | 565    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2025 7:53:14