

#282861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова ба-8а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9035
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120961
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	10,825	0	90,32	0	0	87,41	0	0	24	0	86,6	57,1	0,31	0,24	-11,6
19.02.2026	10,145	0	90,881	0	0	88,166	0	0	24	0	83	55,5	0,31	0,24	-
20.02.2026	10,2	0	93,888	0	0	91,103	0	0	24	0	82,6	55,9	0,32	0,24	-
21.02.2026	10,048	0	92,991	0	0	90,273	0	0	24	0	82	55,4	0,32	0,24	-
22.02.2026	9,374	0	98,785	0	0	96,123	0	0	24	0	78,3	55	0,33	0,24	-
23.02.2026	9,059	0	96,594	0	0	94,048	0	0	24	0	77,3	54,3	0,32	0,24	-
24.02.2026	8,797	0	93,273	0	0	90,858	0	0	24	0	76,5	53,4	0,31	0,24	-
25.02.2026	9,18	0	92,485	0	0	89,972	0	0	24	0	78,6	54,2	0,31	0,24	-
26.02.2026	8,905	0	92,808	0	0	90,369	0	0	24	0	77,1	53,6	0,31	0,24	-
27.02.2026	8,538	0	99,66	0	0	97,214	0	0	24	0	74,3	53,3	0,33	0,24	-
28.02.2026	8,513	0	103,701	0	0	101,165	0	0	24	0	74,2	54,1	0,34	0,24	-
01.03.2026	8,297	0	100,388	0	0	97,949	0	0	24	0	73,8	53,6	0,32	0,23	-
02.03.2026	8,445	0	101,049	0	0	98,572	0	0	24	0	74,1	53,7	0,32	0,23	-
03.03.2026	8,599	0	106,738	0	0	104,123	0	0	24	0	74,2	54,5	0,34	0,23	-
04.03.2026	8,465	0	103,018	0	0	100,512	0	0	24	0	73,8	53,8	0,33	0,23	-
05.03.2026	8,595	0	105,75	0	0	103,165	0	0	24	0	74,1	54,2	0,34	0,23	-
06.03.2026	8,758	0	107,221	0	0	104,567	0	0	24	0	74,6	54,6	0,34	0,23	-
07.03.2026	8,581	0	107,949	0	0	105,317	0	0	24	0	74	54,6	0,34	0,23	-
08.03.2026	8,55	0	112,049	0	0	109,326	0	0	24	0	73,9	55,3	0,34	0,22	-
09.03.2026	8,536	0	114,046	0	0	111,278	0	0	24	0	73,8	55,5	0,35	0,22	-
10.03.2026	8,38	0	115,502	0	0	112,714	0	0	24	0	73,6	55,9	0,35	0,22	-
11.03.2026	8,36	0	119,209	0	0	116,316	0	0	24	0	73,8	56,7	0,35	0,22	-
12.03.2026	8,392	0	118,654	0	0	115,766	0	0	24	0	74	56,7	0,35	0,21	-
13.03.2026	8,552	0	122,344	0	0	119,361	0	0	24	0	74	57	0,36	0,22	-
14.03.2026	8,301	0	123,688	0	0	120,698	0	0	24	0	73,6	57,3	0,36	0,21	-
15.03.2026	8,216	0	118,635	0	0	115,79	0	0	24	0	73,3	56,4	0,35	0,21	-
16.03.2026	8,517	0	116,95	0	0	114,089	0	0	24	0	74,1	56,3	0,35	0,22	-
17.03.2026	8,613	0	119,964	0	0	117,06	0	0	24	0	73,7	56,2	0,36	0,22	-
18.03.2026	8,516	0	115,773	0	0	112,983	0	0	24	0	73,6	55,6	0,35	0,22	-
Итого:	256,257	0	3074,313	0	0	2996,287	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,206														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2842,74	32912,982	0	0	32090,573	0	0	13729	32
18.03.2026	3098,996	35987,296	0	0	35086,861	0	0	14425	32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:53:57