

#162772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Грекова ба-8а, Калининград
13
9035
ТВ7 (ASCII)
20120961
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	2,845	0	33,242	0	0	32,486	0	0	24	0	71	50,1	0,2	0,17	-
03.10.2025	5,979	0	120,672	0	0	118,011	0	0	24	0	70	57,9	0,33	0,19	-
04.10.2025	6,625	0	120,17	0	0	117,511	0	0	24	0	70,1	56,6	0,34	0,21	-
05.10.2025	6,569	0	120,388	0	0	117,738	0	0	24	0	69,9	56,6	0,35	0,21	-
06.10.2025	5,314	0	116,904	0	0	114,312	0	0	24	0	70,1	59,1	0,34	0,21	-
07.10.2025	6,21	0	107,999	0	0	105,601	0	0	24	0	70,3	56,2	0,31	0,21	-
08.10.2025	5,703	0	104,48	0	0	102,174	0	0	24	0	70	56,7	0,3	0,2	-
09.10.2025	5,765	0	102,451	0	0	100,216	0	0	24	0	69,4	55,7	0,3	0,21	-
10.10.2025	4,785	0	101,336	0	0	99,103	0	0	24	0	69,8	58,3	0,3	0,21	-
11.10.2025	4,687	0	102,333	0	0	100,061	0	0	24	0	70,2	59	0,3	0,21	-
12.10.2025	4,631	0	101,611	0	0	99,358	0	0	24	0	70,1	59	0,3	0,2	-
13.10.2025	6,22	0	101,901	0	0	99,67	0	0	24	0	69,7	54,8	0,3	0,21	-
14.10.2025	7,476	0	106,503	0	0	104,154	0	0	24	0	69,9	52,8	0,32	0,22	-
15.10.2025	7,762	0	113,326	0	0	110,8	0	0	24	0	70,4	53,7	0,34	0,22	-
16.10.2025	7,953	0	114,794	0	0	112,239	0	0	24	0	70,4	53,5	0,35	0,22	-
17.10.2025	7,876	0	114,158	0	0	111,606	0	0	24	0	70,4	53,6	0,35	0,22	-
18.10.2025	7,755	0	110,896	0	0	108,463	0	0	24	0	69,7	52,6	0,34	0,22	-
19.10.2025	7,853	0	111,024	0	0	108,578	0	0	24	0	70	52,7	0,34	0,22	-
20.10.2025	7,984	0	105,472	0	0	103,073	0	0	24	0	71,1	52,6	0,32	0,22	-
21.10.2025	7,979	0	108,061	0	0	105,648	0	0	24	0	70,5	52,5	0,33	0,22	-
22.10.2025	7,959	0	110,201	0	0	107,745	0	0	24	0	70,3	52,7	0,34	0,23	-
23.10.2025	8,056	0	111,979	0	0	109,424	0	0	24	0	71,3	53,7	0,34	0,23	-
Итого:	143,986	0	2339,901	0	0	2287,971	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,39														

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	1568,299	18945,618	0	0	18493,583	0	0	10393	32
23.10.2025	1712,286	21285,516	0	0	20781,557	0	0	10921	32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2025 16:54:10