

#166172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 12-12а, Калининград
13
9029
ТВ7 (АССII)
20124602
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,965	0	32,728	0	0	31,984	0	0	24	0	71,3	49,1	0,46	0,4	-
24.10.2025	2,919	0	32,437	0	0	31,704	0	0	24	0	71	49	0,46	0,4	-
25.10.2025	2,955	0	32,242	0	0	31,51	0	0	24	0	71,1	48,7	0,46	0,4	-
26.10.2025	2,948	0	32,038	0	0	31,316	0	0	24	0	70,9	48,5	0,46	0,4	-
27.10.2025	2,978	0	31,909	0	0	31,187	0	0	24	0	71,1	48,3	0,46	0,4	-
28.10.2025	2,994	0	32,266	0	0	31,536	0	0	24	0	71	48,4	0,46	0,4	-
29.10.2025	2,981	0	32,097	0	0	31,366	0	0	24	0	71,3	48,6	0,46	0,4	-
30.10.2025	2,964	0	32,171	0	0	31,442	0	0	24	0	71	48,5	0,46	0,4	-
31.10.2025	2,954	0	31,864	0	0	31,141	0	0	24	0	71,1	48,5	0,46	0,4	-
01.11.2025	2,97	0	31,608	0	0	30,89	0	0	24	0	71,3	48,4	0,46	0,4	-
02.11.2025	2,957	0	32,017	0	0	31,288	0	0	24	0	71,4	48,8	0,46	0,4	-
03.11.2025	2,95	0	32,287	0	0	31,55	0	0	24	0	71,4	49,1	0,46	0,4	-
04.11.2025	2,955	0	32,249	0	0	31,515	0	0	24	0	71,3	48,9	0,46	0,4	-
05.11.2025	2,97	0	32,531	0	0	31,787	0	0	24	0	71,6	49,3	0,46	0,4	-
06.11.2025	2,962	0	32,593	0	0	31,848	0	0	24	0	71,4	49,2	0,46	0,4	-
07.11.2025	2,993	0	32,242	0	0	31,502	0	0	24	0	71,6	48,9	0,46	0,4	-
08.11.2025	2,996	0	31,778	0	0	31,053	0	0	24	0	71,4	48,3	0,46	0,4	-
09.11.2025	3,001	0	31,59	0	0	30,874	0	0	24	0	71,2	48	0,46	0,4	-
10.11.2025	3,007	0	31,757	0	0	31,037	0	0	24	0	71,2	48	0,46	0,4	-
11.11.2025	3,011	0	31,708	0	0	30,987	0	0	24	0	71,3	48,1	0,45	0,4	-
12.11.2025	2,962	0	31,202	0	0	30,497	0	0	24	0	71	47,8	0,45	0,4	-
13.11.2025	2,954	0	31,461	0	0	30,75	0	0	24	0	71	48	0,45	0,4	-
14.11.2025	2,979	0	31,677	0	0	30,959	0	0	24	0	71,2	48,2	0,46	0,4	-
15.11.2025	3,025	0	30,955	0	0	30,244	0	0	24	0	71,6	47,8	0,46	0,4	-
16.11.2025	3,278	0	30,484	0	0	29,72	0	0	24	0	75,2	48,8	0,45	0,41	-
17.11.2025	3,14	0	30,578	0	0	29,844	0	0	24	0	73,4	48,3	0,45	0,4	-
18.11.2025	3,009	0	29,952	0	0	29,261	0	0	24	0	71,9	47,3	0,45	0,4	-
19.11.2025	3,057	0	30,258	0	0	29,545	0	0	24	0	72,7	48	0,45	0,41	-
20.11.2025	3,158	0	29,777	0	0	29,047	0	0	24	0	74,3	48,3	0,45	0,41	-
21.11.2025	3,132	0	29,888	0	0	29,165	0	0	24	0	73,7	48	0,46	0,41	-
22.11.2025	3,163	0	29,689	0	0	28,968	0	0	24	0	74,1	48	0,45	0,41	-
23.11.2025	3,509	0	29,681	0	0	28,874	0	0	24	0	78,8	49,8	0,45	0,41	-
Итого:	96,796	0	1007,714	0	0	984,391	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,119														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	446,961	4302,375	0	0	4203,009	0	0	7502	263
23.11.2025	543,757	5310,091	0	0	5187,398	0	0	8270	263

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:43:04