

#207395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель	Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя	Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента	1241
Порядковый номер	3757
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00086099
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	9,853	534,01	524,57	0	516,26	513,31	2,95	24	0	0	88,2	69,2	19,06	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	9,521	519,65	510,32	0	502,36	499,3	3,06	24	0	0	88,3	69,4	18,92	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	9,274	545,98	536,62	0	528,04	524,82	3,22	24	0	0	87,6	70,1	17,53	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	8,785	520,18	511,18	0	503,26	500,03	3,23	24	0	0	87,2	69,8	17,42	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	8,689	546,85	538,01	0	529,42	526,27	3,15	24	0	0	86,2	69,8	16,39	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	8,707	565,56	557,31	0	548,42	545,76	2,66	24	0	0	83,7	67,8	15,86	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	8,666	575,65	567,4	0	558,34	555,64	2,7	24	0	0	83,4	67,9	15,5	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	8,715	547,05	538,76	0	530,16	527,49	2,67	24	0	0	84,7	68,3	16,42	0,7	0,7	-6
29.01.2026	9,334	534,44	525,24	0	516,79	513,73	3,06	24	0	0	87,9	69,9	18,03	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	9,533	530,26	520,93	0	512,41	509,43	2,98	24	0	0	88,9	70,4	18,56	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	9,328	525,28	516,04	0	507,46	504,41	3,05	24	0	0	89,4	71	18,34	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	9,577	507,34	498,15	0	489,76	486,98	2,78	24	0	0	90,4	70,9	19,51	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	10,559	517,59	507,8	0	499,11	496,41	2,7	24	0	0	92	70,9	21,11	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	10,711	532,63	522,65	0	513,48	510,74	2,74	24	0	0	92,3	71,5	20,81	0,7	0,7	-18
04.02.2026	10,578	549,28	539,21	0	529,67	526,74	2,93	24	0	0	92	72	19,92	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	10,095	612,3	602,2	0	591,35	588,06	3,29	24	0	0	89,7	72,7	17,03	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	9,347	639,22	630,08	0	618,96	615,92	3,04	24	0	0	85,9	70,8	15,08	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	8,652	606,7	598,51	0	588,04	585,46	2,58	24	0	0	84,4	69,8	14,69	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	8,682	551,7	543,57	0	534,54	532,03	2,51	24	0	0	85,1	68,8	16,22	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	9,674	506,44	497,59	0	489,53	487,01	2,52	24	0	0	88,6	68,8	19,72	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	9,286	534,58	525,7	0	516,97	514,17	2,8	24	0	0	87,9	69,9	17,93	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	8,864	604,57	596,44	0	586,31	583,88	2,43	24	0	0	83,6	68,5	15,1	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	8,404	615,62	608,4	0	598,25	596,28	1,97	24	0	0	80,5	66,5	14,03	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	8,302	566,1	558,9	0	549,8	547,81	1,99	24	0	0	81,4	66,3	15,08	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	9,128	580,48	572,12	0	562,24	559,8	2,44	24	0	0	85,6	69,3	16,21	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	9,604	554,49	545,25	0	535,46	532,63	2,83	24	0	0	90	72,1	17,9	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	10,371	555,8	546,03	0	535,95	533,22	2,73	24	0	0	91,9	72,6	19,3	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	10,072	557,52	547,98	0	538,06	535,33	2,73	24	0	0	90,7	72,1	18,68	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	9,436	614,63	605,94	0	595	592,48	2,52	24	0	0	86,3	70,5	15,84	0,7	0,7	-
19.02.2026	8,641	606,41	598,85	0	588,4	586,33	2,07	24	0	0	82,9	68,2	14,66	0,7	0,7	-
20.02.2026	8,606	627,61	620,2	0	609,13	607,19	1,94	24	0	0	82,4	68,3	14,11	0,7	0,7	-
Итого:	288,994	17385,92	17111,95	0	16822,93	16738,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	288,994															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	351,593	45484,45	44927,84	0	44272,86	43941,06
20.02.2026	640,587	62870,37	62039,79	0	61095,79	60679,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2026 7:38:02