

#162768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя	Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента	1241
Порядковый номер	3757
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00086099
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,9	21,5	8,39	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,508	14,57	14,27	0	14,23	14,17	0,06	24	0	0	72,9	37,1	35,78	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,817	47,11	45,61	0	45,99	44,96	1,03	24	0	0	73,2	55,5	17,71	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,867	51,01	49,62	0	49,78	48,9	0,88	24	0	0	73,3	55,8	17,46	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,872	52,24	50,85	0	51	50,12	0,88	24	0	0	73,4	56,2	17,1	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,876	50,97	49,6	0	49,77	48,88	0,89	24	0	0	73,2	55,6	17,58	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,873	51,66	50,25	0	50,45	49,53	0,92	24	0	0	73,2	55,8	17,33	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,533	33,52	32,7	0	32,73	32,22	0,51	24	0	0	73,2	56,9	16,24	0,7	0,7	-
10.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,4	41	17,37	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,004	0,17	0	0	0,17	0	0,17	24	0	0	59,3	36,3	23,02	0,7	0,7	-
12.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	51,4	34	17,4	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,43	12,74	12,93	0	12,45	12,85	-0,4	24	0	0	73,1	38,4	34,67	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,939	54,53	54,47	0	53,23	53,72	-0,49	24	0	0	73	55,4	17,65	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,903	56,64	56,49	0	55,29	55,65	-0,36	24	0	0	73,2	56,8	16,34	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,883	57,28	57,1	0	55,94	56,24	-0,3	24	0	0	73,2	57,5	15,78	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,876	56,7	56,52	0	55,35	55,66	-0,31	24	0	0	73,4	57,5	15,87	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,886	52,78	52,66	0	51,54	51,9	-0,36	24	0	0	73,4	56,2	17,2	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,861	51,59	51,45	0	50,36	50,73	-0,37	24	0	0	73,2	56,1	17,1	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,853	47,93	47,83	0	46,79	47,16	-0,37	24	0	0	73,1	54,9	18,24	0,7	0,7	-
Итого:	11,981	691,44	682,35	0	675,07	672,69	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,981															

Общее время работы системы, ч	456
Период нормальной работы системы, ч	456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	0	0	0,02	0	0	0,02
20.10.2025	11,981	691,44	682,37	0	675,07	672,71

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2025 9:58:06