

#166169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя	Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента	1241
Порядковый номер	3757
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00086099
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,867	48,81	48,69	0	47,62	47,99	-0,37	24	0	0	73,5	55,3	18,22	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,866	53,05	52,88	0	51,79	52,1	-0,31	24	0	0	73,3	56,6	16,73	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,862	57,05	56,84	0	55,7	55,95	-0,25	24	0	0	73,2	57,7	15,51	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,856	57,04	56,83	0	55,67	55,93	-0,26	24	0	0	73,3	57,9	15,38	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,856	54,54	54,37	0	53,28	53,58	-0,3	24	0	0	73,2	57,2	16,07	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,892	55,48	55,31	0	54,19	54,53	-0,34	25	0	0	73,2	56,7	16,45	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,859	52,25	52,11	0	51,02	51,36	-0,34	24	0	0	73,3	56,4	16,84	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,86	53,25	53,09	0	51,96	52,3	-0,34	24	0	0	73,2	56,7	16,58	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,881	56,02	55,83	0	54,66	54,97	-0,31	24	0	0	73,6	57,4	16,14	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,878	58,76	58,56	0	57,38	57,66	-0,28	24	0	0	73,2	57,9	15,3	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,875	57,16	56,97	0	55,81	56,08	-0,27	24	0	0	73	57,3	15,66	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,884	56,97	56,8	0	55,6	55,91	-0,31	24	0	0	73,3	57,3	15,94	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,892	61,44	61,17	0	59,96	60,21	-0,25	24	0	0	73,5	58,6	14,88	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,874	61,75	61,48	0	60,26	60,47	-0,21	24	0	0	73,3	58,8	14,51	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,873	59,3	59,07	0	57,89	58,13	-0,24	24	0	0	73,1	58	15,07	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,874	62,21	61,96	0	60,73	60,97	-0,24	24	0	0	73,2	58,8	14,39	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,874	61,49	61,24	0	60,03	60,25	-0,22	24	0	0	73,4	58,8	14,52	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,865	58	57,67	0	56,63	56,78	-0,15	24	0	0	73,2	57,9	15,32	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,868	53,15	52,7	0	51,92	51,95	-0,03	24	0	0	73,1	56,4	16,7	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,878	51,95	51,34	0	50,7	50,6	0,1	24	0	0	73,3	56	17,25	0,7	0,7	-
10.11.2025	4,169	446,76	443,61	0	436,13	435,35	0,78	24	0	0	73,3	63,8	9,56	0,7	0,7	-
11.11.2025	3,702	708,44	703,79	0	691,41	689,04	2,37	24	0	0	73,7	68,3	5,36	0,7	0,7	-
12.11.2025	3,219	695,33	690,81	0	678,64	676,11	2,53	24	0	0	73,6	68,8	4,74	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,974	731,2	726,52	0	713,65	710,82	2,83	24	0	0	73,6	69,4	4,17	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,926	734,15	725,34	0	716,53	709,65	6,88	24	0	0	73,6	69,5	4,08	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,066	622,26	613,76	0	607,27	600,2	7,07	24	0	0	73,7	70,3	3,4	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,336	583,19	574,05	0	567,96	560,46	7,5	24	0	0	77,1	73	4,11	0,7	0,7	-
17.11.2025	3,045	613	604,26	0	597,74	590,97	6,77	24	0	0	75,1	70	5,1	0,7	0,7	-
18.11.2025	3,55	543,26	535,34	0	529,97	524,35	5,62	24	0	0	74,2	67,5	6,7	0,7	0,7	-
19.11.2025	3,746	587,67	579,33	0	573,19	567,27	5,92	24	0	0	74,6	68,1	6,53	0,7	0,7	-
20.11.2025	5,318	562,08	553,41	0	547,78	542,42	5,36	24	0	0	76	66,3	9,7	0,7	0,7	-
Итого:	54,485	7957,01	7875,13	0	7763,07	7714,36	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,485															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	11,981	691,44	682,37	0	675,07	672,71
20.11.2025	66,466	8648,45	8557,5	0	8438,14	8387,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 7:15:35