

#190271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи                                   |
| Адрес потребителя | Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.) |
| Номер абонента    | 1241                                                                 |
| Порядковый номер  | 3757                                                                 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7                                                                |
| Заводской номер   | 00086099                                                             |
| Номер системы     | 1                                                                    |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 4,621    | 593,9    | 585,28   | 0       | 578,87   | 573,16   | 5,71   | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 67,7   | 7,97  | 0,7     | 0,7     | 2,2         |
| 22.11.2025 | 2,478    | 565,93   | 557,67   | 0       | 551,54   | 544,93   | 6,61   | 24       | 0       | 0      | 76     | 71,5   | 4,49  | 0,7     | 0,7     | 1,3         |
| 23.11.2025 | 3,215    | 560,85   | 551,36   | 0       | 545,05   | 537,81   | 7,24   | 24       | 0       | 0      | 80,4   | 74,6   | 5,89  | 0,7     | 0,7     | -3,3        |
| 24.11.2025 | 5,749    | 580,43   | 570,14   | 0       | 563,83   | 557,34   | 6,49   | 24       | 0       | 0      | 81,1   | 70,9   | 10,18 | 0,7     | 0,7     | -3,9        |
| 25.11.2025 | 5,357    | 587,47   | 577,73   | 0       | 571,42   | 565,16   | 6,26   | 24       | 0       | 0      | 79,1   | 69,7   | 9,37  | 0,7     | 0,7     | -0,9        |
| 26.11.2025 | 5,293    | 562,62   | 553,36   | 0       | 547,48   | 541,59   | 5,89   | 24       | 0       | 0      | 78,4   | 68,8   | 9,66  | 0,7     | 0,7     | -0,4        |
| 27.11.2025 | 5,246    | 560,82   | 551,87   | 0       | 545,97   | 540,36   | 5,61   | 24       | 0       | 0      | 77,7   | 68,1   | 9,6   | 0,7     | 0,7     | -1,3        |
| 28.11.2025 | 4,596    | 578,79   | 570,04   | 0       | 563,65   | 557,84   | 5,81   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 69     | 8,15  | 0,7     | 0,7     | -0,4        |
| 29.11.2025 | 2,644    | 568,39   | 559,7    | 0       | 553,44   | 546,58   | 6,86   | 24       | 0       | 0      | 77,4   | 72,6   | 4,77  | 0,7     | 0,7     | -0,3        |
| 30.11.2025 | 3,171    | 562,54   | 553,87   | 0       | 547,69   | 541,15   | 6,54   | 24       | 0       | 0      | 77,5   | 71,8   | 5,78  | 0,7     | 0,7     | -0,5        |
| 01.12.2025 | 5,267    | 586,63   | 577,74   | 0       | 571,58   | 566,01   | 5,57   | 24       | 0       | 0      | 76,3   | 67,1   | 9,21  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.12.2025 | 5,439    | 552,32   | 543,03   | 0       | 537,65   | 531,83   | 5,82   | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 67,8   | 10,11 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.12.2025 | 4,903    | 590,74   | 582,56   | 0       | 576,2    | 571,04   | 5,16   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 66,2   | 8,51  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.12.2025 | 4,583    | 636,57   | 628,98   | 0       | 620,9    | 616,18   | 4,72   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 67,2   | 7,38  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.12.2025 | 4,05     | 691,79   | 684,75   | 0       | 674,69   | 670,18   | 4,51   | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 68,8   | 6     | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.12.2025 | 2,398    | 723,54   | 716,36   | 0       | 705,69   | 700,09   | 5,6    | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 71,4   | 3,39  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.12.2025 | 2,871    | 649,83   | 643,12   | 0       | 633,84   | 628,99   | 4,85   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 70,1   | 4,52  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.12.2025 | 4,886    | 682,57   | 675,49   | 0       | 665,8    | 661,74   | 4,06   | 24       | 0       | 0      | 74,5   | 67,2   | 7,34  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.12.2025 | 4,75     | 760,5    | 753,05   | 0       | 741,75   | 737,28   | 4,47   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 68,3   | 6,4   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.12.2025 | 4,438    | 777,39   | 769,99   | 0       | 758,23   | 753,6    | 4,63   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 68,8   | 5,85  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.12.2025 | 4,564    | 741,88   | 734,73   | 0       | 723,61   | 719,31   | 4,3    | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 68,3   | 6,31  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.12.2025 | 4,603    | 723,08   | 716,14   | 0       | 705,31   | 701,24   | 4,07   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 68,1   | 6,52  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.12.2025 | 2,942    | 672,15   | 665,7    | 0       | 655,58   | 651,03   | 4,55   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 70,2   | 4,48  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.12.2025 | 3,013    | 679,2    | 672,67   | 0       | 662,48   | 657,91   | 4,57   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 70     | 4,54  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.12.2025 | 4,85     | 610,89   | 604,54   | 0       | 595,91   | 592,49   | 3,42   | 24       | 0       | 0      | 74,5   | 66,4   | 8,13  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.12.2025 | 4,777    | 589,33   | 583,07   | 0       | 574,79   | 571,46   | 3,33   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 66,4   | 8,31  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.12.2025 | 5,12     | 593,42   | 586,46   | 0       | 578,14   | 574,35   | 3,79   | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 67,7   | 8,86  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.12.2025 | 5,379    | 592,28   | 585,54   | 0       | 577,25   | 573,81   | 3,44   | 24       | 0       | 0      | 75,9   | 66,6   | 9,31  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.12.2025 | 4,482    | 663,27   | 656,93   | 0       | 646,83   | 643,28   | 3,55   | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 67,9   | 6,92  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 125,685  | 18239,12 | 18011,87 | 0       | 17775,17 | 17627,74 | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 125,685  |          |          |         |          |          |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 20.11.2025 | 66,466   | 8648,45  | 8557,5   | 0       | 8438,14  | 8387,07  |
| 19.12.2025 | 192,151  | 26887,57 | 26569,37 | 0       | 26213,31 | 26014,81 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 15:14:44