

#28571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 01.08.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,299	0	31,29	0	0	30,68	0	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,2	0,49	0,35	-
25.07.2023	0,342	0	33,48	0	0	32,83	0	0	0	24	0	0	65,4	55,7	9,68	0,48	0,36	-
26.07.2023	0,324	0	31,89	0	0	31,24	0	0	0	24	0	0	65,5	55,5	9,98	0,48	0,36	-
27.07.2023	0,292	0	32,11	0	0	31,46	0	0	0	24	0	0	65,3	56,3	8,95	0,49	0,36	-
28.07.2023	0,274	0	30,42	0	0	29,85	0	0	0	24	0	0	65,3	56,5	8,8	0,49	0,36	-
29.07.2023	0,338	0	33,69	0	0	33,01	0	0	0	24	0	0	65,4	55,6	9,82	0,49	0,35	-
30.07.2023	0,312	0	31,61	0	0	30,97	0	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,15	0,49	0,34	-
31.07.2023	0,312	0	32,7	0	0	32,06	0	0	0	24	0	0	65,4	56,3	9,09	0,49	0,35	-
01.08.2023	0,325	0	33,23	0	0	32,57	0	0	0	24	0	0	65,5	55,9	9,57	0,33	0,29	-
Итого:	2,818	0	290,42	0	0	284,67	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,818																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

216

216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	1539,411	129389,95	0	1,44	126412,63	115451,89	1,44
01.08.2023	1542,352	129688,32	0	1,44	126705,15	115451,89	1,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.08.2023 10:02:20