

#193849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,619	0	128,65	0	0,01	124,96	0	0,01	0,01	24	0	0	81,4	60,4	21,01	0,63	0,49	-6,3
25.12.2025	2,63	0	135,96	0	0	132,12	0	0	0	24	0	0	80,4	60,3	20,05	0,64	0,48	-5,6
26.12.2025	1,872	0	99,66	0	0,02	97,3	0	0,02	0,02	24	0	0	73,5	53,3	20,18	0,64	0,48	4,4
27.12.2025	1,854	0	109,24	0	0,02	106,71	0	0,02	0,02	24	0	0	71,5	53,1	18,44	0,64	0,48	5,4
28.12.2025	1,956	0	118,75	0	0,01	116,03	0	0,01	0,01	24	0	0	71,7	54	17,71	0,64	0,49	3,8
29.12.2025	1,988	0	113,4	0	0	110,77	0	0	0	24	0	0	72,4	53,8	18,63	0,63	0,48	2,5
30.12.2025	2,315	0	122,8	0	0	119,63	0	0	0	24	0	0	76,6	57	19,59	0,63	0,49	-1,1
31.12.2025	2,565	0	132,87	0	0	129,21	0	0	0	24	0	0	79,4	59,2	20,16	0,63	0,48	-4,2
01.01.2026	2,453	0	120,97	0	0	117,6	0	0	0	24	0	0	80,3	59,3	21,04	0,64	0,48	-5,2
02.01.2026	2,133	0	109,12	0	0,04	106,37	0	0,04	0,04	24	0	0	76,1	55,5	20,61	0,63	0,49	1,2
03.01.2026	2,374	0	130,92	0	0	127,51	0	0	0	24	0	0	76,7	57,4	19,21	0,63	0,49	-0,6
04.01.2026	2,589	0	142,06	0	0,01	138,23	0	0,01	0,01	24	0	0	78,6	59,8	18,84	0,63	0,49	-4
05.01.2026	2,551	0	132,73	0	0,01	129,11	0	0,01	0,01	24	0	0	79,1	59,2	19,93	0,63	0,49	-3
06.01.2026	2,608	0	128,11	0	0,01	124,43	0	0,01	0,01	24	0	0	81,4	60,2	21,14	0,63	0,49	-5,5
07.01.2026	2,86	0	149,83	0	0,01	145,35	0	0,01	0,01	24	0	0	83,1	63	20,05	0,62	0,49	-7,8
08.01.2026	3,088	0	154,67	0	0	149,8	0	0	0	24	0	0	85,6	64,9	20,63	0,63	0,5	-11
09.01.2026	3,004	0	144,79	0	0,01	140,25	0	0,01	0,01	24	0	0	85,2	63,8	21,43	0,63	0,48	-9,6
10.01.2026	2,783	0	135,35	0	0,02	131,36	0	0,02	0,02	24	0	0	82,5	61,2	21,35	0,64	0,48	-5,2
11.01.2026	2,673	0	131,91	0	0,01	128,15	0	0,01	0,01	24	0	0	81	60,1	20,92	0,63	0,49	-5,2
12.01.2026	2,732	0	135,19	0	0	131,26	0	0	0	24	0	0	81,8	60,9	20,95	0,63	0,5	-
13.01.2026	2,901	0	142,18	0	0,01	137,87	0	0,01	0,01	24	0	0	84	62,8	21,14	0,63	0,49	-
14.01.2026	2,871	0	140,3	0	0	136,05	0	0	0	24	0	0	83,7	62,6	21,12	0,63	0,49	-
15.01.2026	2,532	0	126,89	0	0,02	123,43	0	0,02	0,02	24	0	0	78,9	58,2	20,71	0,63	0,49	-
16.01.2026	2,689	0	145,85	0	0	141,8	0	0	0	24	0	0	79,9	60,8	19,09	0,63	0,5	-
17.01.2026	2,866	0	142,35	0	0,01	138,09	0	0,01	0,01	24	0	0	83,2	62,2	20,95	0,62	0,5	-
18.01.2026	3,013	0	149,78	0	0	145,14	0	0	0	24	0	0	84,6	63,7	20,92	0,62	0,5	-
19.01.2026	3,056	0	146,25	0	0,01	141,62	0	0,01	0,01	24	0	0	85,9	64,2	21,66	0,63	0,5	-
20.01.2026	3,065	0	150,52	0	0,01	145,82	0	0,01	0,01	24	0	0	85,2	64	21,14	0,63	0,49	-
21.01.2026	2,97	0	139,07	0	0	134,72	0	0	0	24	0	0	85,5	63,3	22,15	0,62	0,5	-
22.01.2026	3,174	0	164,49	0	0,01	159,29	0	0,01	0,01	24	0	0	85,9	65,9	19,94	0,62	0,5	-
23.01.2026	2,95	0	136,62	0,05	0,02	132,31	0,05	0,02	0,02	24	0	0	85,5	62,4	23,08	0,62	0,5	-
Итого:	81,734	0	4161,28	0,05	0,27	4042,29	0,05	0,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,734																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	468,853	32217,14	0	16,82	31489,83	0	16,82
23.01.2026	550,587	36378,42	0,05	17,09	35532,12	0,05	17,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 14:25:21