

#34602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Контур, ООО, УК
Судостроительная 22-28, Калининград
7087
9093
ТВ7
20120436
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0 | 24 | 552 | 0 | 0 | 18,1 | 21,9 | 0,2 | 0,21 | - |
| 13.10.2023 | 2,21 | 0 | 55,011 | 0 | 0 | 54,504 | 0 | 0 | 24 | 561 | 0 | 0 | 44,7 | 35 | 0,35 | 0,36 | - |
| 14.10.2023 | 3,407 | 0 | 101,024 | 0 | 0 | 100,097 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 44,6 | 36,5 | 0,35 | 0,36 | - |
| 15.10.2023 | 3,597 | 0 | 103,425 | 0 | 0 | 102,422 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 45,8 | 37,4 | 0,36 | 0,37 | - |
| 16.10.2023 | 3,836 | 0 | 99,564 | 0 | 0 | 98,47 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 48,6 | 39,3 | 0,36 | 0,37 | - |
| 17.10.2023 | 3,902 | 0 | 96,581 | 0 | 0 | 95,495 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 49 | 39,2 | 0,36 | 0,37 | - |
| 18.10.2023 | 3,67 | 0 | 99,478 | 0 | 0 | 98,52 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 45,6 | 36,7 | 0,36 | 0,37 | - |
| 19.10.2023 | 4,398 | 0 | 99,323 | 0 | 0 | 98,181 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 49,7 | 39 | 0,36 | 0,37 | - |
| 20.10.2023 | 5,412 | 0 | 100,546 | 0 | 0 | 99,14 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 55 | 41,9 | 0,38 | 0,39 | - |
| 21.10.2023 | 5,439 | 0 | 100,474 | 0 | 0 | 99,027 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 55,7 | 42,6 | 0,38 | 0,39 | - |
| 22.10.2023 | 3,899 | 0 | 98,378 | 0 | 0 | 97,358 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 47,3 | 37,7 | 0,36 | 0,37 | - |
| 23.10.2023 | 3,67 | 0 | 98,007 | 0 | 0 | 97,049 | 0 | 0 | 24 | 567 | 0 | 0 | 45,9 | 36,9 | 0,36 | 0,37 | - |
| Итого: | 43,44 | 0 | 1052,06 | 0 | 0 | 1040,512 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,375 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 3361,741 | 79934,865 | 0 | 0 | 78755,539 | 0 | 0 | 25358 | 188 |
| 23.10.2023 | 3405,181 | 80986,924 | 0 | 0 | 79796,049 | 0 | 0 | 25646 | 188 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 14:06:31