

#282852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Контур, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента 7087
Порядковый номер 9107
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20121872
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	8,004	0	104,85	0	0	102,714	0	0	24	0	67	48,4	0,44	0,43	-11,6
19.02.2026	7,457	0	104,705	0	0	102,712	0	0	24	0	64,7	47,3	0,44	0,43	-
20.02.2026	7,256	0	104,355	0	0	102,415	0	0	24	0	63,8	46,9	0,44	0,42	-
21.02.2026	7,22	0	104,716	0	0	102,777	0	0	24	0	63,7	46,9	0,44	0,43	-
22.02.2026	6,436	0	103,788	0	0	102,063	0	0	24	0	60,1	45,1	0,44	0,42	-
23.02.2026	6,55	0	104,743	0	0	102,959	0	0	24	0	61	45,8	0,44	0,42	-
24.02.2026	6,395	0	104,493	0	0	102,757	0	0	24	0	60,1	45,3	0,44	0,43	-
25.02.2026	6,552	0	104,491	0	0	102,706	0	0	24	0	61	45,7	0,44	0,42	-
26.02.2026	6,287	0	104,407	0	0	102,692	0	0	24	0	59,7	45,1	0,43	0,42	-
27.02.2026	5,463	0	103,074	0	0	101,601	0	0	24	0	55,5	42,7	0,43	0,41	-
28.02.2026	4,993	0	102,913	0	0	101,539	0	0	24	0	53,4	41,6	0,42	0,41	-
01.03.2026	5,749	0	104,195	0	0	102,602	0	0	24	0	57,4	44,1	0,42	0,41	-
02.03.2026	5,821	0	104,143	0	0	102,524	0	0	24	0	58,1	44,5	0,43	0,41	-
03.03.2026	5,227	0	103,241	0	0	101,793	0	0	24	0	54,8	42,6	0,42	0,4	-
04.03.2026	6,019	0	104,227	0	0	102,566	0	0	24	0	58,8	44,7	0,43	0,42	-
05.03.2026	5,89	0	103,95	0	0	102,315	0	0	24	0	58,3	44,5	0,43	0,42	-
06.03.2026	5,645	0	101,366	0	0	99,822	0	0	24	0	57,3	43,8	0,43	0,42	-
07.03.2026	5,08	0	101,274	0	0	99,893	0	0	24	0	54	41,8	0,43	0,41	-
08.03.2026	4,928	0	100,484	0	0	99,139	0	0	24	0	53,4	41,6	0,43	0,41	-
09.03.2026	4,62	0	103,924	0	0	102,609	0	0	24	0	51,8	41,1	0,41	0,39	-
10.03.2026	4,269	0	99,526	0	0	98,315	0	0	24	0	50,8	40,5	0,4	0,39	-
11.03.2026	3,875	0	103,713	0	0	102,596	0	0	23	1	48	39	0,39	0,38	-
12.03.2026	4,438	0	101,951	0	0	100,74	0	0	24	0	50,5	40	0,4	0,39	-
13.03.2026	4,084	0	103,794	0	0	102,603	0	0	24	0	49,4	39,9	0,39	0,38	-
14.03.2026	3,539	0	103,67	0	0	102,652	0	0	24	0	46	37,7	0,38	0,37	-
15.03.2026	4,428	0	102,621	0	0	101,399	0	0	24	0	50,5	40,1	0,4	0,39	-
16.03.2026	5,2	0	104,534	0	0	103,054	0	0	24	0	55,3	43,3	0,4	0,39	-
17.03.2026	5,08	0	102,483	0	0	101,08	0	0	24	0	54,2	42,2	0,41	0,4	-
18.03.2026	5,38	0	102,824	0	0	101,324	0	0	24	0	55,9	43,2	0,42	0,41	-
Итого:	161,885	0	2998,455	0	0	2953,961	0	0	695	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,666														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1226,937	22281,554	0	0	21941,023	0	0	8205	2034
18.03.2026	1388,823	25280,007	0	0	24894,983	0	0	8900	2035

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:54:44