

#190265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Контур, ООО, УК

Судостроительная 14-20, Калининград

7087

9107

ТВ7 (ASCII)

20121872

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	7,081	0	104,673	0	0	102,739	0	0	24	0	63,6	47,2	0,43	0,42	-3,3
25.11.2025	6,843	0	104,55	0	0	102,671	0	0	24	0	62,7	46,8	0,43	0,42	-3,9
26.11.2025	6,617	0	104,493	0	0	102,702	0	0	24	0	61,2	45,8	0,43	0,42	-0,9
27.11.2025	6,527	0	104,442	0	0	102,671	0	0	24	0	60,8	45,6	0,44	0,42	-0,4
28.11.2025	6,53	0	104,432	0	0	102,672	0	0	24	0	60,6	45,4	0,43	0,42	-1,3
29.11.2025	6,574	0	104,506	0	0	102,743	0	0	24	0	60,7	45,4	0,44	0,42	-0,4
30.11.2025	6,536	0	104,53	0	0	102,762	0	0	24	0	60,6	45,4	0,44	0,42	-0,3
01.12.2025	6,491	0	104,449	0	0	102,677	0	0	24	0	60,7	45,6	0,44	0,42	-0,5
02.12.2025	6,55	0	104,51	0	0	102,751	0	0	24	0	60,5	45,3	0,44	0,42	-
03.12.2025	6,285	0	104,295	0	0	102,587	0	0	24	0	59,7	45,1	0,43	0,42	-
04.12.2025	6,074	0	104,196	0	0	102,524	0	0	24	0	58,9	44,7	0,43	0,42	-
05.12.2025	5,475	0	103,957	0	0	102,452	0	0	24	0	55,9	43,1	0,41	0,4	-
06.12.2025	4,902	0	103,839	0	0	102,518	0	0	24	0	52,4	41	0,4	0,39	-
07.12.2025	5,594	0	104,169	0	0	102,641	0	0	24	0	56,3	43,3	0,42	0,4	-
08.12.2025	5,481	0	104,064	0	0	102,551	0	0	24	0	56	43,3	0,41	0,4	-
09.12.2025	4,552	0	102,85	0	0	101,604	0	0	24	0	51	40,3	0,4	0,39	-
10.12.2025	4,156	0	103,313	0	0	102,147	0	0	24	0	49,2	39,5	0,39	0,38	-
11.12.2025	4,381	0	103,072	0	0	101,878	0	0	24	0	49,9	39,6	0,4	0,39	-
12.12.2025	4,73	0	102,992	0	0	101,698	0	0	24	0	52,1	41	0,4	0,39	-
13.12.2025	5,46	0	104,049	0	0	102,526	0	0	24	0	56,2	43,5	0,41	0,4	-
14.12.2025	5,059	0	103,991	0	0	102,58	0	0	24	0	53,9	42,1	0,4	0,39	-
15.12.2025	5,795	0	104,227	0	0	102,62	0	0	24	0	57,8	44,3	0,42	0,41	-
16.12.2025	5,973	0	103,822	0	0	102,152	0	0	24	0	59,1	45,1	0,43	0,42	-
17.12.2025	6,419	0	102,123	0	0	100,365	0	0	24	0	61,2	45,9	0,44	0,43	-
18.12.2025	6,317	0	104,516	0	0	102,757	0	0	24	0	60,5	45,8	0,43	0,42	-
19.12.2025	5,764	0	102,546	0	0	100,963	0	0	24	0	57,8	44,2	0,43	0,42	-
20.12.2025	5,153	0	104,118	0	0	102,688	0	0	24	0	54,4	42,4	0,41	0,4	-
21.12.2025	5,23	0	102,597	0	0	101,166	0	0	24	0	54,9	42,5	0,42	0,4	-
22.12.2025	5,461	0	104,027	0	0	102,496	0	0	24	0	56,2	43,5	0,42	0,4	-
23.12.2025	6,457	0	103,256	0	0	101,475	0	0	24	0	61,3	46,1	0,45	0,43	-
Итого:	174,467	0	3116,604	0	0	3068,776	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,671														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	634,223	13375,88	0	0	13192,293	0	0	6141	2034
23.12.2025	808,689	16492,482	0	0	16261,07	0	0	6861	2034

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:54:25