

#146564#

Отчет о суточных параметрах
(21.08.2025 0:00:00 - 21.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Грига пер, д. 1 (пер. Грига 1 (д/с))
Прибор: ТЭМ-104М Заводской номер: 20200400 ДС № 98
Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: ПОДАЧА

Дата	t1	t2	V1	M1	P1	P2	Qtv	Tr	Tнар	НС	тоэ	Gmax1
	°C	°C	м3	т	МПа	МПа	Гкал	ч	ч		ч	м3/ч
21.08.2025	64,55	56,55	15,55	15,26	9,00	5,00	0,123	24,00	24,00	*	0,0	3,20
22.08.2025	64,39	56,32	14,87	14,59	9,00	5,00	0,119	24,00	24,00	*	0,0	3,40
23.08.2025	62,63	56,06	12,93	12,70	9,00	5,00	0,085	24,00	24,00	*	0,0	6,50
24.08.2025	61,66	54,74	12,12	11,92	9,00	5,00	0,083	23,50	23,50	*	0,0	3,40
25.08.2025	62,41	56,03	18,53	18,21	9,00	5,00	0,118	23,30	23,30	*	1,2	6,80
26.08.2025	64,15	55,85	15,45	15,17	9,00	5,00	0,127	24,00	24,00	*	0,0	6,20
27.08.2025	63,87	56,22	15,95	15,66	9,00	5,00	0,121	24,00	24,00	*	0,0	6,70
28.08.2025	63,99	56,59	16,37	16,07	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	6,40
29.08.2025	63,98	56,53	15,62	15,33	9,00	5,00	0,115	24,00	24,00	*	0,0	6,20
30.08.2025	61,91	55,11	11,91	11,70	9,00	5,00	0,080	24,00	24,00	*	0,0	4,00
31.08.2025	62,06	55,29	12,05	11,84	9,00	5,00	0,081	24,00	24,00	*	0,0	3,60
01.09.2025	64,06	56,45	15,35	15,07	9,00	5,00	0,116	24,00	24,00	*	0,0	6,60
02.09.2025	63,96	56,19	15,44	15,16	9,00	5,00	0,119	24,00	24,00	*	0,0	6,10
03.09.2025	64,56	57,06	16,20	15,89	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	6,80
04.09.2025	64,39	56,31	15,11	14,83	9,00	5,00	0,121	24,00	24,00	*	0,0	3,20
05.09.2025	65,07	57,52	17,02	16,70	9,00	5,00	0,127	24,00	24,00	*	0,0	6,90
06.09.2025	65,44	58,98	18,84	18,48	9,00	5,00	0,121	24,00	24,00	*	0,0	6,80
07.09.2025	65,33	58,63	18,07	17,72	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	7,10
08.09.2025	66,12	58,87	18,74	18,37	9,00	5,00	0,135	24,00	24,00	*	0,0	7,20
09.09.2025	64,49	56,87	15,84	15,54	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	2,80
10.09.2025	64,61	57,56	17,12	16,80	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	6,90
11.09.2025	64,60	57,30	16,69	16,38	9,00	5,00	0,121	24,00	24,00	*	0,0	6,70
12.09.2025	64,60	57,28	16,12	15,81	9,00	5,00	0,117	24,00	24,00	*	0,0	6,40
13.09.2025	62,41	55,59	12,30	12,08	9,00	5,00	0,083	24,00	24,00	*	0,0	3,20
14.09.2025	62,15	55,94	13,10	12,87	9,00	5,00	0,081	24,00	24,00	*	0,0	7,00
15.09.2025	64,68	57,51	16,95	16,64	9,00	5,00	0,121	24,00	24,00	*	0,0	6,90
16.09.2025	64,36	57,04	16,48	16,17	9,00	5,00	0,120	24,00	24,00	*	0,0	6,70
17.09.2025	64,17	57,23	16,68	16,37	9,00	5,00	0,115	24,00	24,00	*	0,0	6,70
18.09.2025	64,56	57,35	17,63	17,30	9,00	5,00	0,126	24,00	24,00	*	0,0	6,90
19.09.2025	64,47	57,20	15,94	15,64	9,00	5,00	0,115	24,00	24,00	*	0,0	7,00
20.09.2025	62,81	56,58	13,24	13,01	9,00	5,00	0,082	24,00	24,00	*	0,0	6,50
21.09.2025	62,60	56,16	12,67	12,44	9,00	5,00	0,081	24,00	24,00	*	0,0	6,60
Средние:	63,91	56,72	---	---	9,00	5,00	---	---	---	---	---	5,86
Итого:	---	---	496,91	487,71	---	---	3,554	766,78	766,78	---	1,2	---

Дата	V1	M1	Qtv	Tr	Tнар
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.08.2025	64716,22	63258,13	1090,931	26650,83	26650,81
21.09.2025	65213,13	63745,85	1094,485	27417,61	27417,60
Итого:	496,91	487,71	3,554	766,78	766,78



Представитель энергоснабжающей организации

23 09 25