

#207151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"
Тургенева 53, Калининград
3803
10054
ТВ7 (АСЦП)
23202902
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,855	0	20,129	0	0	19,575	0	0	24	0	79,3	44,6	0,49	0,27	-10,9
22.01.2026	2,898	0	20,213	0	0	19,66	0	0	24	0	79,1	44	0,48	0,27	-12,2
23.01.2026	2,826	0	18,45	0	0	17,955	0	0	24	0	78,2	40,7	0,49	0,27	-11,6
24.01.2026	2,812	0	19,323	0	0	18,809	0	0	24	0	77,8	42,2	0,48	0,27	-8,3
25.01.2026	2,806	0	19,49	0	0	18,972	0	0	24	0	77,7	42,4	0,49	0,27	-9,4
26.01.2026	2,667	0	19,156	0	0	18,678	0	0	24	0	75	41	0,49	0,27	-7,3
27.01.2026	2,644	0	19	0	0	18,527	0	0	24	0	75	40,9	0,49	0,27	-4,4
28.01.2026	2,619	0	19,705	0	0	19,216	0	0	24	0	74,9	42,4	0,49	0,27	-3,8
29.01.2026	2,805	0	18,684	0	0	18,182	0	0	24	0	78,3	41,5	0,49	0,27	-6
30.01.2026	3,176	0	21,75	0	0,06	21,139	0	0,059	24	0	80,2	44,5	0,48	0,27	-9,7
31.01.2026	3,445	0,012	24,639	0	0	23,919	0	0	24	0	82,1	47,7	0,48	0,27	-12,4
01.02.2026	3,712	0	31,673	0	0	30,701	0	0	24	0	84,3	55,5	0,47	0,27	-13,8
02.02.2026	3,897	0	32,446	0	0,006	31,411	0	0,006	24	0	86,3	56,7	0,47	0,27	-18,9
03.02.2026	4,066	0,001	27,862	0	0	26,991	0	0	24	0	85,3	49,4	0,48	0,27	-20,1
04.02.2026	3,547	0	24,501	0	0	23,749	0	0	24	0	84,4	48,8	0,48	0,27	-18
05.02.2026	3,197	0	21,067	0	0	20,462	0	0	24	0	81,3	44	0,48	0,27	-12,3
06.02.2026	2,949	0	20,688	0	0	20,138	0	0	24	0	77,8	42,9	0,48	0,27	-7,6
07.02.2026	2,869	0	21,822	0	0	21,259	0	0	24	0	76,5	44,3	0,48	0,27	-3,2
08.02.2026	3,033	0	23,064	0	0	22,451	0	0	24	0	77,9	45,7	0,48	0,27	-3,3
09.02.2026	3,357	0	25,57	0	0	24,833	0	0	24	0	81,3	49,1	0,47	0,27	-4,9
10.02.2026	3,355	0	24,246	0	0	23,552	0	0	24	0	81	47,1	0,47	0,27	-12,1
11.02.2026	2,828	0	20,868	0	0	20,333	0	0	24	0	76,3	43,1	0,48	0,27	-12,4
12.02.2026	2,746	0	21,727	0	0	21,205	0	0	24	0	73,5	42,6	0,48	0,27	-3,8
13.02.2026	2,949	0	21,99	0	0	21,45	0	0	24	0	74,5	41,7	0,48	0,27	-0,7
14.02.2026	2,91	0	22,084	0	0	21,499	0	0	24	0	77,7	45,4	0,47	0,27	-1,2
15.02.2026	3,253	0	23,341	0	0	22,665	0	0	24	0	81,7	47,5	0,47	0,27	-6,7
16.02.2026	3,461	0	27,968	0	0	27,097	0	0	24	0	85,1	54,7	0,47	0,27	-11,2
17.02.2026	3,235	0	22,11	0	0	21,458	0	0	24	0	82,5	46,5	0,47	0,27	-17,4
18.02.2026	3,137	0	21,043	0	0	20,477	0	0	24	0	78,3	41,7	0,48	0,27	-11,6
19.02.2026	2,818	0	20,725	0	0	20,208	0	0	24	0	75,2	41,9	0,48	0,27	-
20.02.2026	2,77	0	20,794	0	0	20,278	0	0	24	0	74,8	42,2	0,48	0,27	-
Итого:	95,642	0	696,128	0	0,066	676,849	0	0,065	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,844														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	561,461	5765,119	0	0,252	5640,998	0	0,25	9221	125
20.02.2026	657,104	6461,25	0	0,318	6317,849	0	0,315	9965	125

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:26:15