

#163995#

Отчет за период с 20.10.2025 до 20.11.2025

Абонент: Соц. приют
Адрес установки: Тургенева,53 к.1
Тепловычислитель: SKS-3
Заводской № : 5518
Отчет сформирован: 11.01.2019

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20.10.2025 0:00	334,161	0,142	25824,18	16,07	71,92	64,21	7,71	5,311	2,404	0	0	0	62045,79	24	62021,47	24	62021,47	24	62045,78	24
21.10.2025 0:00	334,303	0,142	25840,25	16,44	71,56	63,82	7,74	5,304	2,413	0	0	0	62069,79	24	62045,47	24	62045,47	24	62069,78	24
22.10.2025 0:00	334,445	0,137	25856,69	16,55	71,78	64,28	7,5	5,35	2,394	0	0	0	62093,79	24	62069,47	24	62069,47	24	62093,78	24
23.10.2025 0:00	334,582	0,136	25873,24	16,48	71,19	63,96	7,23	5,376	2,387	800	0	0	62117,79	24	62093,47	24	62093,47	24	62117,78	24
24.10.2025 0:00	334,718	0,121	25889,72	14,68	71,86	64,67	7,19	5,377	2,371	0	0	0	62141,79	21,1	62117,47	21,1	62117,47	21,1	62141,78	21,09
25.10.2025 0:00	334,839	0,135	25904,4	16,44	71,75	64,54	7,21	5,312	2,391	800	0	0	62162,89	24	62138,57	24	62138,57	24	62162,87	24
26.10.2025 0:00	334,974	0,142	25920,84	16,47	71,72	64,51	7,21	5,312	2,395	0	0	0	62186,89	24	62162,57	24	62162,57	24	62186,87	24
27.10.2025 0:00	335,116	0,139	25937,31	16,47	72,08	64,59	7,49	5,307	2,393	0	0	0	62210,89	24	62186,57	24	62186,57	24	62210,87	24
28.10.2025 0:00	335,255	0,158	25953,78	16,98	71,26	63,88	7,38	5,323	2,404	0	0	0	62234,89	24	62210,57	24	62210,57	24	62234,87	24
29.10.2025 0:00	335,413	0,147	25970,76	16,68	71,18	63,11	8,07	5,281	2,416	0	0	0	62258,89	24	62234,57	24	62234,57	24	62258,87	24
30.10.2025 0:00	335,56	0,138	25987,44	16,53	71,1	63,41	7,69	5,357	2,401	8	8	0	62282,89	24	62258,57	24	62258,57	24	62282,87	24
31.10.2025 0:00	335,698	0,139	26003,97	16,62	71,44	64,12	7,32	5,326	2,403	0	0	0	62306,89	24	62282,57	24	62282,57	24	62306,87	24
01.11.2025 0:00	335,837	0,136	26020,59	16,68	71,64	64,33	7,31	5,338	2,385	0	0	0	62330,89	23,99	62306,57	23,99	62306,57	23,99	62330,87	24
02.11.2025 0:00	335,973	0,136	26037,27	16,63	71,64	64,5	7,14	5,348	2,368	800	0	0	62354,88	24	62330,56	24	62330,56	24	62354,87	24
03.11.2025 0:00	336,109	0,135	26053,9	16,66	71,75	64,63	7,12	5,375	2,375	0	0	0	62378,88	24	62354,56	24	62354,56	24	62378,87	24
04.11.2025 0:00	336,244	0,136	26070,56	16,6	71,44	64,33	7,11	5,401	2,378	0	0	0	62402,88	24	62378,56	24	62378,56	24	62402,87	24
05.11.2025 0:00	336,38	0,133	26087,16	16,57	71,63	64,48	7,15	5,403	2,377	0	0	0	62426,88	24	62402,56	24	62402,56	24	62426,87	24
06.11.2025 0:00	336,513	0,139	26103,73	16,51	71,86	64,83	7,03	5,402	2,373	8	8	0	62450,88	24	62426,56	24	62426,56	24	62450,87	24
07.11.2025 0:00	336,652	0,14	26120,24	16,49	72,72	65,38	7,34	5,36	2,374	0	0	0	62474,88	24	62450,56	24	62450,56	24	62474,87	24
08.11.2025 0:00	336,792	0,142	26136,73	16,42	72,58	65,11	7,47	5,33	2,38	0	0	0	62498,88	24	62474,56	24	62474,56	24	62498,87	24

09.11.2025 0:00	336,934	0,145	26153,15	16,49	72,57	65,01	7,56	5,318	2,392	0	0	0	62522,88	24	62498,56	24	62498,56	24	62522,87	24
10.11.2025 0:00	337,079	0,143	26169,64	16,5	72,74	65,05	7,69	5,323	2,389	0	0	0	62546,88	23,99	62522,56	23,97	62522,56	23,97	62546,87	23,99
11.11.2025 0:00	337,222	0,144	26186,14	16,49	72,96	65,38	7,58	5,34	2,377	808	8	0	62570,87	24	62546,53	24	62546,53	24	62570,86	24
12.11.2025 0:00	337,366	0,14	26202,63	16,64	72,49	64,86	7,63	5,348	2,388	0	0	0	62594,87	24	62570,53	24	62570,53	24	62594,86	24
13.11.2025 0:00	337,506	0,137	26219,27	16,59	72,56	65,19	7,37	5,403	2,372	0	0	0	62618,87	24	62594,53	23,99	62594,53	23,99	62618,86	23,99
14.11.2025 0:00	337,643	0,146	26235,86	16,4	71,5	64,28	7,22	5,377	2,408	808	8	0	62642,87	24	62618,52	24	62618,52	24	62642,85	24
15.11.2025 0:00	337,789	0,156	26252,26	16,35	73,19	65,4	7,79	5,267	2,404	0	0	0	62666,87	24	62642,52	24	62642,52	24	62666,85	24
16.11.2025 0:00	337,945	0,157	26268,61	15,51	76	67,61	8,39	5,232	2,37	0	0	0	62690,87	24	62666,52	24	62666,52	24	62690,85	24
17.11.2025 0:00	338,102	0,152	26284,12	13,09	72,96	63,71	9,25	4,896	2,427	0	0	0	62714,87	23,04	62690,52	23,04	62690,52	23,04	62714,85	23,04
18.11.2025 0:00	338,254	0,162	26297,21	15,61	72,97	62,42	10,55	4,403	2,44	800	0	0	62737,91	24	62713,56	24	62713,56	24	62737,89	24
19.11.2025 0:00	338,416	0,186	26312,82	17,01	73,72	64,31	9,41	5,003	2,427	0	2	0	62761,91	24	62737,56	24	62737,56	24	62761,89	24
31,00	4,44	4,44	505,65	505,65	72,19	64,51	7,67	5,28	2,39	---	---	---	740,12	740,12	740,09	740,09	740,09	740,09	740,11	740,11

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 740,12 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
1	2	3	4	5	6	7
20.10.2025 0:00	334,161	25824,18	62045,79	62021,47	62021,47	62045,78
20.11.2025 0:00	338,602	26329,83	62785,91	62761,56	62761,56	62785,89

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

