

#179254#

Отчет за период с 21.11.2025 до 21.12.2025

Абонент: Соц. приют
Адрес установки: Тургенева,53 к.1
Тепловычислитель: SKS-3
Заводской № : 5518
Отчет сформирован: 23.12.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.11.2025 0:00	338,796	0,212	26346,38	16,48	75,07	64,79	10,28	5,139	2,442	800	0	0	62809,9	24	62785,55	24	62785,55	24	62809,89	24
22.11.2025 0:00	339,008	0,232	26362,86	16,43	77,08	65,82	11,26	5,117	2,432	0	0	0	62833,9	24	62809,55	24	62809,55	24	62833,89	24
23.11.2025 0:00	339,24	0,215	26379,29	16,55	80,81	68,45	12,36	5,068	2,4	0	0	0	62857,9	24	62833,55	24	62833,55	24	62857,89	24
24.11.2025 0:00	339,455	0,223	26395,84	16,47	80,1	68,77	11,33	5,097	2,399	0	0	0	62881,9	24	62857,55	24	62857,55	24	62881,89	24
25.11.2025 0:00	339,678	0,218	26412,31	16,42	78,57	66,72	11,85	5,102	2,438	0	0	0	62905,9	24	62881,55	24	62881,55	24	62905,89	24
26.11.2025 0:00	339,896	0,221	26428,73	16,39	78,12	66,51	11,61	5,086	2,442	0	0	0	62929,9	24	62905,55	24	62905,55	24	62929,89	24
27.11.2025 0:00	340,117	0,233	26445,12	16,56	77,3	65,45	11,85	5,053	2,453	0	0	0	62953,9	24	62929,55	24	62929,55	24	62953,89	24
28.11.2025 0:00	340,35	0,239	26461,68	16,57	76,81	64,53	12,28	5,05	2,462	0	0	0	62977,9	24	62953,55	24	62953,55	24	62977,89	24
29.11.2025 0:00	340,589	0,234	26478,25	16,46	77,07	64,45	12,62	5,024	2,468	0	0	0	63001,9	24	62977,55	24	62977,55	24	63001,89	24
30.11.2025 0:00	340,823	0,229	26494,71	16,69	77,24	64,8	12,44	5,017	2,461	0	0	0	63025,9	24	63001,55	24	63001,55	24	63025,89	24
01.12.2025 0:00	341,052	0,228	26511,4	16,72	76,57	64,55	12,02	5,045	2,45	0	0	0	63049,9	24	63025,55	24	63025,55	24	63049,89	24
02.12.2025 0:00	341,28	0,214	26528,12	16,71	76,39	64,56	11,83	5,026	2,449	0	0	0	63073,9	24	63049,55	24	63049,55	24	63073,89	24
03.12.2025 0:00	341,494	0,204	26544,83	16,64	73,71	62,61	11,1	5,06	2,479	0	0	0	63097,9	24	63073,55	24	63073,55	24	63097,89	24
04.12.2025 0:00	341,698	0,191	26561,47	16,51	73,62	62,91	10,71	5,098	2,467	0	0	0	63121,9	24	63097,55	24	63097,55	24	63121,89	24
05.12.2025 0:00	341,889	0,205	26577,98	16,89	73,41	63,21	10,2	5,186	2,449	0	0	0	63145,9	24	63121,55	24	63121,55	24	63145,89	24
06.12.2025 0:00	342,094	0,198	26594,87	16,74	73,17	62,65	10,52	5,207	2,459	0	0	0	63169,9	24	63145,55	24	63145,55	24	63169,89	24
07.12.2025 0:00	342,292	0,196	26611,61	16,9	72,98	62,7	10,28	5,153	2,469	0	0	0	63193,9	24	63169,55	24	63169,55	24	63193,89	24
08.12.2025 0:00	342,488	0,172	26628,51	16,75	72,8	62,68	10,12	5,221	2,45	0	0	0	63217,9	24	63193,55	24	63193,55	24	63217,89	24
09.12.2025 0:00	342,66	0,189	26645,26	17,15	72,72	63,67	9,05	5,289	2,431	0	0	0	63241,9	24	63217,55	24	63217,55	24	63241,89	24
10.12.2025 0:00	342,849	0,184	26662,41	17,02	73,29	63,74	9,55	5,287	2,42	0	0	0	63265,9	24	63241,55	24	63241,55	24	63265,89	24
11.12.2025 0:00	343,033	0,183	26679,43	16,77	73,07	63,67	9,4	5,282	2,431	0	0	0	63289,9	24	63265,55	24	63265,55	24	63289,89	24
12.12.2025 0:00	343,216	0,171	26696,2	16,51	72,93	63,41	9,52	5,238	2,446	0	0	0	63313,9	24	63289,55	24	63289,55	24	63313,89	24

13.12.2025 0:00	343,387	0,185	26712,71	16,8	72,5	63,37	9,13	5,239	2,449	0	0	0	63337,9	24	63313,55	24	63313,55	24	63337,89	24
14.12.2025 0:00	343,572	0,179	26729,51	16,47	72,81	63,21	9,6	5,226	2,449	0	0	0	63361,9	24	63337,55	24	63337,55	24	63361,89	24
15.12.2025 0:00	343,751	0,186	26745,98	16,37	71,12	61,74	9,38	5,096	2,498	0	0	0	63385,9	24	63361,55	24	63361,55	24	63385,89	24
16.12.2025 0:00	343,937	0,212	26762,35	16,47	73,82	63,9	9,92	5,089	2,47	0	0	0	63409,9	24	63385,55	24	63385,55	24	63409,89	24
17.12.2025 0:00	344,149	0,226	26778,82	16,7	76,02	64,77	11,25	5,052	2,461	0	0	0	63433,9	24	63409,55	24	63409,55	24	63433,89	24
18.12.2025 0:00	344,375	0,213	26795,52	16,8	74,86	63,06	11,8	5,085	2,475	0	0	0	63457,9	24	63433,55	24	63433,55	24	63457,89	24
19.12.2025 0:00	344,588	0,206	26812,32	16,98	72,94	61,9	11,04	5,156	2,48	0	0	0	63481,9	24	63457,55	24	63457,55	24	63481,89	24
20.12.2025 0:00	344,794	0,205	26829,3	16,92	72,57	61,95	10,62	5,208	2,462	0	0	0	63505,9	24	63481,55	24	63481,55	24	63505,89	24
30,00	6,20	6,20	499,84	499,84	74,98	64,15	10,83	5,13	2,45	---	---	---	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Общее время работы системы 720,00 час.

Период нормальной работы 720,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
1	2	3	4	5	6	7
21.11.2025 0:00	338,796	26346,38	62809,9	62785,55	62785,55	62809,89
21.12.2025 0:00	344,999	26846,22	63529,9	63505,55	63505,55	63529,89

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

