

#282851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 6-8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9059
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20130044
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,465	0	71,315	0	0	69,047	0	0	24	0	86	70,7	0,45	0,3	-11,6
19.02.2026	4,182	0	72,765	0	0	70,613	0	0	24	0	82,6	68,6	0,46	0,3	-
20.02.2026	4,15	0	73,592	0	0	71,43	0	0	24	0	82,3	68,5	0,46	0,29	-
21.02.2026	4,136	0	72,624	0	0	70,512	0	0	24	0	81,8	67,9	0,46	0,3	-
22.02.2026	3,809	0	75,656	0	0	73,635	0	0	24	0	78	65,7	0,47	0,29	-
23.02.2026	3,703	0	75,135	0	0	73,172	0	0	24	0	77	64,9	0,47	0,29	-
24.02.2026	3,616	0	75,354	0	0	73,398	0	0	24	0	76,7	64,9	0,47	0,29	-
25.02.2026	3,717	0	74,379	0	0	72,391	0	0	24	0	78,1	65,9	0,47	0,29	-
26.02.2026	3,652	0	73,594	0	0	71,688	0	0	24	0	76,7	64,5	0,47	0,3	-
27.02.2026	3,389	0	76,703	0	0	74,852	0	0	24	0	73,7	62,9	0,48	0,29	-
28.02.2026	3,308	0	78,858	0	0	76,957	0	0	24	0	73,7	63,5	0,49	0,29	-
01.03.2026	3,306	0	76,718	0	0	74,883	0	0	24	0	73,3	62,8	0,48	0,29	-
02.03.2026	3,292	0	77,673	0	0	75,805	0	0	24	0	73,5	63,2	0,48	0,29	-
03.03.2026	3,326	0	81,029	0	0	79,086	0	0	24	0	73,5	63,5	0,49	0,28	-
04.03.2026	3,339	0	78,652	0	0	76,762	0	0	24	0	73,5	63,2	0,49	0,29	-
05.03.2026	3,362	0	78,208	0	0	76,338	0	0	24	0	73,3	62,9	0,48	0,29	-
06.03.2026	3,409	0	78,91	0	0	76,997	0	0	24	0	73,9	63,3	0,48	0,29	-
07.03.2026	3,357	0	80,009	0	0	78,084	0	0	24	0	73,6	63,4	0,49	0,28	-
08.03.2026	3,338	0	82,471	0	0	80,487	0	0	24	0	73,6	63,7	0,5	0,28	-
09.03.2026	3,325	0	82,983	0	0	80,992	0	0	24	0	73,5	63,7	0,5	0,28	-
10.03.2026	3,315	0	84,4	0	0	82,378	0	0	24	0	73,4	63,9	0,5	0,28	-
11.03.2026	3,337	0	86,193	0	0	84,128	0	0	24	0	73,5	64,1	0,51	0,27	-
12.03.2026	3,389	0	85,78	0	0	83,699	0	0	24	0	73,9	64,3	0,51	0,27	-
13.03.2026	3,378	0	85,647	0	0	83,599	0	0	24	0	73,4	63,8	0,51	0,27	-
14.03.2026	3,305	0	87,624	0	0	85,536	0	0	24	0	73,2	64,1	0,52	0,27	-
15.03.2026	3,322	0	85,107	0	0	83,082	0	0	24	0	73,2	63,7	0,51	0,28	-
16.03.2026	3,39	0	83,266	0	0	81,256	0	0	24	0	73,7	63,8	0,5	0,28	-
17.03.2026	3,158	0	80,273	0	0	78,404	0	0	24	0	72,2	62,7	0,49	0,28	-
18.03.2026	3,279	0	78,062	0	0	76,239	0	0	24	0	72,3	62,1	0,48	0,29	-
Итого:	102,054	0	2292,98	0	0	2235,45	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,375														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	406,326	7872,582	0	0	7652,456	0	0	2483	338
18.03.2026	508,381	10165,564	0	0	9887,907	0	0	3179	338

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:54:17