

#141614#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

 Тип: СКМ-2
 Номер: 0000101602
 Конфигурация: U0 система 1

ЖЭУ-23

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.06.2025 по 23.07.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.06.2025	1,08	48,14	0,00	48,14	71,26	48,63	22,63	338,00	245,00	24,00
25-26.06.2025	0,96	43,15	0,00	43,15	71,48	48,63	22,85	336,50	244,80	24,00
26-27.06.2025	0,99	44,61	0,00	44,61	71,37	48,25	23,12	334,20	244,80	24,00
27-28.06.2025	0,96	44,50	0,00	44,50	71,33	48,91	22,42	337,80	244,80	24,00
28-29.06.2025	0,98	44,91	0,00	44,91	70,99	49,13	21,86	341,20	244,90	24,00
29-30.06.2025	0,99	45,28	0,00	45,28	71,02	49,38	21,64	341,10	244,90	24,00
30-01.07.2025	0,94	44,37	0,00	44,37	71,22	48,91	22,31	339,70	244,60	24,00
01-02.07.2025	0,98	44,57	0,00	44,57	68,71	47,84	20,87	322,40	243,40	24,00
02-03.07.2025	0,90	41,82	0,00	41,82	70,43	49,25	21,18	354,20	281,10	24,00
03-04.07.2025	0,91	42,58	0,00	42,58	70,43	48,46	21,97	348,70	280,50	24,00
04-05.07.2025	1,02	45,96	0,00	45,96	70,31	48,83	21,48	350,80	280,70	24,00
05-06.07.2025	0,93	43,47	0,00	43,47	70,65	49,16	21,49	351,40	280,80	24,00
06-07.07.2025	0,88	41,75	0,00	41,75	70,40	49,25	21,15	351,80	281,20	24,00
07-08.07.2025	0,93	43,13	0,00	43,13	70,58	49,71	20,87	355,80	281,40	24,00
08-09.07.2025	0,93	43,05	0,00	43,05	70,56	49,66	20,90	356,90	281,50	24,00
09-10.07.2025	0,96	44,42	0,00	44,42	70,61	48,38	22,23	353,80	281,30	24,00
10-11.07.2025	0,92	43,61	0,00	43,61	70,51	48,76	21,75	355,80	281,10	24,00
11-12.07.2025	0,93	42,50	0,00	42,50	70,46	48,71	21,75	351,80	281,20	24,00
12-13.07.2025	0,92	42,71	0,00	42,71	70,53	48,88	21,65	351,80	281,10	24,00
13-14.07.2025	0,98	44,43	0,00	44,43	70,47	48,26	22,21	349,60	281,40	24,00
14-15.07.2025	0,89	41,85	0,00	41,85	70,57	48,59	21,98	353,00	280,90	24,00
15-16.07.2025	0,90	41,63	0,00	41,63	70,55	47,99	22,56	352,10	281,20	24,00
16-17.07.2025	0,88	41,16	0,00	41,16	70,57	47,88	22,69	350,80	281,80	24,00
17-18.07.2025	0,91	43,15	0,00	43,15	70,72	47,22	23,50	339,40	258,50	24,00
18-19.07.2025	0,87	41,60	0,00	41,60	71,24	48,41	22,83	346,60	243,60	24,00
19-20.07.2025	0,86	40,47	0,00	40,47	71,60	48,58	23,02	345,50	243,80	24,00
20-21.07.2025	0,89	42,51	0,00	42,51	71,30	48,10	23,20	334,40	243,80	24,00
21-22.07.2025	0,85	40,44	0,00	40,44	71,50	48,50	23,00	339,00	242,90	24,00
22-23.07.2025	0,85	40,68	0,00	40,68	71,44	48,74	22,70	340,60	242,90	24,00
23-24.07.2025	0,81	38,80	0,00	38,80	71,48	47,42	24,06	336,70	243,00	24,00
Итого	27,80	1 291,25	0,00	1 291,25	70,81	48,61	22,20	345,38	263,10	720,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 38,80 / 48,14 dT = T1-T2: 22,20

Показания интеграторов	На 00:00 24.06.2025	На 00:00 24.07.2025	Результат за период	На 24.07.2025 6:07:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 182,09	8 209,90	27,80	8 210,06
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	320 165,36	321 456,63	1 291,25	321 464,74
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	72 637,47	73 357,42	720,00	73 363,53
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 24.07.2025 16:51:24

