

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ -23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.07.2025 по 23.08.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.07.2025	0,88	41,27	0,00	41,27	71,45	47,98	23,47	338,90	242,90	24,00
25-26.07.2025	0,85	38,62	0,00	38,62	70,95	47,67	23,28	339,90	243,00	24,00
26-27.07.2025	0,83	40,17	0,00	40,17	70,01	47,86	22,15	342,60	243,70	24,00
27-28.07.2025	0,83	39,16	0,00	39,16	70,77	47,28	23,49	342,20	243,40	24,00
28-29.07.2025	0,82	39,59	0,00	39,59	71,42	49,20	22,22	362,90	246,00	24,00
29-30.07.2025	0,86	41,49	0,00	41,49	71,36	48,29	23,07	390,00	249,80	24,00
30-31.07.2025	0,85	41,74	0,00	41,74	71,40	48,86	22,54	392,60	251,70	24,00
31-01.08.2025	0,85	40,66	0,00	40,66	71,47	48,69	22,78	391,70	252,40	24,00
01-02.08.2025	0,88	42,71	0,00	42,71	71,17	48,43	22,74	391,20	252,90	24,00
02-03.08.2025	0,85	41,47	0,00	41,47	68,79	46,72	22,07	379,60	252,10	24,00
03-04.08.2025	0,84	42,84	0,00	42,84	70,88	48,51	22,37	407,10	259,40	24,00
04-05.08.2025	0,85	40,74	0,00	40,74	70,72	48,32	22,40	416,70	259,30	24,00
05-06.08.2025	0,89	42,27	0,00	42,27	71,27	48,43	22,84	416,20	259,00	24,00
06-07.08.2025	0,91	43,19	0,00	43,19	72,11	48,35	23,76	416,20	258,60	24,00
07-08.08.2025	0,91	41,85	0,00	41,85	71,72	47,66	24,06	416,60	258,60	24,00
08-09.08.2025	0,87	41,42	0,00	41,42	71,10	48,25	22,85	416,80	258,60	23,36
09-10.08.2025	0,89	41,63	0,00	41,63	71,30	48,37	22,93	421,00	258,90	24,00
10-11.08.2025	0,91	43,29	0,00	43,29	70,45	48,13	22,32	417,70	259,00	24,00
11-12.08.2025	0,54	26,45	0,00	26,45	68,55	45,86	22,69	393,70	245,50	24,00
12-13.08.2025	0,76	33,23	0,00	33,23	70,21	46,77	23,44	419,90	271,00	24,00
13-14.08.2025	0,81	34,06	0,00	34,06	71,29	47,14	24,15	430,50	280,60	24,00
14-15.08.2025	0,79	34,34	0,00	34,34	70,49	47,12	23,37	429,00	280,50	24,00
15-16.08.2025	0,77	34,01	0,00	34,01	71,03	47,04	23,99	423,90	279,80	24,00
16-17.08.2025	0,78	34,64	0,00	34,64	70,86	47,57	23,29	434,40	280,70	24,00
17-18.08.2025	0,79	34,65	0,00	34,65	71,06	47,41	23,65	431,60	280,10	24,00
18-19.08.2025	0,79	34,21	0,00	34,21	70,93	47,79	23,14	424,70	280,70	24,00
19-20.08.2025	0,77	34,08	0,00	34,08	71,32	47,83	23,49	438,20	281,50	24,00
20-21.08.2025	0,30	15,89	0,00	15,89	70,77	47,91	22,86	429,20	257,00	24,00
21-22.08.2025	0,83	34,18	0,00	34,18	75,38	48,63	26,75	457,30	283,90	24,00
22-23.08.2025	0,80	34,49	0,00	34,49	74,49	47,79	26,70	455,30	285,30	24,00
23-24.08.2025	0,82	33,97	0,00	33,97	73,22	46,48	26,74	453,50	286,10	24,00
Итого	25,12	1 162,31	0,00	1 162,31	71,22	47,82	23,41	407,13	262,65	743,36

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 15,89 / 43,29 dT = T1-T2: 23,41

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2025	На 00:00 24.08.2025	Результат за период	На 24.08.2025 10:13:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 209,90	8 235,01	25,12	8 235,31
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	321 456,63	322 618,94	1 162,31	322 635,14
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	73 357,42	74 100,72	743,36	74 110,94
Время неработы, Час	---	---	0,64	---

Подписи
потребителя



Сформировано 24.08.2025 11:00:28

Подписи
поставщика

