

#146639#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

Тип: СКМ-2

Номер: 0000101602

ЖЭУ -23,000

Конфигурация: У0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.08.2025 по 23.09.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.08.2025	0,85	32,94	0,00	32,94	72,59	45,88	26,71	457,80	287,10	24,00
25-26.08.2025	0,79	29,13	0,00	29,13	72,42	45,12	27,30	452,10	286,90	24,00
26-27.08.2025	0,83	32,16	0,00	32,16	73,15	46,26	26,89	457,90	287,30	24,00
27-28.08.2025	1,00	45,18	0,00	45,18	72,12	46,87	25,25	452,00	272,60	24,00
28-29.08.2025	1,02	48,72	0,00	48,72	72,12	47,74	24,38	448,10	263,30	24,00
29-30.08.2025	0,99	48,00	0,00	48,00	72,44	48,10	24,34	449,90	263,10	24,00
30-31.08.2025	0,98	50,87	0,00	50,87	72,06	48,25	23,81	448,60	263,10	24,00
31-01.09.2025	1,02	51,10	0,00	51,10	71,86	48,31	23,55	448,10	263,60	24,00
01-02.09.2025	0,93	47,44	0,00	47,44	72,94	48,63	24,31	450,80	263,10	24,00
02-03.09.2025	0,88	46,81	0,00	46,81	72,46	48,28	24,18	447,70	262,80	24,00
03-04.09.2025	0,86	46,19	0,00	46,19	72,79	48,71	24,08	450,10	262,70	24,00
04-05.09.2025	0,89	48,45	0,00	48,45	71,31	48,02	23,29	448,30	263,10	24,00
05-06.09.2025	0,86	45,96	0,00	45,96	70,77	47,64	23,13	444,40	263,00	24,00
06-07.09.2025	0,91	48,89	0,00	48,89	72,29	48,36	23,93	446,40	263,30	24,00
07-08.09.2025	0,91	48,75	0,00	48,75	72,12	48,42	23,70	450,30	263,10	24,00
08-09.09.2025	0,92	49,35	0,00	49,35	71,55	48,14	23,41	450,20	262,80	24,00
09-10.09.2025	0,90	47,85	0,00	47,85	71,77	48,00	23,77	450,60	263,20	24,00
10-11.09.2025	0,88	46,64	0,00	46,64	71,97	48,26	23,71	454,00	263,00	24,00
11-12.09.2025	0,97	49,82	0,00	49,82	71,81	47,84	23,97	451,60	263,00	24,00
12-13.09.2025	0,97	49,90	0,00	49,90	72,51	48,33	24,18	453,00	262,20	24,00
13-14.09.2025	0,99	50,73	0,00	50,73	72,72	48,23	24,49	452,00	261,60	24,00
14-15.09.2025	0,95	49,01	0,00	49,01	72,95	48,54	24,41	451,40	261,70	24,00
15-16.09.2025	0,95	49,24	0,00	49,24	73,07	48,52	24,55	450,00	262,50	24,00
16-17.09.2025	0,91	45,93	0,00	45,93	73,38	48,52	24,86	450,80	263,40	24,00
17-18.09.2025	0,94	46,07	0,00	46,07	74,19	48,89	25,30	453,50	262,60	24,00
18-19.09.2025	0,95	46,86	0,00	46,86	74,10	48,79	25,31	452,60	262,60	24,00
19-20.09.2025	0,92	46,45	0,00	46,45	74,83	49,33	25,50	444,10	262,00	24,00
20-21.09.2025	0,99	49,13	0,00	49,13	74,62	48,86	25,76	434,80	261,80	24,00
21-22.09.2025	0,98	48,40	0,00	48,40	73,65	48,30	25,35	432,70	262,00	24,00
22-23.09.2025	0,96	47,05	0,00	47,05	74,88	49,26	25,62	433,90	261,30	24,00
23-24.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	49,26	25,62	433,90	261,30	0,00
Итого	27,90	1 393,02	0,00	1 393,02	72,78	48,12	24,67	448,44	265,33	720,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 51,10 dT = T1-T2: 24,67

Показания интеграторов	На 00:00 24.08.2025	На 00:00 23.09.2025	Результат за период	На 23.09.2025 11:30:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 235,01	8 262,89	27,90	8 263,31
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	322 618,94	324 011,96	1 393,02	324 032,96
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	74 100,72	74 820,67	720,00	74 832,18
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 23.09.2025 11:08:06

Подписи
поставщика

23

09

25