

#151781#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

ЖЭУ-23,000

Тип:

СКМ-2

Номер:

0000101602

Конфигурация: УО система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.09.2025 по 23.10.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.09.2025	1,01	49,15	0,00	49,15	74,92	48,82	26,10	435,00	262,00	24,00
25-26.09.2025	1,01	48,66	0,00	48,66	74,90	48,97	25,93	436,90	262,00	24,00
26-27.09.2025	1,00	48,03	0,00	48,03	73,04	47,77	25,27	403,70	244,70	24,00
27-28.09.2025	0,99	48,23	0,00	48,23	72,61	46,27	26,34	403,20	247,90	24,00
28-29.09.2025	1,08	50,61	0,00	50,61	74,90	47,26	27,64	431,90	260,20	24,00
29-30.09.2025	1,05	51,03	0,00	51,03	72,71	46,62	26,09	435,70	261,60	24,00
30-01.10.2025	1,03	47,92	0,00	47,92	73,07	46,64	26,43	438,90	262,30	24,00
01-02.10.2025	1,03	51,69	0,00	51,69	72,20	46,87	25,33	447,50	262,90	24,00
02-03.10.2025	2,39	102,78	0,00	102,78	71,66	46,48	25,18	464,80	264,00	24,00
03-04.10.2025	3,69	152,91	0,00	152,91	73,11	46,83	26,28	463,30	265,20	24,00
04-05.10.2025	3,55	147,90	0,00	147,90	73,62	46,92	26,70	458,10	266,30	24,00
05-06.10.2025	3,43	135,28	0,00	135,28	75,52	47,84	27,68	460,50	266,80	24,00
06-07.10.2025	3,26	125,68	0,00	125,68	76,16	47,58	28,58	464,30	267,00	24,00
07-08.10.2025	3,33	128,41	0,00	128,41	75,41	47,12	28,29	465,00	266,80	24,00
08-09.10.2025	3,33	131,25	0,00	131,25	74,17	46,46	27,71	466,10	267,00	24,00
09-10.10.2025	3,07	116,29	0,00	116,29	74,80	46,69	28,11	462,90	266,90	24,00
10-11.10.2025	3,18	120,64	0,00	120,64	75,55	47,16	28,39	468,00	267,00	24,00
11-12.10.2025	3,08	116,89	0,00	116,89	74,99	47,24	27,75	471,20	267,30	24,00
12-13.10.2025	3,20	124,23	0,00	124,23	73,43	46,44	26,99	456,60	259,20	24,00
13-14.10.2025	3,47	137,06	0,00	137,06	73,16	46,37	26,79	469,30	267,40	24,00
14-15.10.2025	3,55	141,95	0,00	141,95	73,05	46,10	26,95	468,90	267,70	24,00
15-16.10.2025	3,44	134,04	0,00	134,04	73,44	46,23	27,21	470,30	268,30	24,00
16-17.10.2025	3,29	126,14	0,00	126,14	73,67	46,36	27,31	475,30	268,50	24,00
17-18.10.2025	3,35	129,38	0,00	129,38	73,85	46,64	27,21	475,90	268,20	24,00
18-19.10.2025	3,78	153,18	0,00	153,18	74,32	47,30	27,02	473,80	268,60	24,00
19-20.10.2025	3,94	162,52	0,00	162,52	75,18	48,37	26,81	470,30	268,90	24,00
20-21.10.2025	4,11	177,84	0,00	177,84	75,26	47,72	27,54	470,50	268,90	24,00
21-22.10.2025	4,09	173,23	0,00	173,23	75,23	47,83	27,40	469,20	268,90	24,00
22-23.10.2025	4,02	165,65	0,00	165,65	75,23	47,66	27,57	473,50	269,20	24,00
23-24.10.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	47,66	27,57	473,50	269,20	0,00
Итого	80,75	3 298,57	0,00	3 298,57	74,15	47,14	27,01	457,47	264,70	696,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 177,84 dT = T1-T2: 27,01

Показания интеграторов	На 00:00 24.09.2025	На 00:00 23.10.2025	Результат за период	На 23.10.2025 12:20:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 263,83	8 344,58	80,75	8 346,55
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	324 058,57	327 357,16	3 298,57	327 438,77
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	74 844,67	75 540,61	696,00	75 552,96
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 23.10.2025 11:59:53

