

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.11.2025 по 23.12.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.11.2025	5,29	184,91	0,00	184,91	76,66	48,27	28,39	470,40	268,20	24,00
25-26.11.2025	5,04	181,53	0,00	181,53	75,27	47,79	27,48	470,20	267,90	24,00
26-27.11.2025	5,29	204,72	0,00	204,72	74,92	47,92	27,00	471,50	267,50	24,00
27-28.11.2025	5,19	205,62	0,00	205,62	74,44	47,60	26,84	461,80	267,50	24,00
28-29.11.2025	5,07	195,67	0,00	195,67	74,19	46,81	27,38	457,20	267,00	24,00
29-30.11.2025	5,18	199,24	0,00	199,24	75,26	46,84	28,42	456,80	266,20	24,00
30-01.12.2025	5,24	200,02	0,00	200,02	75,92	47,68	28,24	465,60	267,20	24,00
01-02.12.2025	5,01	197,77	0,00	197,77	74,37	47,25	27,12	465,10	267,00	24,00
02-03.12.2025	5,10	189,97	0,00	189,97	75,83	48,16	27,67	467,00	267,70	24,00
03-04.12.2025	4,73	187,69	0,00	187,69	74,58	47,35	27,23	468,90	267,40	24,00
04-05.12.2025	4,55	181,48	0,00	181,48	74,56	47,81	26,75	469,90	267,80	24,00
05-06.12.2025	4,23	161,02	0,00	161,02	74,27	47,23	27,04	474,70	267,60	24,00
06-07.12.2025	4,27	160,37	0,00	160,37	74,69	47,44	27,25	471,30	267,40	24,00
07-08.12.2025	4,62	182,80	0,00	182,80	74,86	48,08	26,78	472,30	267,40	24,00
08-09.12.2025	4,50	177,77	0,00	177,77	74,85	48,10	26,75	475,90	267,30	24,00
09-10.12.2025	4,04	151,02	0,00	151,02	75,43	47,97	27,46	482,90	267,20	24,00
10-11.12.2025	3,83	140,98	0,00	140,98	76,03	48,00	28,03	481,40	266,60	24,00
11-12.12.2025	4,00	149,84	0,00	149,84	75,33	47,92	27,41	477,50	266,00	24,00
12-13.12.2025	4,16	163,05	0,00	163,05	75,05	47,83	27,22	479,30	264,60	24,00
13-14.12.2025	4,42	178,85	0,00	178,85	74,85	47,71	27,14	474,70	263,80	24,00
14-15.12.2025	4,48	176,32	0,00	176,32	74,11	44,00	30,11	425,50	259,60	24,00
15-16.12.2025	4,70	224,44	0,00	224,44	74,72	44,56	30,16	422,90	259,40	24,00
16-17.12.2025	4,76	202,93	0,00	202,93	74,61	43,78	30,83	418,80	258,90	24,00
17-18.12.2025	5,02	201,44	0,00	201,44	74,53	45,68	28,85	424,00	259,30	24,00
18-19.12.2025	5,02	202,98	0,00	202,98	74,49	47,92	26,57	428,70	259,40	24,00
19-20.12.2025	4,69	196,35	0,00	196,35	74,03	47,49	26,54	423,50	259,40	24,00
20-21.12.2025	4,49	182,05	0,00	182,05	74,80	47,70	27,10	427,00	259,50	24,00
21-22.12.2025	4,44	178,68	0,00	178,68	75,22	47,97	27,25	424,70	259,20	24,00
22-23.12.2025	4,45	180,89	0,00	180,89	75,73	47,97	27,76	421,80	259,20	24,00
23-24.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	47,97	27,76	421,80	259,20	0,00
Итого	135,81	5 340,40	0,00	5 340,40	74,98	47,29	27,68	455,10	264,41	696,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 224,44 dT = T1-T2: 27,68

Показания интеграторов	На 00:00 24.11.2025	На 00:00 23.12.2025	Результат за период	На 23.12.2025 7:31:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 495,07	8 630,84	135,81	8 632,19
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	334 935,35	340 275,77	5 340,40	340 334,32
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	76 308,55	77 004,50	696,00	77 012,03
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 23.12.2025 7:17:39

