

#207384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,54	0,165	49,18	45,33	48,22	44,61	3,61	24	0	1	63	55,3	7,7	0,6	0,24	-9,4
25.01.2026	0,495	0,15	46,49	43	45,64	42,38	3,26	24	0	1	63	55,5	7,45	0,56	0,12	-7,3
26.01.2026	0,463	0,143	45,54	42,42	44,77	41,71	3,06	24	0	1	62,9	55,8	7,07	0,6	0,1	-4,4
27.01.2026	0,526	0,176	48,67	44,68	47,79	43,96	3,83	24	0	1	62,8	55,6	7,2	0,6	0,1	-3,8
28.01.2026	0,529	0,152	50,07	46,5	49,11	45,78	3,33	24	0	1	63,1	55,6	7,53	0,6	0,1	-6
29.01.2026	0,542	0,159	50,96	47,25	50	46,53	3,47	24	0	1	63	55,5	7,55	0,6	0,1	-9,7
30.01.2026	0,547	0,165	52,05	48,29	51,09	47,57	3,52	24	0	1	63	55,6	7,42	0,6	0,11	-12,4
31.01.2026	0,526	0,131	51,98	48,92	51,02	48,2	2,82	24	0	1	63,1	55,4	7,66	0,6	0,13	-13,8
01.02.2026	0,561	0,171	51,57	47,61	50,61	46,89	3,72	24	0	1	62,9	55,3	7,61	0,6	0,24	-18,9
02.02.2026	0,53	0,138	50,7	47,41	49,74	46,69	3,05	24	0	1	63,1	55,2	7,81	0,6	0,12	-20,1
03.02.2026	0,551	0,158	52,32	48,68	51,36	47,96	3,4	24	0	1	63,1	55,5	7,58	0,6	0,1	-18
04.02.2026	0,562	0,163	53,11	49,39	52,15	48,67	3,48	24	0	1	63,1	55,6	7,54	0,58	0,11	-12,3
05.02.2026	0,548	0,149	53,3	49,81	52,34	49,09	3,25	24	0	1	63,3	55,8	7,5	0,6	0,12	-7,6
06.02.2026	0,546	0,152	53,71	50,23	52,75	49,51	3,24	24	0	1	63,1	55,8	7,33	0,6	0,13	-3,2
07.02.2026	0,549	0,167	53,61	49,77	52,65	49,05	3,6	24	0	1	62,9	55,8	7,13	0,6	0,14	-3,3
08.02.2026	0,544	0,167	52,43	48,59	51,47	47,87	3,6	24	0	1	63	55,8	7,25	0,6	0,12	-4,9
09.02.2026	0,527	0,157	51,62	48,02	50,66	47,3	3,36	24	0	1	63,1	55,8	7,26	0,6	0,12	-12,1
10.02.2026	0,5	0,13	51,38	48,36	50,42	47,64	2,78	24	0	1	63,1	55,8	7,23	0,52	0,13	-12,4
11.02.2026	0,521	0,148	52,81	49,48	51,85	48,76	3,09	24	0	1	63,2	56	7,2	0,6	0,12	-3,8
12.02.2026	0,524	0,146	52,72	49,35	51,76	48,63	3,13	24	0	1	63,2	56	7,21	0,6	0,12	-0,7
13.02.2026	0,531	0,156	53,73	50,15	52,77	49,43	3,34	24	0	1	63	56	6,99	0,6	0,12	-1,2
14.02.2026	0,534	0,155	54,19	50,61	53,23	49,89	3,34	24	0	1	63,3	56,3	7,02	0,6	0,11	-6,7
15.02.2026	0,556	0,164	53,52	49,71	52,56	48,99	3,57	24	0	1	63,1	55,8	7,31	0,6	0,12	-11,2
16.02.2026	0,513	0,127	52,71	49,73	51,75	49,01	2,74	24	0	1	63,2	55,8	7,37	0,6	0,12	-
17.02.2026	0,528	0,135	54,25	51,04	53,29	50,32	2,97	24	0	1	63,1	55,9	7,21	0,6	0,12	-
Итого:	13,293	0	1292,62	1204,33	1269	1186,44	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,293															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	452,84	44564,29	41680,41	43685,79	41025,77
17.02.2026	466,133	45856,91	42884,74	44954,79	42212,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 15:12:53