

#166160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,526	0,133	53,28	50,23	52,29	49,51	2,78	24	0	1	66,2	58,9	7,34	0,6	0,11	-
25.10.2025	0,542	0,147	53,58	50,2	52,58	49,48	3,1	24	0	1	65,9	58,6	7,31	0,6	0,12	-
26.10.2025	0,552	0,159	53,73	50,12	52,72	49,4	3,32	24	0	1	65,6	58,3	7,3	0,56	0,12	-
27.10.2025	0,56	0,168	53,84	50,06	52,83	49,34	3,49	24	0	1	65,3	58	7,29	0,6	0,11	-
28.10.2025	0,571	0,176	54,05	50,12	53,05	49,4	3,65	24	0	1	65,5	58,2	7,29	0,6	0,12	-
29.10.2025	0,546	0,149	53,6	50,23	52,6	49,51	3,09	24	0	1	65,8	58,4	7,39	0,58	0,12	-
30.10.2025	0,581	0,18	54,04	50,03	53,02	49,31	3,71	24	0	1	65,7	58,3	7,4	0,6	0,1	-
31.10.2025	0,556	0,174	54,03	50,03	53,06	49,31	3,75	24	0	1	64,2	57,1	7,06	0,6	0,11	-
01.11.2025	0,493	0,136	53,23	50,05	52,27	49,33	2,94	24	0	1	62,7	56	6,75	0,6	0,11	-
02.11.2025	0,514	0,154	53,75	50,23	52,79	49,51	3,28	24	0	1	63	56,2	6,77	0,6	0,11	-
03.11.2025	0,494	0,138	53,3	50,15	52,34	49,43	2,91	24	0	1	63	56,3	6,73	0,6	0,11	-
04.11.2025	0,501	0,141	53,52	50,26	52,56	49,54	3,02	24	0	1	62,9	56,2	6,75	0,6	0,11	-
05.11.2025	0,513	0,148	53,59	50,18	52,63	49,46	3,17	24	0	1	63	56,2	6,83	0,6	0,11	-
06.11.2025	0,511	0,15	53,57	50,18	52,61	49,46	3,15	24	0	1	63	56,3	6,78	0,6	0,12	-
07.11.2025	0,5	0,143	53,38	50,14	52,42	49,42	3	24	0	1	62,9	56,1	6,8	0,6	0,11	-
08.11.2025	0,496	0,141	53,55	50,31	52,59	49,59	3	24	0	1	62,6	55,9	6,65	0,6	0,11	-
09.11.2025	0,539	0,18	54,35	50,19	53,39	49,47	3,92	24	0	1	62,3	55,7	6,61	0,58	0,12	-
10.11.2025	0,492	0,135	53,6	50,42	52,64	49,7	2,94	24	0	1	62,2	55,6	6,65	0,56	0,11	-
11.11.2025	0,48	0,121	53,17	50,38	52,21	49,66	2,55	24	0	1	63,1	56,2	6,83	0,6	0,11	-
12.11.2025	0,492	0,125	53,38	50,41	52,42	49,69	2,73	24	0	1	62,8	56	6,83	0,6	0,11	-
13.11.2025	0,52	0,152	53,8	50,31	52,84	49,59	3,25	24	0	1	62,9	55,9	6,93	0,6	0,11	-
14.11.2025	0,512	0,143	53,57	50,27	52,61	49,55	3,06	24	0	1	63	56,1	6,91	0,58	0,12	-
15.11.2025	0,521	0,158	54,08	50,51	53,11	49,79	3,32	24	0	1	63	56,2	6,8	0,52	0,13	-
16.11.2025	0,551	0,182	54,37	50,23	53,39	49,51	3,88	24	0	1	63,1	56,3	6,81	0,56	0,12	-
17.11.2025	0,523	0,156	53,88	50,31	52,92	49,59	3,33	24	0	1	63	56,1	6,83	0,58	0,12	-
18.11.2025	0,52	0,153	53,67	50,19	52,71	49,47	3,24	24	0	1	63	56,2	6,88	0,58	0,11	-
19.11.2025	0,543	0,169	54,18	50,32	53,22	49,6	3,62	24	0	1	62,8	55,9	6,97	0,6	0,12	-
20.11.2025	0,533	0,161	53,84	50,18	52,88	49,46	3,42	24	0	1	62,9	56	6,97	0,58	0,12	-
21.11.2025	0,525	0,147	53,54	50,14	52,58	49,42	3,16	24	0	1	63	56	7,1	0,6	0,12	-
22.11.2025	0,503	0,137	53,02	49,82	52,06	49,1	2,96	24	0	1	62,8	55,8	6,97	0,6	0,12	-
23.11.2025	0,55	0,17	52,78	48,86	51,82	48,14	3,68	24	0	1	63,1	55,9	7,23	0,58	0,12	-
Итого:	16,26	0	1663,27	1555,06	1633,16	1532,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,26															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	405,506	39806,21	37233,89	39014,62	36644,27
23.11.2025	421,766	41469,48	38788,95	40647,78	38177,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:45:37