

#162730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (АСЦП)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,44	0	7,434	0	0,001	7,289	0	0,001	24	0	65,4	51,1	0,5	0,38	-
22.09.2025	0,477	0	8,05	0	0,001	7,892	0	0,001	24	0	65,7	51,3	0,5	0,38	-
23.09.2025	0,604	0	9,659	0	0	9,467	0	0	24	0	66,2	51	0,5	0,38	-
24.09.2025	0,523	0	8,664	0	0,001	8,492	0	0,001	24	0	66	51,3	0,5	0,38	-
25.09.2025	0,537	0	8,885	0	0	8,708	0	0	24	0	66,1	51,4	0,5	0,38	-
26.09.2025	0,501	0	8,432	0	0,001	8,267	0	0,001	24	0	65,8	51,4	0,5	0,37	-
27.09.2025	0,514	0	8,621	0	0	8,451	0	0	24	0	66	51,5	0,5	0,37	-
28.09.2025	0,556	0	9,333	0	0	9,146	0	0	24	0	66,3	51,8	0,5	0,37	-
29.09.2025	0,56	0	9,227	0	0,001	9,044	0	0,001	24	0	66,2	51,5	0,5	0,37	-
30.09.2025	0,531	0	9,074	0	0	8,894	0	0	24	0	66,1	51,9	0,5	0,36	-
01.10.2025	0,531	0	8,895	0	0	8,72	0	0	24	0	65,9	51,4	0,5	0,37	-
02.10.2025	1,882	0	23,505	0	0	23,036	0	0	24	0	66,4	46,9	0,52	0,34	-
03.10.2025	2,855	0	35,911	0	0	35,191	0	0	24	0	66,6	47,3	0,54	0,32	-
04.10.2025	2,522	0	32,33	0	0,001	31,692	0	0,001	24	0	66	47,1	0,56	0,32	-
05.10.2025	2,232	0	27,517	0	0	26,976	0	0	24	0	66	46,3	0,59	0,33	-
06.10.2025	2,112	0	25,392	0	0	24,894	0	0	24	0	65,9	45,7	0,59	0,33	-
07.10.2025	2,191	0	28,046	0	0	27,495	0	0	24	0	65,8	46,8	0,59	0,33	-
08.10.2025	2,172	0	27,253	0	0	26,716	0	0	24	0	65,9	46,5	0,59	0,33	-
09.10.2025	2,032	0	24,364	0	0	23,879	0	0	24	0	66,4	46,1	0,59	0,33	-
10.10.2025	1,998	0	49,05	0	0	48,343	0	0	24	0	55,3	45,5	0,58	0,35	-
11.10.2025	1,914	0	23,997	0	0	23,53	0	0	24	0	65,6	46,2	0,59	0,35	-
12.10.2025	1,837	0	40,076	0	0	39,463	0	0	24	0	57,3	46,2	0,59	0,35	-
13.10.2025	1,983	0	22,994	0	0	22,519	0	0	24	0	67,7	46,7	0,59	0,33	-
14.10.2025	2,205	0	26,843	0	0	26,293	0	0	24	0	67,4	47,4	0,59	0,32	-
15.10.2025	2,209	0	28,321	0	0,001	27,752	0	0,001	24	0	66,6	47,7	0,58	0,3	-
16.10.2025	2,067	0	25,869	0	0	25,354	0	0	24	0	66,4	47	0,57	0,3	-
17.10.2025	1,978	0	22,583	0	0	22,116	0	0	24	0	67,8	46,4	0,59	0,35	-
18.10.2025	2,119	0	25,903	0	0	25,374	0	0	24	0	67,3	47,4	0,59	0,37	-
19.10.2025	2,204	0	27,417	0	0	26,855	0	0	24	0	67,4	47,9	0,59	0,36	-
20.10.2025	2,392	0	31,58	0	0	30,938	0	0	24	0	67,1	48,7	0,59	0,38	-
Итого:	46,678	0	645,225	0	0,007	632,786	0	0,007	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,149														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	75,828	1358,354	0	0,722	1332,709	0	0,713	3463	1
20.10.2025	122,506	2003,579	0	0,729	1965,495	0	0,72	4183	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:40:58