

#166159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Блеск Девелопмент, ООО
Карбышева 14, Калининград
9116
ТВ7 (ASCII)
20112706
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,651	0	6,65	0	0	6,499	0	0	24	0	71,3	47,4	0,47	0,37	-
22.10.2025	0,495	0	4,117	0	0	4,024	0	0	24	0	71,2	41,8	0,48	0,37	-
23.10.2025	0,378	0	2,764	0	0	2,703	0	0	24	0	70,6	37,2	0,49	0,36	-
24.10.2025	0,393	0	2,883	0	0	2,819	0	0	24	0	70,5	37,2	0,48	0,36	-
25.10.2025	0,471	0	3,637	0	0	3,555	0	0	24	0	71,1	39,5	0,48	0,36	-
26.10.2025	0,513	0	4,219	0	0	4,124	0	0	24	0	71	41,3	0,47	0,37	-
27.10.2025	0,567	0	4,856	0	0	4,746	0	0	24	0	71,2	42,7	0,47	0,37	-
28.10.2025	0,514	0	4,177	0	0	4,083	0	0	24	0	71,1	41	0,47	0,37	-
29.10.2025	0,509	0	4,067	0	0	3,975	0	0	24	0	71,1	40,6	0,47	0,37	-
30.10.2025	0,489	0	3,832	0	0	3,746	0	0	24	0	71	39,8	0,47	0,36	-
31.10.2025	0,521	0	4,097	0	0	4,005	0	0	24	0	70,8	39,8	0,47	0,37	-
01.11.2025	0,598	0	5,322	0	0	5,202	0	0	24	0	70,9	43,5	0,46	0,37	-
02.11.2025	0,452	0	3,426	0	0	3,349	0	0	24	0	71	38,7	0,49	0,37	-
03.11.2025	0,426	0	3,123	0	0	3,053	0	0	24	0	70,8	37,5	0,48	0,37	-
04.11.2025	0,498	0	3,976	0	0	3,886	0	0	24	0	71	40,4	0,47	0,37	-
05.11.2025	0,4	0	2,861	0	0	2,797	0	0	24	0	70,7	36,6	0,5	0,37	-
06.11.2025	0,456	0	3,452	0	0	3,374	0	0	24	0	71	38,8	0,53	0,38	-
07.11.2025	0,58	0	4,934	0	0	4,822	0	0	24	0	71,4	42,7	0,54	0,38	-
08.11.2025	0,67	0	6,218	0	0	6,076	0	0	24	0	71,6	45,2	0,52	0,39	-
09.11.2025	0,671	0	6,151	0	0	6,01	0	0	24	0	71,7	45,1	0,52	0,38	-
10.11.2025	0,615	0	5,321	0	0	5,2	0	0	24	0	71,5	43,3	0,53	0,38	-
11.11.2025	0,564	0	4,625	0	0	4,52	0	0	24	0	71,4	41,6	0,53	0,38	-
12.11.2025	0,575	0	4,773	0	0	4,664	0	0	24	0	71,3	41,9	0,53	0,38	-
13.11.2025	0,482	0	3,776	0	0	3,69	0	0	24	0	71,2	40	0,54	0,38	-
14.11.2025	0,483	0	3,697	0	0	3,614	0	0	24	0	71	39,1	0,54	0,38	-
15.11.2025	0,718	0	6,908	0	0	6,749	0	0	24	0	71,7	46,4	0,52	0,38	-
16.11.2025	0,933	0	10,41	0	0	10,149	0	0	24	0	75,2	53,2	0,49	0,38	-
17.11.2025	0,82	0	8,482	0	0	8,279	0	0	24	0	73,3	49,7	0,5	0,38	-
18.11.2025	0,862	0	10,01	0	0	9,779	0	0	24	0	72	50,9	0,48	0,39	-
19.11.2025	0,737	0	7,15	0	0	6,983	0	0	24	0	72,4	47,2	0,49	0,38	-
20.11.2025	0,864	0	9,213	0	0	8,989	0	0	24	0	74,1	51,2	0,47	0,38	-
Итого:	17,905	0	159,127	0	0	155,464	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,277														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	175,225	1571,978	0	0,058	1533,387	0	0,057	14458	291
20.11.2025	193,129	1731,107	0	0,058	1688,846	0	0,057	15202	291

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:39:32