

#190260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Блеск Девелопмент, ООО  
Карбышева 14, Калининград  
9116  
ТВ7 (ASCII)  
20112706  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 0,779   | 0         | 7,502   | 0       | 0       | 7,32    | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,9   | 48,5   | 0,49    | 0,39    | 0,2         |
| 22.11.2025 | 0,869   | 0         | 9,246   | 0       | 0       | 9,021   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 51     | 0,48    | 0,39    | 2,2         |
| 23.11.2025 | 1,089   | 0         | 12,574  | 0       | 0       | 12,234  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,6   | 57,3   | 0,46    | 0,38    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 1,083   | 0         | 12,429  | 0       | 0       | 12,086  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,4   | 58,1   | 0,46    | 0,39    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 0,931   | 0         | 9,351   | 0       | 0       | 9,105   | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,4   | 53     | 0,47    | 0,39    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 0,909   | 0         | 9,127   | 0       | 0       | 8,891   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 52,2   | 0,46    | 0,38    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 0,945   | 0         | 10,181  | 0       | 0       | 9,922   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 53,1   | 0,46    | 0,39    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 0,878   | 0         | 9,013   | 0       | 0       | 8,787   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,5   | 51,6   | 0,46    | 0,39    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 0,901   | 0         | 9,308   | 0       | 0       | 9,072   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,7   | 52     | 0,46    | 0,38    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 0,909   | 0         | 9,576   | 0       | 0       | 9,334   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,7   | 52,5   | 0,46    | 0,39    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 0,832   | 0         | 8,233   | 0       | 0       | 8,03    | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,5   | 49,8   | 0,47    | 0,39    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 0,972   | 0         | 10,761  | 0       | 0       | 10,485  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,2   | 54,1   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 03.12.2025 | 0,791   | 0         | 7,854   | 0       | 0       | 7,669   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 48,1   | 0,47    | 0,39    | -           |
| 04.12.2025 | 0,748   | 0         | 7,311   | 0       | 0       | 7,143   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 46,7   | 0,48    | 0,39    | -           |
| 05.12.2025 | 0,671   | 0         | 6,077   | 0       | 0       | 5,938   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 44,7   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 06.12.2025 | 0,579   | 0         | 4,817   | 0       | 0       | 4,707   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 42     | 0,52    | 0,39    | -           |
| 07.12.2025 | 0,689   | 0         | 6,429   | 0       | 0       | 6,282   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 45,4   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 08.12.2025 | 0,652   | 0         | 5,928   | 0       | 0       | 5,792   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 44,7   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 09.12.2025 | 0,594   | 0         | 5,04    | 0       | 0       | 4,925   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 42,7   | 0,52    | 0,39    | -           |
| 10.12.2025 | 0,629   | 0         | 5,646   | 0       | 0       | 5,517   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 44,3   | 0,52    | 0,39    | -           |
| 11.12.2025 | 0,647   | 0         | 5,834   | 0       | 0       | 5,7     | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 44,5   | 0,52    | 0,39    | -           |
| 12.12.2025 | 0,675   | 0         | 6,379   | 0       | 0       | 6,233   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 45,7   | 0,52    | 0,39    | -           |
| 13.12.2025 | 0,849   | 0         | 10,063  | 0       | 0       | 9,831   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 51,2   | 0,51    | 0,39    | -           |
| 14.12.2025 | 0,738   | 0         | 7,423   | 0       | 0       | 7,252   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 47,5   | 0,52    | 0,39    | -           |
| 15.12.2025 | 0,882   | 0         | 11,118  | 0       | 0       | 10,861  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 52,5   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 16.12.2025 | 0,971   | 0         | 14,044  | 0       | 0       | 13,717  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 55,4   | 0,49    | 0,39    | -           |
| 17.12.2025 | 1,065   | 0         | 15,477  | 0       | 0       | 15,091  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,9   | 58,1   | 0,48    | 0,39    | -           |
| 18.12.2025 | 1,047   | 0         | 15,819  | 0       | 0       | 15,429  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,5   | 58,3   | 0,48    | 0,39    | -           |
| 19.12.2025 | 0,905   | 0         | 11,789  | 0       | 0       | 11,515  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 53,5   | 0,49    | 0,39    | -           |
| 20.12.2025 | 0,791   | 0         | 8,535   | 0       | 0       | 8,339   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 49,2   | 0,51    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 25,02   | 0         | 272,884 | 0       | 0       | 266,228 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,976   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 193,129 | 1731,107 | 0      | 0,058  | 1688,846 | 0     | 0,057 | 15202   | 291    |
| 20.12.2025 | 218,152 | 2003,991 | 0      | 0,058  | 1955,073 | 0     | 0,057 | 15922   | 291    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:44:19