

#207382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,06	0	121,82	0	0	117,8	0	0	0	24	0	0	87,8	61,8	26,05	0,48	0,35	-9,4
25.01.2026	2,862	0	105,46	0	0	102,07	0	0	0	24	0	0	86,8	58,7	28,03	0,49	0,35	-7,3
26.01.2026	2,686	0	100,62	0	0	97,52	0	0	0	24	0	0	83,9	56,4	27,49	0,49	0,35	-4,4
27.01.2026	2,626	0	98,71	0	0	95,74	0	0	0	24	0	0	83,4	56	27,39	0,48	0,35	-3,8
28.01.2026	2,813	0	112,3	0	0	108,82	0	0	0	24	0	0	84,6	58,7	25,89	0,47	0,35	-6
29.01.2026	3,04	0	122,91	0	0	118,83	0	0	0	24	0	0	87,8	62,2	25,59	0,46	0,35	-9,7
30.01.2026	3,226	0	130,5	0	0	126,04	0	0	0	24	0	0	89,5	63,9	25,6	0,45	0,35	-12,4
31.01.2026	3,309	0	140	0	0	135,21	0	0	0	24	0	0	89,8	65,2	24,55	0,44	0,35	-13,8
01.02.2026	3,653	0	165,3	0	0	159,5	0	0	0	24	0	0	90,9	68	22,93	0,44	0,35	-18,9
02.02.2026	3,733	0	164,34	0	0	158,47	0	0	0	24	0	0	91,9	68	23,88	0,46	0,35	-20,1
03.02.2026	3,486	0	127,57	0	0	122,95	0	0	0	24	0	0	92,5	64	28,46	0,47	0,35	-18
04.02.2026	3,327	0	122,33	0	0	117,96	0	0	0	24	0	0	91,7	63,4	28,33	0,49	0,35	-12,3
05.02.2026	2,938	0	99,4	0	0,01	95,99	0	0,01	0,01	24	0	0	89,9	59,4	30,55	0,5	0,35	-7,6
06.02.2026	2,689	0	89,77	0	0	86,92	0	0	0	24	0	0	86	55,2	30,8	0,5	0,35	-3,2
07.02.2026	2,608	0	94	0	0	91,13	0	0	0	24	0	0	84,1	55,6	28,54	0,49	0,35	-3,3
08.02.2026	2,701	0	99,9	0	0	96,77	0	0	0	24	0	0	85,2	57,1	28,08	0,47	0,35	-4,9
09.02.2026	3,078	0	117,27	0	0	113,33	0	0	0	24	0	0	88,7	61,5	27,23	0,47	0,35	-12,1
10.02.2026	3,08	0	119,13	0	0	115,18	0	0	0	24	0	0	87,9	61,2	26,77	0,5	0,35	-12,4
11.02.2026	2,569	0	92,86	0	0	90,02	0	0	0	24	0	0	84	55,4	28,62	0,5	0,35	-3,8
12.02.2026	2,442	0	93,77	0	0	91,13	0	0	0	24	0	0	80,3	53,5	26,76	0,5	0,35	-0,7
13.02.2026	2,466	0	93,93	0	0	91,2	0	0	0	24	0	0	81,5	54,4	27,12	0,48	0,35	-1,2
14.02.2026	2,797	0	105,65	0	0	102,35	0	0	0	24	0	0	85,2	57,9	27,29	0,48	0,35	-6,7
15.02.2026	3,089	0	109,73	0	0	105,96	0	0	0	24	0	0	89,7	60,6	29,14	0,48	0,35	-11,2
16.02.2026	3,15	0	109,82	0	0	105,88	0	0	0	24	0	0	92	62,1	29,89	0,48	0,35	-
17.02.2026	3,146	0	113,56	0	0	109,54	0	0	0	24	0	0	91,1	62,4	28,72	0,49	0,35	-
Итого:	74,574	0	2850,65	0	0,01	2756,31	0	0,01	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,574																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	616,978	31533,08	0	6,4	30778,5	0	6,4
17.02.2026	691,552	34383,73	0	6,41	33534,81	0	6,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:38:53