

#282846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,827	0	101,42	0	0,01	98,16	0	0,01	0,01	24	0	0	86,2	57,4	28,7	0,49	0,34	-
19.02.2026	2,679	0	102,83	0	0	99,79	0	0	0	24	0	0	82,6	55,8	26,83	0,5	0,34	-
20.02.2026	2,542	0	94,5	0	0	91,72	0	0	0	24	0	0	82,2	54,4	27,72	0,49	0,35	-
21.02.2026	2,561	0	99,16	0	0	96,29	0	0	0	24	0	0	81,6	55	26,62	0,5	0,34	-
22.02.2026	2,249	0	87,38	0	0	85,05	0	0	0	24	0	0	77,8	51,4	26,36	0,5	0,34	-
23.02.2026	2,192	0	87,55	0	0	85,24	0	0	0	24	0	0	76,9	51,2	25,68	0,48	0,34	-
24.02.2026	2,313	0	100,04	0	0	97,48	0	0	0	24	0	0	76,1	52,3	23,75	0,49	0,34	-
25.02.2026	2,34	0	96,71	0	0	94,1	0	0	0	24	0	0	78	53,2	24,89	0,49	0,34	-
26.02.2026	2,24	0	95,35	0	0	92,87	0	0	0	24	0	0	76,8	52,6	24,19	0,5	0,34	-
27.02.2026	1,932	0	80,9	0	0	78,89	0	0	0	24	0	0	73,8	49,1	24,62	0,51	0,33	-
28.02.2026	1,665	0	65,95	0	0,01	64,37	0	0,01	0,01	24	0	0	73,4	47,3	26,1	0,49	0,34	-
01.03.2026	1,951	0	83,16	0	0	81,21	0	0	0	24	0	0	73,2	49	24,2	0,49	0,34	-
02.03.2026	2,08	0	91,58	0	0	89,37	0	0	0	24	0	0	73,6	50,3	23,29	0,5	0,34	-
03.03.2026	1,805	0	69,57	0	0,17	67,9	0	0,17	0,17	24	0	0	73,5	46,4	27,07	0,49	0,33	-
04.03.2026	1,867	0	81,12	0	0	79,17	0	0	0	24	0	1	73,3	50,5	22,8	0,5	0,34	-
05.03.2026	2,019	0	85,87	0	0	83,8	0	0	0	24	0	0	73,5	49,2	24,3	0,5	0,34	-
06.03.2026	2,012	0	81,15	0	0	79,18	0	0	0	24	0	0	74	48	25,99	0,5	0,33	-
07.03.2026	1,853	0	73,84	0	0	72,08	0	0	0	24	0	0	73,3	46,6	26,7	0,51	0,33	-
08.03.2026	1,621	0	59,56	0	0	58,15	0	0	0	24	0	0	73	44	28,95	0,51	0,33	-
09.03.2026	1,585	0	56,73	0	0	55,4	0	0	0	24	0	0	72,8	42,9	29,91	0,51	0,32	-
10.03.2026	1,592	0	52,84	0	0	51,59	0	0	0	24	0	0	72,7	41,3	31,4	0,52	0,32	-
11.03.2026	1,398	0	45,03	0	0	43,96	0	0	0	24	0	0	72,8	40,6	32,19	0,51	0,32	-
12.03.2026	1,531	0	51,88	0	0	50,68	0	0	0	24	0	0	73	42,5	30,46	0,53	0,33	-
13.03.2026	1,478	0	50,47	0	0	49,26	0	0	0	24	0	0	73,1	42,1	30,94	0,53	0,32	-
14.03.2026	1,324	0	41,5	0	0	40,54	0	0	0	24	0	0	72,5	39,3	33,2	0,51	0,32	-
15.03.2026	1,617	0	57,54	0	0	56,22	0	0	0	24	0	0	72,4	43,1	29,27	0,51	0,33	-
16.03.2026	1,912	0	69,02	0	0	67,36	0	0	0	24	0	0	73,4	45,1	28,29	0,52	0,33	-
17.03.2026	1,834	0	67,49	0	0	65,9	0	0	0	24	0	0	73	45,2	27,8	0,5	0,33	-
18.03.2026	1,821	0	72,52	0	0	70,8	0	0	0	24	0	0	73	46,7	26,32	0,5	0,36	-
Итого:	56,84	0	2202,66	0	0,19	2146,53	0	0,19	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,84																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	691,552	34383,73	0	6,41	33534,81	0	6,41
18.03.2026	748,392	36586,39	0	6,6	35681,34	0	6,6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:49