

#161868#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
4402

Заводской номер счётчика 00205758	Показания прибора, Гкал 18.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	420,702	400,305	20,397

Подпись исполнителя



#161867#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 18.10.2025.

Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 31.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td, МПа	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,243	0	16,53	0	0	16,18	0	0	0	24	0	0	69,7	55,2	14,48	0,44	0,42
25.09.2025	-	0,253	0	17,41	0	0	17,03	0	0	0	24	0	0	69,9	55,6	14,23	0,43	0,41
26.09.2025	-	0,258	0	17,94	0	0	17,54	0	0	0	24	0	0	69,4	55	14,32	0,43	0,42
27.09.2025	-	0,249	0	17,32	0	0	16,93	0	0	0	24	0	0	70,2	56,2	13,99	0,43	0,42
28.09.2025	-	0,26	0	17,98	0	0	17,58	0	0	0	24	0	0	69,7	55,7	14,01	0,43	0,42
29.09.2025	-	0,251	0	18,23	0	0	17,81	0	0	0	24	0	0	69,6	56,3	13,28	0,42	0,42
30.09.2025	-	0,287	0	20,42	0	0	19,98	0	0	0	24	0	0	69,1	55,4	13,71	0,23	0,22
01.10.2025	-	0,073	0	4,91	0	0	4,83	0	0	0	24	0	1	67,7	36,4	31,35	0,14	0,13
02.10.2025	-	0,081	0	8,49	0	0	8,36	0	0	0	24	0	0	60,6	23,9	36,65	0,43	0,35
03.10.2025	-	0,714	-0,001	38,23	0	0,8	37,42	0	0,8	0,8	24	0	0	68,9	53,2	15,67	0,47	0,34
04.10.2025	-	1,375	0	64,42	0	0,15	63,01	0	0,15	0,15	24	0	0	69,2	47,3	21,9	0,47	0,34
05.10.2025	-	1,27	0	57,85	0	0	56,61	0	0	0	24	0	0	69	46,4	22,57	0,46	0,34
06.10.2025	-	1,205	0	53,73	0	0,01	52,58	0	0,01	0,01	24	0	0	69,1	45,9	23,22	0,26	0,21
07.10.2025	-	0,541	0	71,21	0	0,08	70,51	0	0,08	0,08	24	0	0	41,4	37,2	4,19	0,3	0,23
08.10.2025	-	0,587	0	23,05	0	0,05	22,56	0	0,05	0,05	24	0	0	67,8	30,8	36,98	0,65	0,46
09.10.2025	-	1,178	0	45,06	0	0	44,01	0	0	0	24	0	0	71,5	44,6	26,96	0,65	0,46
10.10.2025	-	1,155	0	43,32	0	0	42,32	0	0	0	24	0	0	71,6	44,1	27,51	0,65	0,46
11.10.2025	-	1,097	0	41,07	0	0	40,13	0	0	0	24	0	0	71,5	44	27,53	0,64	0,46
12.10.2025	-	1,196	0	45,51	0	0,03	44,46	0	0,03	0,03	24	0	0	71,4	44,2	27,17	0,64	0,46
13.10.2025	-	1,356	0	52,85	0	0	51,65	0	0	0	24	0	0	71,6	45,2	26,46	0,63	0,46
14.10.2025	-	1,363	0	54,29	0	0	53,06	0	0	0	24	0	0	71,6	45,6	26	0,64	0,46
15.10.2025	-	1,303	0	49,29	0	0	48,15	0	0	0	24	0	0	72	44,8	27,23	0,64	0,46
16.10.2025	-	1,225	0	46,37	0	0	45,33	0	0	0	24	0	0	71,8	44,6	27,2	0,64	0,46
17.10.2025	-	1,326	0	49,76	0	0	48,62	0	0	0	24	0	0	72	44,4	27,52	0,64	0,46
18.10.2025	-	1,551	0	62,63	0	0	61,16	0	0	0	24	0	0	72,2	46,8	25,4	0,64	0,46
Итого:	-	20,397	-0,001	937,87	0	1,12	917,82	0	1,12	1,12	600	0	-	68,74	46,35	22,38	0,5	0,39

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	400,305	22550,78	0	3,77	22028,7	0	3,77
18.10.2025	420,702	23488,65	0	4,89	22946,52	0	4,89

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---