

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 24.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель:

Адрес:

Договор:

Комсомольская63-65/Щорса, 1 -3 УК Уютный квартал

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Номер прибора: 803472

Gmin:

Gmax:

Дата	Q4, Гкал	Q5, Гкал	Q6, Гкал	m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	m3, т	t3, °C	V1, м3	V2, м3	V3, м3	События
24.08.25	0,928	0,000	0,000	97,478	69,33	98,510	59,87	0,203	0,00	-	-	-	-
25.08.25	0,849	0,000	0,000	95,773	65,86	96,794	57,07	0,195	0,00	-	-	-	-
26.08.25	0,935	0,000	0,000	113,700	68,30	114,656	60,15	0,220	0,00	-	-	-	-
27.08.25	0,954	0,000	0,000	124,165	69,22	125,085	61,61	0,222	0,00	-	-	-	-
28.08.25	0,986	0,000	0,000	128,042	69,32	129,017	61,70	0,214	0,00	-	-	-	-
29.08.25	0,953	0,000	0,000	125,957	69,32	126,914	61,83	0,223	0,00	-	-	-	-
30.08.25	0,948	0,000	0,000	124,788	69,43	125,372	61,91	0,360	0,00	-	-	-	-
31.08.25	0,963	0,000	0,000	123,654	69,43	123,801	61,71	0,529	0,00	-	-	-	-
01.09.25	0,921	0,000	0,000	124,739	69,40	124,663	62,10	0,645	0,00	-	-	-	-
02.09.25	0,964	0,000	0,000	128,402	69,62	128,522	62,18	0,560	0,00	-	-	-	-
03.09.25	0,946	0,000	0,000	128,280	69,62	128,377	62,32	0,558	0,00	-	-	-	-
04.09.25	0,921	0,000	0,000	123,662	69,69	123,399	62,32	0,772	0,00	-	-	-	-
05.09.25	0,883	0,000	0,000	119,027	69,47	118,543	62,13	0,899	0,00	-	-	-	-
06.09.25	0,935	0,000	0,000	119,423	69,78	119,303	62,03	0,682	0,00	-	-	-	-
07.09.25	0,948	0,000	0,000	119,150	69,72	119,455	61,84	0,460	0,00	-	-	-	-
08.09.25	0,919	0,000	0,000	117,534	68,99	118,052	61,25	0,355	0,00	-	-	-	-
09.09.25	0,914	0,000	0,000	122,610	69,74	123,244	62,36	0,327	0,00	-	-	-	-
10.09.25	0,911	0,000	0,000	120,456	69,70	121,193	62,21	0,300	0,00	-	-	-	-
11.09.25	0,930	0,000	0,000	120,049	69,80	120,825	62,13	0,275	0,00	-	-	-	-
12.09.25	0,908	0,000	0,000	120,589	69,55	121,390	62,10	0,269	0,00	-	-	-	-
13.09.25	0,922	0,000	0,000	119,497	69,22	120,296	61,58	0,248	0,00	-	-	-	-
14.09.25	0,961	0,000	0,000	119,200	69,00	120,036	61,01	0,251	0,00	-	-	-	-
15.09.25	0,913	0,000	0,000	112,212	69,45	113,072	61,38	0,238	0,00	-	-	-	-
16.09.25	0,732	0,000	0,000	87,628	68,83	86,816	60,21	5,184	0,00	-	-	-	8,9
17.09.25	0,632	0,000	0,000	79,352	68,06	79,759	60,15	0,355	0,00	-	-	-	-
18.09.25	0,403	0,000	0,000	82,843	67,47	83,278	62,68	0,259	0,00	-	-	-	-
19.09.25	0,473	0,000	0,000	99,938	68,07	100,691	63,42	0,242	0,00	-	-	-	-
20.09.25	0,505	0,000	0,000	104,003	69,15	104,810	64,38	0,214	0,00	-	-	-	-
21.09.25	0,545	0,000	0,000	101,719	69,31	102,165	64,03	0,341	0,00	-	-	-	-
22.09.25	0,800	0,000	0,000	111,295	69,68	111,288	62,57	0,599	0,00	-	-	-	-
Итого	25,502	0,000	0,000	3415,165	69,12	3429,326	61,74	16,199	0,00				

Интеграторы	На 23.08.25	На 22.09.25	За период	Интеграторы	На 23.08.25	На 22.09.25	За период	Интеграторы	На 23.08.25	На 22.09.25	За период
Q4, Гкал	11101,734	11127,236	25,502	m2, т	456173,790	459603,116	3429,326	V3, м3			
Q5, Гкал	0,000	0,000	0,000	m3, т	57900,869	57917,068	16,199	Тнар, ч	132759,83	133478,58	718,74
Q6, Гкал	0,000	0,000	0,000	V1, м3				Тпр, ч	4745,94	4747,20	1,26
m1, т	509950,800	513365,965	3415,165	V2, м3							

Код события	Описание
8	Превышение частоты ПР1
9	Превышение частоты ПР2

Ответственный за учет: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

