

#207381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 16.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742
5922
ВКТ-7
00247968
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,416	0,119	122,81	118,71	118,78	116,79	1,99	24	0	0	87,4	59,7	27,69	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,367	0,09	124,49	120,93	120,52	118,98	1,54	24	0	0	86,4	59,3	27,12	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,109	0,049	124,29	121,56	120,49	119,64	0,85	24	0	0	83,7	58,3	25,33	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,195	0,103	125,57	121,91	121,78	119,99	1,79	24	0	0	83,3	58	25,34	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,085	0,08	121,7	118,47	117,94	116,56	1,38	24	0	0	84,3	58,9	25,42	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,398	0,137	124,21	119,9	120,15	117,91	2,24	24	0	0	87,4	60,3	27,09	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,348	0,072	119,02	115,69	115	113,77	1,23	24	0	0	89	60,6	28,4	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,254	0,055	115,54	112,53	111,61	110,63	0,98	24	0	0	89,2	60,6	28,53	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,307	0,07	109,46	106,24	105,67	104,51	1,16	24	0	0	90,2	59,6	30,55	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,366	0,082	108,41	104,92	104,6	103,21	1,39	24	0	0	91,2	59,8	31,32	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,346	0,058	114,8	111,74	110,7	109,76	0,94	24	0	0	92	62,3	29,62	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,435	0,1	117,61	113,89	113,49	111,87	1,62	24	0	0	91,2	61,9	29,28	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,237	0,072	124,96	121,79	120,68	119,54	1,14	24	0	0	89,6	63,4	26,13	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,008	0,064	127,79	124,92	123,76	122,71	1,05	24	0	0	85,9	62,2	23,7	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,923	0,079	126,21	123,14	122,36	121,05	1,31	24	0	0	84	60,8	23,19	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,973	0,062	122,71	119,89	118,91	117,88	1,03	24	0	0	84,9	60,5	24,43	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,123	0,055	115,88	113,03	112,03	111,1	0,93	24	0	0	88,4	61,1	27,29	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,071	0,051	116,08	113,33	112,27	111,42	0,85	24	0	0	87,3	60,5	26,81	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,93	0,108	129,01	125,47	125,12	123,31	1,81	24	0	0	83,6	61,2	22,46	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,774	0,155	129,75	125,6	126,13	123,56	2,57	24	0	0	80,2	59,5	20,7	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,853	0,156	127,29	123,04	123,64	121,06	2,58	24	0	0	81,2	59,4	21,79	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,08	0,147	124,02	119,73	120,15	117,69	2,46	24	0	0	85	60,7	24,31	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,292	0,139	122,14	117,9	118,01	115,77	2,24	24	0	0	89,4	62,8	26,63	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,401	0,143	119,25	114,86	115	112,73	2,27	24	0	0	91,7	63,4	28,24	0,6	0,4	-17,4
Итого:	76,291	0	2913	2829,19	2818,79	2781,44	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,291															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	645,248	31229,8	34559,8	30504,79	34226,21
16.02.2026	724,9	34263,61	37505,31	33440,19	37121,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 8:29:47