

#141965#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742

Заводской номер счётчика 00247968	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	455,341	452,317	3.024

Подпись исполнителя



#135470#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 6742
 Порядковый номер 5922
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247968
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,114	-0,05	11,49	13	11,29	12,83	-1,54	24	0	1	65,7	49,2	16,53	0,6	0,4
25.06.2025	-	0,105	-0,052	11,84	13,3	11,63	13,13	-1,5	24	0	1	65,3	50,1	15,17	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,13	-0,047	11,83	13,31	11,63	13,13	-1,5	24	0	1	65,6	48,5	17,07	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,118	-0,051	11,54	13,03	11,33	12,86	-1,53	24	0	1	65,6	49	16,58	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,11	-0,053	7,96	9,61	7,76	9,61	-1,85	24	0	1	64,6	41	23,62	0,6	0,4
29.06.2025	-	0,1	-0,055	7,63	9,31	7,46	9,31	-1,85	24	0	1	64,6	41,4	23,16	0,6	0,4
30.06.2025	-	0,126	-0,047	11,71	13,19	11,52	13,02	-1,5	24	0	1	65,7	48,9	16,78	0,6	0,4
01.07.2025	-	0,123	-0,049	12,76	14,25	12,52	14,05	-1,53	24	0	1	65,4	49,9	15,5	0,6	0,4
02.07.2025	-	0,119	-0,05	11,34	12,83	11,13	12,66	-1,53	24	0	1	65,8	48,9	16,86	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,094	-0,053	10,39	11,93	10,19	11,76	-1,57	24	0	1	65,6	49,5	16,12	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,097	-0,053	10,5	12,04	10,31	11,88	-1,57	24	0	1	65,6	49,3	16,24	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,076	-0,052	7,12	8,8	7	8,79	-1,79	24	0	1	64,6	43,1	21,55	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,089	-0,058	7,13	8,84	6,97	8,84	-1,87	24	0	1	64,8	41,7	23,06	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,124	-0,048	10,91	12,42	10,73	12,25	-1,52	24	0	1	65,8	47,8	17,99	0,6	0,4
08.07.2025	-	0,099	-0,053	10,26	11,87	10,07	11,7	-1,63	24	0	1	65,8	48,8	17,02	0,6	0,4
09.07.2025	-	0,089	-0,057	9,99	11,58	9,81	11,41	-1,6	24	0	1	65,6	49,1	16,51	0,6	0,4
10.07.2025	-	0,119	-0,051	10,84	12,36	10,66	12,19	-1,53	24	0	1	65,9	48,3	17,65	0,6	0,4
11.07.2025	-	0,113	-0,052	11,25	12,76	11,05	12,59	-1,54	24	0	1	65,7	49,2	16,55	0,6	0,4
12.07.2025	-	0,063	-0,058	6,61	8,38	6,5	8,38	-1,88	24	0	1	64,6	42,8	21,73	0,6	0,4
13.07.2025	-	0,061	-0,055	6,45	8,22	6,33	8,22	-1,89	24	0	1	64,6	42,9	21,62	0,6	0,4
14.07.2025	-	0,083	-0,07	11,7	13,46	11,53	13,33	-1,8	24	0	1	58,7	44,7	14,03	0,6	0,4
15.07.2025	-	0,101	-0,058	11,33	12,98	11,12	12,81	-1,69	24	0	1	65,9	49,6	16,28	0,6	0,4
16.07.2025	-	0,094	-0,053	11,06	12,62	10,87	12,44	-1,57	24	0	1	65,4	50	15,43	0,6	0,4
17.07.2025	-	0,105	-0,045	10,99	12,39	10,8	12,22	-1,42	23	1	1	65,8	49,6	16,2	0,6	0,4
18.07.2025	-	0,116	-0,043	11,32	12,64	11,14	12,47	-1,33	24	0	1	65,6	49,5	16,12	0,6	0,4
19.07.2025	-	0,086	-0,043	7,16	8,6	7,02	8,6	-1,58	24	0	1	64,2	42,9	21,3	0,6	0,4
20.07.2025	-	0,081	-0,049	7,12	8,62	7,01	8,61	-1,6	24	0	1	64,7	44,2	20,51	0,6	0,4
21.07.2025	-	0,085	-0,05	10,24	11,69	10,07	11,52	-1,45	24	0	1	65,6	50	15,63	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,098	-0,052	10,73	12,2	10,54	12,03	-1,49	24	0	1	65,5	49,6	15,93	0,6	0,4
23.07.2025	-	0,106	-0,043	10,72	12,15	10,53	11,98	-1,45	24	0	1	65,5	49	16,54	0,6	0,4
Итого:	-	3,024	-1,55	301,92	348,38	296,52	344,62	-48,1	719	1	-	65,13	47,28	17,84	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	452,317	24193,32	27399,22	23638,81	27130,41
23.07.2025	455,341	24495,24	27747,6	23935,33	27475,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения