

#147618#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: Уютный квартал,ООО

Адрес: Каменная,24-26

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00247968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x4450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	64,05	43,11	20,94	7,86	7,62	9,38	9,32	-1,7	6	4	0,087	-0,049	24	0	*
24.08.2025	63,87	43,09	20,78	7,62	7,41	9,12	9,07	-1,66	6	4	0,083	-0,047	24	0	*
25.08.2025	60,22	40,1	20,12	6,91	6,81	8,41	8,39	-1,58	6	4	0,076	-0,039	24	0	*
26.08.2025	52,18	39,16	13,02	7,48	7,36	8,37	8,32	-0,96	6	4	0,056	-0,014	24	0	*
27.08.2025	58,97	42,81	16,16	11,64	11,46	13,37	13,26	-1,8	6	4	0,112	-0,05	24	0	*
28.08.2025	66,24	51,29	14,95	13,38	13,14	14,84	14,61	-1,47	6	4	0,124	-0,054	24	0	*
29.08.2025	66,56	53,48	13,08	14,07	13,83	15,44	15,21	-1,38	6	4	0,111	-0,048	24	0	*
30.08.2025	64,85	51,48	13,37	14,26	14,02	15,64	15,4	-1,38	6	4	0,118	-0,047	24	0	*
31.08.2025	65,11	51,81	13,3	14,12	13,88	15,55	15,32	-1,44	6	4	0,114	-0,051	24	0	*
01.09.2025	65,9	51,4	14,5	13,2	12,96	14,66	14,43	-1,47	6	4	0,116	-0,051	24	0	*
02.09.2025	66,16	50,94	15,22	13,26	13,02	14,72	14,5	-1,48	6	4	0,123	-0,052	24	0	*
03.09.2025	65,94	51,98	13,96	13,19	12,95	14,66	14,45	-1,5	6	4	0,105	-0,055	24	0	*
04.09.2025	65,22	50,19	15,03	8,57	8,42	10,26	10,13	-1,71	6	4	0,046	-0,051	24	0	*
05.09.2025	59,67	35,07	24,6	2,33	2,33	4,41	4,41	-2,08	6	4	-0,005	-0,045	24	0	*
06.09.2025	59,81	33,78	26,03	2,3	2,3	4,41	4,41	-2,11	6	4	-0,001	-0,045	24	0	*
07.09.2025	59,89	33,97	25,92	2,11	2,11	4,39	4,39	-2,28	6	4	-0,008	-0,05	24	0	*
08.09.2025	62,51	41,06	21,45	4,09	4,04	6,3	6,28	-2,24	6	4	0,009	-0,053	24	0	*
09.09.2025	64,98	50,03	14,95	13,59	13,35	14,99	14,81	-1,46	6	4	0,13	-0,047	24	0	*
10.09.2025	64,89	49,96	14,93	13,91	13,65	15,28	15,1	-1,45	6	4	0,133	-0,048	24	0	*
11.09.2025	64,89	51	13,89	13,67	13,46	15,04	14,86	-1,4	6	4	0,121	-0,048	24	0	*
12.09.2025	64,76	50,62	14,14	13,26	13,05	14,65	14,47	-1,42	6	4	0,114	-0,047	24	0	*
13.09.2025	62,91	43,56	19,35	7,78	7,63	9,37	9,37	-1,74	6	4	0,075	-0,053	24	0	*
14.09.2025	63,27	41,42	21,85	9,07	8,88	10,63	10,63	-1,75	6	4	0,122	-0,05	24	0	*
15.09.2025	63,6	50,8	12,8	15,16	14,91	16,43	16,25	-1,34	6	4	0,126	-0,045	24	0	*
16.09.2025	63,94	52,1	11,84	18,96	18,59	20,06	19,82	-1,23	6	4	0,16	-0,039	24	0	*
17.09.2025	66,19	47,69	18,5	9,31	9,15	10,71	10,55	-1,4	6	4	0,106	-0,041	22	2	*
18.09.2025	65,03	48,93	16,1	12,56	12,32	13,79	13,62	-1,3	6	4	0,139	-0,04	24	0	*
19.09.2025	65,25	50,23	15,02	14,4	14,14	15,67	15,48	-1,34	6	4	0,149	-0,041	24	0	*
20.09.2025	65,74	40,47	25,27	6,67	6,53	7,97	7,97	-1,44	6	4	0,107	-0,034	24	0	*
21.09.2025	66,3	42,74	23,56	7,41	7,26	8,7	8,68	-1,42	6	4	0,112	-0,037	24	0	*
22.09.2025	66,88	46,86	20,02	9,61	9,41	11,02	10,87	-1,46	6	4	0,123	-0,044	24	0	*
23.09.2025	67,15	47,4	19,75	10,78	10,56	12,1	11,95	-1,39	6	4	0,143	-0,042	24	0	*
Итого:				332,53	326,55	380,34	376,33	-49,78			3,126	-1,457	766	2	
Средние:	63,84	46,2	17,63						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	24832	24265,57	28126,71	27849,84	-3584,27	458,226	-150,353	18110	620
23/09/2524:00	25164,53	24592,12	28507,05	28226,17	-3634,05	461,352	-151,81	18876	622
Итого:	332,53	326,55	380,34	376,33	-49,78	3,126	-1,457	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 19626ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

