

#166158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742
5922
ВКТ-7
00247968
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,053	-0,032	36,98	37,84	36,15	37,6	-1,45	24	0	1	70,3	39,7	30,67	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,219	-0,033	41,89	42,66	40,97	42,4	-1,43	24	0	1	70,3	39,2	31,09	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,274	-0,02	43,78	44,22	42,8	43,88	-1,08	24	0	1	70,6	39,9	30,68	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,34	-0,028	49,25	49,75	48,17	49,27	-1,1	24	0	0	70,6	41,8	28,73	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,236	-0,029	44,72	45,36	43,7	44,95	-1,25	24	0	1	70,8	41,3	29,46	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,221	-0,024	44,01	44,57	43,03	44,2	-1,17	24	0	0	70,8	41,2	29,53	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,15	-0,025	41,07	41,7	40,13	41,39	-1,26	24	0	1	70,4	40,5	29,86	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,22	-0,024	44,26	44,74	43,25	44,42	-1,17	24	0	1	70,5	41,2	29,33	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,262	-0,024	43,84	44,4	42,85	44,07	-1,22	24	0	1	71	40,4	30,65	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,105	-0,026	38,01	38,7	37,14	38,46	-1,32	24	0	1	70,2	39,1	31,15	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,07	-0,025	37,14	37,83	36,3	37,59	-1,29	24	0	1	70,3	39,4	30,93	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,191	-0,025	42,11	42,68	41,17	42,37	-1,2	24	0	1	70,6	40,5	30,15	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,018	-0,024	35,28	35,99	34,51	35,75	-1,24	24	0	1	70,5	39,6	30,94	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,035	-0,029	36,3	37,02	35,49	36,78	-1,29	24	0	1	70,6	40	30,6	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,267	-0,022	45,52	46,01	44,51	45,61	-1,1	24	0	1	70,6	41,2	29,4	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,393	-0,012	50,25	50,37	49,12	49,89	-0,77	24	0	0	70,7	41,7	29,01	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,442	-0,014	52,45	52,6	51,25	52,12	-0,87	24	0	0	70,6	41,7	28,86	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,378	-0,008	49,97	50,1	48,87	49,62	-0,75	24	0	0	70,6	41,8	28,88	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,325	-0,012	46,99	47,25	45,94	46,79	-0,85	24	0	0	70,9	41,3	29,58	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,284	-0,017	46,52	46,81	45,48	46,44	-0,96	24	0	0	70,5	41,4	29,08	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,188	-0,015	41,31	41,6	40,38	41,3	-0,92	24	0	1	70,9	40,6	30,36	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,229	-0,015	43,54	43,85	42,58	43,52	-0,94	24	0	1	70,3	40,6	29,76	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,454	-0,005	51,72	51,68	50,54	51,2	-0,66	24	0	0	71,5	42,2	29,32	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,703	-0,01	55,97	55,75	54,54	55,27	-0,73	24	0	0	75,9	44,1	31,77	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,645	0,002	56,14	55,17	54,79	54,68	0,11	24	0	0	73,7	43,8	29,92	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,704	0,007	59,97	58,89	58,56	58,41	0,15	24	0	0	72,8	43,9	28,95	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,649	0,002	55,78	54,89	54,46	54,41	0,05	24	0	0	73,4	43,1	30,21	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,78	0,005	59,39	58,18	57,9	57,7	0,2	24	0	0	75	44,4	30,54	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,762	0,008	58,11	56,96	56,69	56,47	0,22	24	0	0	74,7	43,8	30,91	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,755	0,006	57,93	56,81	56,48	56,33	0,15	24	0	0	74,8	43,9	30,96	0,6	0,4	-
Итого:	40,352	0	1410,2	1414,38	1377,75	1402,89	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,352															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	486,856	26150,67	29512,03	25557,39	29223,36
22.11.2025	527,208	27560,87	30926,41	26935,14	30626,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 14:58:34