

#193838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742
5922
ВКТ-7
00247968
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	1,795	-0,01	56,06	55,88	54,6	55,39	-0,79	24	0	0	77,3	43,8	33,48	0,6	0,4	0
24.12.2025	1,949	-0,022	55,41	55,27	53,73	54,75	-1,02	24	0	0	83,6	46,5	37,13	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	1,947	-0,023	57,56	57,5	55,91	57,02	-1,11	24	0	0	80,8	45,1	35,67	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,546	-0,014	52,28	52,44	51,06	51,96	-0,9	24	0	0	72,6	41,6	31,03	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,546	-0,01	53,98	54,02	52,76	53,54	-0,78	24	0	0	71	41,1	29,88	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,657	-0,009	58,93	58,87	57,62	58,39	-0,77	24	0	0	71,1	41,8	29,29	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,733	-0,014	58,39	58,3	56,97	57,81	-0,84	24	0	0	74	43	31,04	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	1,886	-0,03	58,12	58,21	56,56	57,73	-1,17	24	0	0	78,8	44,6	34,22	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	1,993	-0,031	57,24	57,32	55,63	56,84	-1,21	24	0	0	81,6	44,8	36,8	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	1,954	-0,02	58,49	58,38	56,84	57,87	-1,03	24	0	0	80,3	45,1	35,2	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	1,808	-0,023	56,31	56,33	54,81	55,85	-1,04	24	0	0	77,7	43,8	33,82	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	1,857	-0,023	57,26	57,31	55,72	56,83	-1,11	24	0	0	78,4	44,2	34,16	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	1,947	-0,026	57,52	57,45	55,87	56,96	-1,09	24	0	0	80,6	44,9	35,7	0,6	0,4	-4
05.01.2026	1,98	-0,03	58,14	58,18	56,48	57,69	-1,21	24	0	0	80,8	44,8	36,02	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,018	-0,033	55,56	55,66	53,89	55,17	-1,28	24	0	0	83,6	45,2	38,45	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,088	-0,033	56,74	56,79	54,96	56,25	-1,29	24	0	0	85,1	46	39,07	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,229	-0,033	58,74	58,68	56,85	58,11	-1,26	24	0	0	86,7	46,5	40,24	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,167	-0,032	57,18	57,11	55,36	56,63	-1,27	24	0	0	86,1	46	40,17	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,082	-0,039	56,5	56,64	54,8	56,16	-1,36	24	0	0	83,4	44,4	39,06	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,044	-0,034	57,02	57,11	55,31	56,62	-1,31	24	0	0	82,5	44,5	38,04	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,15	-0,03	57,64	57,59	55,88	57,1	-1,22	24	0	0	84,2	44,7	39,42	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,132	-0,036	56,97	56,98	55,19	56,49	-1,3	24	0	0	85,2	45,6	39,68	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,164	-0,035	57,88	57,87	56,1	57,37	-1,27	24	0	0	84,6	45,1	39,53	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,024	-0,028	59,61	59,61	57,95	59,12	-1,17	24	0	0	79,6	43,8	35,8	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,099	-0,022	58,62	58,42	56,9	57,93	-1,03	24	0	0	82,4	44,7	37,67	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,193	-0,012	56,36	55,94	54,61	55,46	-0,85	24	0	0	85,5	44,7	40,8	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,303	-0,008	57,66	57,01	55,78	56,51	-0,73	24	0	0	86,8	45	41,85	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,315	0	57,74	56,92	55,88	56,41	-0,53	24	0	0	87,3	45,5	41,81	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,272	-0,005	57,05	56,34	55,19	55,85	-0,66	24	0	0	87	45,3	41,67	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,132	0,074	98,84	95,86	95,59	94,51	1,08	24	0	0	87,8	55,7	32,03	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,508	0,1	122,43	118,63	118,36	116,71	1,65	24	0	0	88,3	59,5	28,76	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,454	0,096	123,66	119,87	119,6	117,95	1,65	24	0	0	87,5	59,5	28,01	0,6	0,4	-
Итого:	67,972	0	2001,89	1988,49	1942,76	1968,98	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,972															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	577,276	29227,91	32571,31	28562,03	32257,23
23.01.2026	645,248	31229,8	34559,8	30504,79	34226,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 14:49:28