

#207380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8912
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5119
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,636	0	92,883	0	0	89,88	0	0	24	0	0	0	86,8	57,5	0	0,25	0,24	0	-9,4
25.01.2026	2,598	0	94,57	0	0	91,569	0	0	24	0	0	0	85,8	57,5	0	0,26	0,25	0	-7,3
26.01.2026	2,469	0	95,318	0	0	92,458	0	0	24	0	0	0	83,2	56,5	0	0,26	0,25	0	-4,4
27.01.2026	2,43	0	95,913	0	0	93,062	0	0	24	0	0	0	82,7	56,6	0	0,26	0,25	0	-3,8
28.01.2026	2,482	0	94,888	0	0	92,008	0	0	24	0	0	0	83,7	56,8	0	0,26	0,25	0	-6
29.01.2026	2,624	0	93,538	0	0	90,516	0	0	24	0	0	0	86,7	57,8	0	0,25	0,24	0	-9,7
30.01.2026	2,692	0	92,443	0	0	89,364	0	0	24	0	0	0	88,3	58,2	0	0,25	0,24	0	-12,4
31.01.2026	2,711	0	91,463	0	0	88,404	0	0	24	0	0	0	88,5	57,9	0	0,24	0,24	0	-13,8
01.02.2026	2,762	0	90,025	0	0	86,954	0	0	24	0	0	0	89,5	57,8	0	0,24	0,24	0	-18,9
02.02.2026	2,817	0	89,818	0	0	86,698	0	0	24	0	0	0	90,5	58	0	0,24	0,24	0	-20,1
03.02.2026	2,872	0	91,753	0	0	88,518	0	0	24	0	0	0	91,2	58,9	0	0,25	0,24	0	-18
04.02.2026	2,837	0	92,358	0	0	89,149	0	0	24	0	0	0	90,5	58,7	0	0,25	0,24	0	-12,3
05.02.2026	2,777	0	94,975	0	0	91,77	0	0	24	0	0	0	89	58,8	0	0,26	0,25	0	-7,6
06.02.2026	2,599	0	96,835	0	0	93,795	0	0	24	0	0	0	85,3	57,7	0	0,27	0,25	0	-3,2
07.02.2026	2,464	0	96,278	0	0	93,375	0	0	24	0	0	0	83,4	57	0	0,26	0,25	0	-3,3
08.02.2026	2,485	0	95,255	0	0	92,327	0	0	24	0	0	0	84,3	57,4	0	0,26	0,25	0	-4,9
09.02.2026	2,632	0	92,938	0	0	89,878	0	0	24	0	0	0	87,7	58,5	0	0,25	0,24	0	-12,1
10.02.2026	2,59	0	93,065	0	0	90,052	0	0	24	0	0	0	86,8	58,1	0	0,25	0,24	0	-12,4
11.02.2026	2,452	0	96,79	0	0	93,881	0	0	24	0	0	0	83,2	57,2	0	0,27	0,25	0	-3,8
12.02.2026	2,279	0	96,803	0	0	94,111	0	0	24	0	0	0	79,7	55,5	0	0,27	0,25	0	-0,7
13.02.2026	2,305	0	96,41	0	0	93,681	0	0	24	0	0	0	80,5	55,9	0	0,27	0,25	0	-1,2
14.02.2026	2,485	0	95,663	0	0	92,731	0	0	24	0	0	0	84,2	57,4	0	0,26	0,25	0	-6,7
15.02.2026	2,667	0	95,293	0	0	92,103	0	0	24	0	0	0	88,6	59,7	0	0,26	0,25	0	-11,2
16.02.2026	2,766	0	94,255	0	0	90,959	0	0	24	0	0	0	90,8	60,5	0	0,25	0,24	0	-
17.02.2026	2,747	0	94,135	0	0	90,903	0	0	24	0	0	0	89,9	59,7	0	0,25	0,25	0	-
Итого:	65,178	0	2353,665	0	0	2278,146	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,178																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	301,32	14739,28	0	0	14375,551	0	0	6704,37	768	1795,47	0
17.02.2026	366,501	17092,941	0	0	16653,695	0	0	7304,37	1368	1795,47	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:50:27