

#282845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8912
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5119
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,535	0	96	0	0	92,986	0	0	24	0	0	0	85,3	58,1	0	0,26	0,25	0	-
19.02.2026	2,37	0	95,468	0	0	92,69	0	0	24	0	0	0	81,8	56,2	0	0,26	0,25	0	-
20.02.2026	2,353	0	96,525	0	0	93,741	0	0	24	0	0	0	81,4	56,3	0	0,26	0,25	0	-
21.02.2026	2,318	0	95,493	0	0	92,777	0	0	24	0	0	0	80,7	55,8	0	0,26	0,25	0	-
22.02.2026	2,136	0	97,415	0	0	94,859	0	0	24	0	0	0	77,1	54,6	0	0,27	0,25	0	-
23.02.2026	2,071	0	96,715	0	0	94,238	0	0	24	0	0	0	76	54	0	0,26	0,25	0	-
24.02.2026	1,967	0	93,508	0	0	91,196	0	0	24	0	0	0	74,4	52,8	0	0,24	0,24	0	-
25.02.2026	1,784	0	72,743	0	0	70,843	0	0	24	0	0	0	76,8	50,9	0	0,26	0,25	0	-
26.02.2026	1,549	0	55,32	0	0	53,919	0	0	24	0	0	0	75,5	46,8	0	0,26	0,24	0	-
27.02.2026	1,494	0	57,145	0	0	55,789	0	0	24	0	0	0	72,9	46,1	0	0,27	0,25	0	-
28.02.2026	1,483	0	58,195	0	0	56,817	0	0	24	0	0	0	72,8	46,6	0	0,27	0,25	0	-
01.03.2026	1,459	0	57,095	0	0	55,756	0	0	24	0	0	0	72,4	46,2	0	0,26	0,24	0	-
02.03.2026	1,478	0	57,018	0	0	55,673	0	0	24	0	0	0	72,6	46	0	0,26	0,24	0	-
03.03.2026	1,501	0	58,19	0	0	56,816	0	0	24	0	0	0	72,7	46,2	0	0,27	0,25	0	-
04.03.2026	1,485	0	56,85	0	0	55,52	0	0	24	0	0	0	72,3	45,5	0	0,26	0,24	0	-
05.03.2026	1,502	0	57,61	0	0	56,254	0	0	24	0	0	0	72,5	45,8	0	0,27	0,25	0	-
06.03.2026	1,526	0	58,013	0	0	56,628	0	0	24	0	0	0	73,1	46,1	0	0,27	0,25	0	-
07.03.2026	1,51	0	58,643	0	0	57,262	0	0	24	0	0	0	72,5	46,1	0	0,27	0,25	0	-
08.03.2026	1,498	0	59,85	0	0	58,443	0	0	24	0	0	0	72,5	46,8	0	0,27	0,25	0	-
09.03.2026	1,494	0	60,36	0	0	58,943	0	0	24	0	0	0	72,4	47,1	0	0,27	0,25	0	-
10.03.2026	1,474	0	60,41	0	0	58,998	0	0	24	0	0	0	72,2	47,3	0	0,27	0,24	0	-
11.03.2026	1,439	0	58,485	0	0	57,116	0	0	24	0	0	0	72,3	47,1	0	0,27	0,24	0	-
12.03.2026	1,393	0	54,783	0	0	53,501	0	0	24	0	0	0	72,3	46,2	0	0,27	0,24	0	-
13.03.2026	1,409	0	55,83	0	0	54,522	0	0	24	0	0	0	72,4	46,5	0	0,28	0,25	0	-
14.03.2026	1,371	0	56,048	0	0	54,741	0	0	24	0	0	0	72,1	47,1	0	0,28	0,25	0	-
15.03.2026	1,351	0	54,503	0	0	53,24	0	0	24	0	0	0	71,9	46,5	0	0,27	0,24	0	-
16.03.2026	1,392	0	54,233	0	0	52,951	0	0	24	0	0	0	72,7	46,4	0	0,27	0,24	0	-
17.03.2026	1,393	0	54,628	0	0	53,349	0	0	24	0	0	0	72,3	46,2	0	0,28	0,25	0	-
18.03.2026	1,385	0	53,993	0	0	52,732	0	0	24	0	0	0	72,2	45,9	0	0,27	0,24	0	-
Итого:	48,12	0	1941,069	0	0	1892,3	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,12																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	366,501	17092,941	0	0	16653,695	0	0	7304,37	768	1795,47	0
18.03.2026	414,624	19034,01	0	0	18545,998	0	0	8000,37	1464	1795,47	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:23:39